Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция электрических сетей села Сарысай Шалкарского района Актюбинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг», Том-2 Электроснабжение-10кВ 0163/2022-ЭС, Том-3 Электроснабжение-0,4кВ 0163/2022-ЭС2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция электрических сетей села Сарысай Шалкарского района Актюбинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг», Том-2 Электроснабжение-10кВ 0163/2022-ЭС, Том-3 Электроснабжение-0,4кВ 0163/2022-ЭС2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10кВ	**м.**	**3749**	**3749**	**3749**	**3749**
в том числе:					
Анкерная опора опора А10-1	шт.	6	6	6	6
Промежуточная опора П10-1	шт.	33	33	33	33
Промежуточная опора П10-2	шт.	10	10	10	10
Переходная промежуточная опора ПП10-2	шт.	10	10	10	10
Угловая промежуточная опора УП10-1	шт.	4	4	4	4
Угловая анкерная опора УА10-1	шт.	12	12	12	12
Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт.	1	1	1	1
Переходная анкерная опора ПА10-5	шт.	2	2	2	2
Переходная угловая промежуточная опора ПУП 10-1	шт.	2	2	2	2
Стойка СВ105	шт.	111	111	111	111
Стойка СВ164-12	шт.	6	6	6	6
Провод АС-70/11	км	12,318	12,318	12,318	12,318
Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом	шт	3	3	3	3
Строительство ВЛ-0,4кВ	**м.**	**6530**	**6530**	**6530**	**6530**
в том числе:					
Провод АС-50/8мм2мм	м	14835	14835	14835	14835
Кабель АВБбШв 2х16-0,66	м	1830	1830	1830	1830
Кабель АВБбШв 4х50-0,66	м	60	60	60	60

Провод ПРГН 2,5мм2	м	208	208	208	208
Стойка СВ95-2	шт.	49	49	49	49
Стойка СВ105	шт.	80	80	80	80
Строительство КТПН-10/0,4кВ	**шт**	2	2	2	2
в том числе:					
КТПН-10/0,4кВ	шт.	2	2	2	2
Фундаментный блок ФБС 24.4.6	шт.	8	8	8	8
Металл для заземления опор (диаметр16 мм)	м	270,4	270,4	270,4	270,4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

«Реконструкция электрических сетей села Сарысай Шалкарского района Актюбинской области» Том-2 Электроснабжение-10кВ 0163/2022-ЭС, Том-3 Электроснабжение-0,4кВ 0163/2022-ЭС2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2024;
месяц, год
окончание работ январь 2025 г.
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев:
фактически 6 месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации и фактически применено (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция электрических сетей села Сарысай Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

« » _____ 20 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)