	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

28 июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д», Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул.Ынтымак 30, ГСЛ №000227 от 27.05.2005 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Зулхашева Дарына Еркингалиевича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Проектирование и строительство ПЭ газопровода высокого давления взамен физически изношенного стального газопровода Индер – Бодене» Индерский район Атырауской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АтПФ АО «КазТрансГазАймак», г.Атырау, ул.Досмухамедова, 4 директор Абуов Максот Нурланович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АтырауЗемСтрой», ГСЛ №16001887 от 04.02.2016 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом №21/2 от 13 июля 2017 года директора АтПФ АО «КазТрансГазАймак», Абуовым М.Н.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе пускового	общая	в том числе пускового

		(с учетом ранее принятых)	комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления	м	15226,7		15315,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод высокого давления прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 Ø225х25,2мм на глубине 1,4 метра от поверхности земли. При пересечении газопроводом автодорог предусмотрена прокладка труб в ПЭ – футлярах Ø 400мм методом прокола и открытым способами. При прохождении через канал Алгабас предусмотрена байпасная линия, прокладка газопровода в ПЭ – футляре Ø 400мм выполнена на глубине 1,2м от дна канала методом горизонтально-направленного бурения. При пересечении кабелей связи предусмотрена защита стальным футляром Ø108мм. Вдоль трассы газопровода установлены опознавательные знаки. В точках подключения предусмотрены отключающие надземные задвижки в ограждении**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **июль 2017 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **1,5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Проектирование и строительство ПЭ газопровода высокого давления взамен физически изношенного стального газопровода Индер – Бодене» Индерский район Атырауской области готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Болат-Д» _____ **Зулхашев Д.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)