«Майбұлақ кенішіндегі №46 ұңғыманы электрмен жабдықтау»
жұмыс жобасы бойынша

15.09.2022 ж. № Фрост-0028/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз" акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз" акционерлік қоғамы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Майбұлақ кенішіндегі №46 ұңғыманы электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Фрост KZ» ЖШС берді.

«Фрост KZ» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ Фрост-0028/22 от 15.09.2022 г.

по рабочему проекту
«Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак»

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак» выдано ТОО «Фрост KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Фрост KZ».

1. **ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект

1.1. **Категория:** IV Категория

1.2. **Класс опасности:** 5 класс опасности

1.3. **Уровень ответственности:** 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

2. **НАИМЕНОВАНИЕ: «**Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак», «Майбұлақ кенішіндегі №46 ұңғыманы электрмен жабдықтау»

3. **ОСНОВАНИЕ:** Договор №Фрост-0121-01 от 10 августа 2022 года между ТОО «Фрост KZ» и АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

4. **ЗАКАЗЧИК:** Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"

5. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», государственная лицензия №005019 от 01 июня 2001 года категория I, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

6. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Негосударственные инвестиции

7. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

задание на проектирование от 01 августа 2022 года на рабочий проект «Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак» утвержденное заказчиком;
постановление акимата Карагандинской области №52/09 от 25 сентября 2018 года о предоставлении временного возмездного права на земельный участок;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ05VUA00311553 от 09 ноября 2020 года, утвержденное ГУ «Отдел земельных отношении, архитектуры и градостроительства Улытауского района»;
акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) от 01 марта 2019 года №0618543 с кадастровым номером 09-106-038-1161, площадью земельного участка 1604,0 га;
отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер «К»» (государственная лицензия №08260 от 05 июня 2003 года, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер «К»» (государственная лицензия №08260 от 05 июня 2003 года, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
письма:
от АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
№1207 от 09 августа 2022 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, о сроках начала строительства, об источнике финансирования, касательно сметной документации;
технические условия:
от АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» №53 от 29 сентября 2020 года на электроснабжение скважины №46 на месторождении Майбулак.

7.1. Ссылка на окончательную версию ПСД:

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область Улытауский район.

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2. Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

1. Ведущий эксперт
Пиримжанова Айнур Багдаулетовна (830409401605) - Соответствует

2. Электроснабжение
Әбілтай Әділет Нартайұлы (960131301466) - Соответствует

3. Архитектурно-строительная часть
Пиримжанова Айнур Багдаулетовна (830409401605) - Соответствует

4. Предпроектные работы
Ушатова Кенжегуль Амировна (581214400110) - Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (второй технический несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Фрост KZ» в рабочий проект **«Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей пояснительной записке:

Представлена общая пояснительная записка.

10. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Электроснабжение скважины 46 на месторождении Майбулак»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими технико-экономическими показателями:

Общая протяженность ВЛ-6 кВ – 0,015 км;

Количество опор – 1 шт.;

Мощность – 100 кВА;

Срок строительства – 1,5 месяца.

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» в соответствии с условием договора №Фрост-0121-01 от 10 августа 2022 года.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

ТҰЖЫРЫМДАР

«Майбұлақ кенішіндегі №46 ұңғыманы электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, белгіленген тәртіппен төмендегі технико-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

ӘЖ-6 кВ жалпы ұзындығы – 0,015 км;

Тірек саны – 1 дана;

Қуаты – 100 кВА;

Құрылыс ұзақтығы – 1,5 ай.

Осы сараптамалық қорытынды 2022 жылғы 10 тамыздағы №Фрост-0121-01 шарт талаптарына сәйкес, растығы «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» ЖШС кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Дуйсенбаева Д.Н. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)



Әбілтай Ә.Н. (Эксперт)

Ушатова К.А. (Эксперт)