Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Азия Голд Констракшн" - Лицензия: 22019659, 20.10.2022 г., III, Кызылординская область, г. Кызылорда, А.Жубанов, 3***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Алматов Айдос Айдарбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство уличных освещении по улице Алтын Асар поселка Жосалы»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960 540 000 482, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, ул. Коркыт Ата, 1, аким Досмуратов Алмасхан Арипханович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Казстрой ST» ГСЛ 20010647, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ 21023781 ТОО «Казалы Строй - сервис» ГСЛ 000219, ТОО «Строй Гарант 2018» 18017324, ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ 20018110

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО "Ai-Sultan Company", 19020388, 08.10.2019, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19, 12***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960 540 000 482, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, ул. Коркыт Ата, 1; дата утверждения: 20.12.2024 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация документация ***ТОО "Ai-Sultan Company", 19020388, 08.10.2019, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19, 12***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	**м**	**350,0**	**-**	**350,0**	**-**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-		-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Точка подключения предусматривается от сущ. ВЛ-0,4кВ КТПН-10/0,4 кВ №194 (ПС-220/35кВ "Жосалы") с установкой проектируемого ящика управления уличным освещением ЯУО 9602-3674-54 У3, данный ящик необходимо установить на территории села. Для питание уличного освещения принят провод СИП2 4*16мм2 напряжением до 1кВ. Сечение провода выбраны по допустимому длительному току и проверены по потере напряжения и на коки КЗ. Далее проектом предусмотрено*

установка опор освещения, высотой 10 метра. Установка проектируемых опор предусматривается в сверлильные котлованы Ø250мм. и глубиной 1,0 метра, опоры приняты трубного типа с установкой на анкерах Н=800 мм. Светильники для установки приняты светодиодные мощностью одного светильника 150 Вт со световым потоком 6000лм. Управление освещением осуществляется автоматически блоком управления освещением в ящике ЯУО от выносного фотоэлемента и в ручном режиме.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***25 декабрь 2024 год;***

месяц, год

окончание работ ***31 декабрь 2024 год;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1;***

фактически, месяц: ***1 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***_85_%*** и фактически применено ***_85_%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабараторных замеров *(экспертное заключение прилагается);*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство уличных освещении по улице Алтын Асар поселка Жосалы»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

1) ТОО " Азия Голд Констракшн " - Лицензия: 22019659 , 20.10.2022 г., III, Кызылординская область, г. Кызылорда, А.Жубанов, 3

Директор Алматов Айдос Айдарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субодрядчик (генеральный подрядчик)

1) ТОО «Казстрой ST», Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8

Директор Алматов Айдос Айдарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

2) ТОО «ДипломатСтрой», Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. Астана, 1А

Директор Алматова Айгуль Нурмаганбетовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

3) ТОО «Казалы Строй - сервис» Кызылординская область, Казалинский район, пос. Айтеке би, ул. М. Шокай, 20А

Директор Алматова Айгуль Нурмаганбетовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

4) ТОО «Строй Гарант 2018» Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1

Директор Алматов Ердос Айдарбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

5) ТОО «Орда сервис-2020» Кызылординская область, г. Кызылорда, Ы. Жахаев, 4

Директор Айтмухамбет Айгерім Айтмухамбетқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.