Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"04" Март 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", ГСЛ № 14006093 от 30.04.2014г. юридический адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон АРАЙ , Улица АЛТЫ АЛАШ, 2, 68 А. БИН 080140017041**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **, ТОО «Орда-Сервис-2020», ТОО «ДипломатСтрой», ТОО «Ai-Sultan Company», ТОО «АстанаЛюксСтрой»**

наименование организации

в лице **директоры Айтмухамбет А.А. Алматова Е.Н. Алматова Е.А. Жалимбетов Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» № 07-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шиелийского района » № 331 от 19.01.2021года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления	м	2417		2417	
Газопровод низкого давления (надземный)	м	10 523		10 523	
Газопровод низкого	м	476		476	

давления (подземный)					
Шкаф ГРПШ-07-2У1	комп	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Объемы основных строительно-монтажных работ Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 1,5 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 1,5 пм. (электросварное) Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 2417 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 495,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 1922,0 п.м; Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 10 523 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 1648 пм. (электросварное) диаметром 76х4,0 мм составляет 3681,0 пм. (электросварное) диаметром 57х3,0 мм составляет 5194,0 пм (электросварное) Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 476 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 78,0 п.м; диаметром 75х6,8 мм – 136,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 264,0 п.м; Установлено шкаф ГРПШ-07-2У1 – 6 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
шкаф ГРПШ-07-2У1 – 6 комп.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **03 08. 2023 года**.
месяц, год
окончание работ: **04.03. 2024 года**.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: __7__ **месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __7__ **месяцев**
фактически, месяц: **7 месяцев.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100____% и фактически применено ___89___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с Актоган, Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»

Директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.