Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Данекер»Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Шевченко, 38

наименование организации, юридический адрес

в лицедиректора ИскаковаБауыржанаАкановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:«Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селеАкмырза,Ерейментауского района, Акмолинской области (корректировка сметной документации)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ "Отдел строительства Ерейментауского района," Хамитов Даулет Калиаскарович, руководитель отдела

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:1) ТОО «Имандра» ГСЛ №07127 от 25.12.2020г., директор Шалабаев С.К. 2) ТОО «Марал Құрылыс» ГСЛ №17005794 от 05.04.2017г., директор Айдаболов Ж.К. 3) ТОО «BY-Сити» ГСЛ №24022478 от 27.06.2024, директор Айдаболова К.Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астана Быт Сервис-ЛТД», 14-2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района", 29.12.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность насосной станции:	$м^3$/час	35,02		35,02	
Протяженность сетей наружного водоснабжения	м	15394		15394	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка водозаборных сооружений. На площадке расположены скважины рабочая и 2 резервные.

Площадка водопроводных сооружений. Расположены кирпичная насосная станция подъёма, 2 монолитных железобетонных резервуара чистой воды объёмом 150 м3 каждый, кирпичный контрольно-пропускной пункт, уборная, площадка для мусорного контейнера. Сети водовода из труб ПЭ100 21 диаметром 75х3,6 мм. Сети водопровода из стальных труб диаметрами 89х4,0 мм; 108х4 мм.

Наружные сети водоснабжения. Магистральный водовод от скважин. По водоводу вода подаётся в резервуары чистой воды с последующей подачей насосной станции в разводящие сети по селу. Система объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная. Трубы ПЭ100 SDR21 диаметрами 140, 125, 50, 32.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: шесть

фактически, месяц: сорок два

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы» при акимате Ерейментауского района, Каержанов Назымбек Зейнелхаирович, руководитель

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Акмырза, Ерейментауского района, Акмолинской

области (корректировка сметной документации)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Искаков Бауыржан Аканович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)