Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

« _ » сентябрь 2020 г.

Подрядчик (ген. подряд.) ТОО «Асанас-Дар» РК г.Кызылорда ул.Кашаубаева 13
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Карабаевой Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство водозабора на станции Караузяк Кызылозекского сельского округа Кызылординской области»**
(наименование, местонахождение объекта)
Заказчиком которого является **КГУ**«Кызылординский городской отдел строительства»
руководитель Шамуратов П.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

б)субподрядными организациями нет
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО **«Сыр Жоба» г.Кызылорда**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Объект: **«Строительство водозабора на станции Караузяк Кызылозекского сельского округа Кызылординской области»**
Утвержден(а) приказом **КГУ**«Кызылординский городской отдел строительства».
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	М2				

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Площадь застройки			
Число этажей			
Всего номеров			
Из них «Standart»			
Из них «Lux»			
Из них номеров для инвалидов			

Показатели	По проекту		Фактический	
	Число квартир	Площадь квартир, м2	Число квартир	Площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Бурение скважины №6655,резервная №6656 с глубиной 320 м-2шт,строительсво насосной станции 1 и 2-го подъема,устройство резервуара -25м3,строительство водонапорной башни 25м3,внутриплощадочные электрические сети ВЛИ-0,4 кВ,устройство комплексной 2-х трансформаторной подстанции 2БКТП 160/10-0,4кВ,прокладка водопроводной сети головного водозабора,устройство выгреба 6м3,благоустройство территории (ж/б ограждения ,озеленения),кирпичи -30 875шт.,материал теплоизоляционный - 200м2,бетон - 21,4 м3,стеновые ж/б панели – 63,36м3,

Конструкции и изделия -84 шт.,асфальтобетон -15,6 т.,напольные покрытия – 91,4 м2,лесоматериалы - 55м3,металлопрокат 16,1т.,металлоконструкции -17,9 т., стальные трубы д-108мм -133,5м.,д-159мм - 103,4м,д-325мм-7м.,д-219мм-263м,д-89мм -56м,силовые кабеля ВВГ,АВВГ,АВБбШ-3295м.,монтажные и электроустановочные материалы -458шт.,водомерный счетчик-3шт.,задвижки -3шт., материалы и изделия для теплоснабжения – 64шт.,инженерное оборудование вентиляторы и кондеционеры,мебель и инвентарь -9 шт., хлорсатуатор ХС10-100-2шт.,электропечи-16шт.,дизельная электростанция – 1шт.,манометр ЭКМ1У-3 шт.,насос ЭЦВ 8-25-10-1 шт.,насос WiloSP16.30-12F1 -2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2019 г.;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2020 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, 6 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактический, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация,отопление,газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что утверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М. П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «**Строительство водозабора на станции Караузяк Кызылозекского сельского округа Кызылординской области»**

(наименование объекта, комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный директор) ТОО «Асанас-Дар» директор Карабаева Р.А. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя подпись, дата м.п.)