В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Приказ), к объектам III (пониженного) уровня ответственности относятся **сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа.**

Тогда как, проектно-сметными документациями предусмотрены работы по строительству подводящих сетей водопровода и канализации к жилым домам (т.е. строительство внутриквартальных сетей).

В связи с вышеизложенным, разработчиком проекта неверно установлен уровень ответственности объекта. Данные объекты должны характеризоваться, в соответствии с Приказом, как - **наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) условным (внутренним) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек, и относится к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.**

Письмо экспертной организации прилагается