Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 24 » октябрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шебер-Курылыс»
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Нурбаева С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №21)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
в лице вр. и.о. руководителя Рымбаев М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный Центр»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» № 32-ПИР от 21.12.2012г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопровода Участка №21 6705 метров из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR17, (ГОСТ18599-2001), в том числе:

- Диаметром 250х14,8 мм –1472 метров;
- Диаметром 200х11,9 мм – 1015 метров;
- Диаметром 110х6,6 мм – 3232 метров;
- Диаметром 25х2 мм – 986 метров;

Сеть водопровода кольцевая, состоящая из магистральных и распределительных линий. Трубы укладываются на основание из мягкого грунта 0,1 метра

Для подключения потребителей предусмотрено устройство водопроводных колодцев с установлен ной

в них запорной арматурой. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец диаметром 1500 мм – 149 шт, диаметром 2000 мм – 12 шт, на сульфатостойком портландцементе.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В7,5 толщиной 10 мм. На-ружная гидроизоляция колодцев окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в керосине.

Вокруг люков колодцев устраивается отмостка шириной 0,5 м.

Для обеспечения наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов в количестве 27 шт.

Переходы через автомобильные дороги выполняются в стальных футлярах для защиты труб от повреждений, диаметры футляров больше на 200 мм диаметра водопровода. После устройства

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016
месяц, год
окончание работ октябрь 2016
месяц, год
при продолжительности строительства, 6(шесть) месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть) месяцев;
фактически, месяц: 5 (пять) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКП «Озенинвест» Шалхаров М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов"Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №21)»
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.