Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 22 » сентябрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шебер-Курылыс»
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурбаева С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №16)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
в лице вр. и.о. руководителя Рымбаев М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный Центр»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» № 32-ПИР от 21.12.2012г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопровода Участка №16 4653 метров из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR17, (ГОСТ18599-2001), в том числе:

- Диаметром 250х14,8 мм – 445 метров;
- Диаметром 200х11,9 мм – 707 метров;
- Диаметром 110х6,6 мм – 2604 метров;
- Диаметром 25х2 мм – 897 метров;

Сеть водопровода кольцевая, состоящая из магистральных и распределительных линий. Трубы укладываются на основание из мягкого грунта 0,1 метра

Для подключения потребителей предусмотрено устройство водопроводных колодцев с установлен ной в них запорной арматурой. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных ко лец диаметром 1500 мм – 126 шт, диаметром 2000 мм – 7 шт, на сульфатостойком портландцементе.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В7,5 толщиной 10 мм. На-ружная гидроизоляция колодцев окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в керосине. Вокруг люков колодцев устраивается отмостка шириной 0,5 м.

Для обеспечения наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов в количестве 21 шт.

Переходы через автомобильные дороги выполняются в стальных футлярах для защиты труб от повреждений, диаметры футляров больше на 200 мм диаметра водопровода. После устройства переходов через дороги идет восстановление полотна дорог

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016
месяц, год
окончание работ сентябрь 2016
месяц, год
при продолжительности строительства, 6(шесть) месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть) месяцев;
фактически, месяц: 4 (четыре) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКП «Озенинвест» Шалхаров М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов"Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №16)» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.