Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«22» июль 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п.2.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Севзиханова Н.В..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область. Корректировка».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», руководитель отдела Сатыбаев М.Г..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядныеорганизации: ТОО «Арман-Құрылыс-97»
наименование организации

в лице директораЯкшибаев П.Ч.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», 1/29-07-2021-ГСН.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», приказ №52 от «04» ноября 2022 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления Ø219х6,0	м	7862,5		7862,5	
Газопровод среднегодавлениятруба ПЭ100 Ø180х16,4	м	4505,6		4505,6	
ПГБ-13-2ВУ1-С	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир $м^2$		число квартир	площадь квартир $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуетсяследующими данными:

Газопровод высокого давления запроектирован из стальных труб (надземный) на высоте 0.7 м от поверхности земли до низа трубы диаметром Ø219х6,0мм.

Проектируемый газопровод среднего давления прокладывается подземно на глубине 1,2 м до верха трубы. Газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 диаметром 180х16,4 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Точками подключений проектируемого газопровода являются:

№1- газопровод –отпайка на с. С. Шапагатова от надземного газопровода высокого давления Дн219мм на Форт-Шевченко;

№2 и №3- подземный газопровод высокого давления Дн 159 мм Актау-Аэропорт;

На узлах подключений №1 и №3 устанавливается запорные арматуры и сбросные свечи.

На узле подключения №3 проектом предусмотрено устройство площадки ПГБ для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа).:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Декабрь 2023г.

месяц, год

окончание работ Июль 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5месяцев

фактически, месяц: 7 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

«МЕМКАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2022-432
20 21 ж. «08» 22

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____.

МПФ АО „Qazaq Gaz Aimaq" _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя_____, _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область. Корректировка». готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Севзиханов Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись, _____дата

Казиев. Б. Б.

Место печати (при наличии)

Согласовано.
Директор Тупкараганского РГХ Таубай ж.т. 25.07.24г.
Заключение о соответствии выполненных работ проекту от 09.07.24г.
Заключение экспертизы №15-0195/22 от 26.10.2022г.
ТОО „Мунайгаз проект-сервис"
Шадад Т.Н.

Нач. ПТО
МПФ АО „QGA"
Юсупов А.Б.

Гл. инженер
МПФ АО „QGA"
Кудабаев Ж.А.
31.01.2024ж