"Государственное учреждение "Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по городу Алматы"
Акт проверки зарегистрирован
за № 24751210030000012/00294 27.11.2024 г.
Зарегистрировал НАРЕИМОВ ТАМЕРЛАН ТАЛҒАТҰЛЫ

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ

№ 301 27.11.2024 г.

1. Наименование государственного органа Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям Алатауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки
ТЕМІРЖАН МАҚСАТ МҰРАТҰЛЫ - главный специалист

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки
не привлекались

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки), его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, участок территории
990340003306, Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы, АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ, Алатауский (Алматы), Рыскулова (ПРОСПЕКТ), 284

5. Предмет назначенной проверки
Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867
подпункт 21 статьи 12. Уполномоченный орган осуществляет государственный контроль в области пожарной безопасности.
О гражданской защите (Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.)

6. Срок проведения проверки 28.11.2024 - 04.12.2024

7. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке на основании требование прокуратуры Алатауского района № 2475121000100013/00742 от 24.09.2024 года
пп.4) п.5 ст.144 ПК РК - требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства

8. Проверяемый период 01.01.2023 - 01.07.2024

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты
БАҚЫТХАНҰЛЫ САМАТ

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.

Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки вправе:

1) не допускать к профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, в случаях:

несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах РК, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении профилактического контроля и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль и (или) проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3),4),5),6),7) и 8) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с пп.1) п.5 ст.144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующим профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены грубые нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и п. 1 ст. 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых профилактическому контролю с посещением и (или) проверке;

продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований Предпринимательского Кодекса в соответствии с п. 2 ст. 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимого профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении профилактического контроля с посещением и (или) проверки;

3) обжаловать акт о назначении профилактического контроля и (или) проверки, акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля и надзора в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством РК;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках профилактического контроля надзора и (или) проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных пп. 5) Предпринимательского п. .

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований п.1 ст.146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах профилактического контроля с посещением и (или) проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом профилактического контроля с посещением и надзора и (или) проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения профилактического контроля с посещением и (или) проверки, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами РК;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения уведомления о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

С актом № 301 от 27.11.2024 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

_____

(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«___»_____20__г. _____

(подпись проверяемого субъекта)

Необходимые документы

№	Наименование документа	Требуется
1.	Справка о государственной регистрации БИН	
2.	Банковские реквизиты	
3.	Адрес электронной почты, номер телефона.	
4.	Устав объекта	
5.	Проектная документация здания	
6.	Технический паспорт здания	
7.	Приказ на руководителя	
8.	Уд. личности руководителя (записать на копии место прописки, сотовый телефон, электронная почта, индекс)	
9.	Приказ на ответственного за пожарную безопасность	
10.	Уд. личности ответственного за пожарную безопасность	
11.	Договор аренды	
12.	Наличие приказа или инструкции устанавливающий, соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим	
13.	Допуск к работе работников только после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума	
14.	Акт приемки по оборудованным системам и установки пожарной автоматики	
15.	Договор со специализированными организациями по техническому облуживанию и планово-предупредительного ремонта пожарной автоматики	
16.	Журнал учета работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики	
17.	Журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения и управления эвакуацией	
18.	Проведение замера электрического сопротивления электропроводов и заземляющих устройств молниезащиты не реже одного раза в год и оформления соответствующим актом (тех отчет)	
19.	Протокол испытание наружной пожарной лестницы и ограждений на крышах зданий	
20.	Протокол обработки огнезащитным составом деревянных конструкций. Сертификат соответствия с лаборатории	
21.	Акт проверки пожарного крана	
22.	Акт проверки пожарного гидранта	
23.	Акт проверки насоса повысителя	
24.	Договор со специализированными организациями по техническому облуживанию и планово-предупредительного ремонта системы дымоудаления	

Теміржан Мақсат Мұратұлы сот.тел **8-707-55-33-002**
Алатауский район ул. Чуланова 105. 3-этаж
Эл. **5533002@mail.ru**

Все документы вложить в синии накопитель.
По номерации!!!

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 301/_____

Алатауский район 03.12.2024 г.
Место составления Время 16:6

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям Алатауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 301 от 27.11.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ТЕМІРЖАН МАҚСАТ МҰРАТҰЛЫ - главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы, АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ, Алатауский (Алматы), Рыскулова (ПРОСПЕКТ), 284.

5. Срок проведения проверки 02.12.2024 - 03.12.2024

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
.

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы

№	**Перечень выявленных нарушений** (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	**Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения**
1	Не предоставлен специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.66. ;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Планы эвакуации людей в случае пожара по длине коридора вывешены более 20 метров (повсеместно) ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.12.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На объекте с массовым пребыванием людей не проводятся тренировки с персоналом по их действиям при	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.14;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	1) Автоматическая пожарная сигнализация не в исправном состоянии шлей 1,3,4. 2) Отсутствуют датчики системы автоматической пожарной сигнализации в помещение столовой. 3) Не предоставлены акты приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики. 4) Не предоставлены проектно-сметная и рабочая документация по монтажу систем и установок пожарной автоматики. ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.6;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Установленные на эвакуационном пути знаки пожарной безопасности с автономным электропитанием "Эвакуационный выход" в не исправном состоянии в помешение Айголек ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.35;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На ковровых дорожках отсутствует крепления к полу ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.38;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается использования эксплуатации электросети-времянки. ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.96;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Не проведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.87.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов не выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов ППБ РК №55 от 21.02.2022 г. п.80;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Гелірнан М.М.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

и.о. заведующего Хасенова А.М.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

✓ И.О. заведующего Хасенова А.М.

Приложение на «___» листах

«3» 12 2024г.

Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 301/_____

Алатауский район 03.12.2024 г.
Место составления Время 16:6

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям Алатауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 301 от 27.11.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ТЕМІРЖАН МАҚСАТ МҰРАТҰЛЫ - главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
990340003306, Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы, АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ, Алатауский (Алматы), Рыскулова (ПРОСПЕКТ), 284.

5. Период проведения проверки 02.12.2024 - 03.12.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить специальный журнал или автоматизированную систему по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения;

			срок устранения: 31.01.2025
2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Планы эвакуации людей в случае пожара по длине коридора вывешать менее 20 метров (повсеместно); срок устранения: 31.01.2025
3	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Провдить тренировки с персоналом по их действиям при пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания; срок устранения: 31.01.2025
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	1) Автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние 2) В помещении столовой установить автоматическая пожарная сигнализация 3) Предоставить акты приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики 4) Предоставить проектно-сметную и рабочую документацию по монтажу систем и установок пожарной автоматики; срок устранения: 31.01.2025
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установленные на эвакуационном пути знаки пожарной безопасности с автономным электропитанием "Эвакуационный выход" привести в исправное состояние; срок устранения: 31.01.2025
6	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	На ковровых дорожках установить крепления к полу; срок устранения: 31.01.2025
7	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использования эксплуатации электросети-времянки; срок устранения: 31.01.2025
8	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Провести проверку отчет по испытанию и измерение

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств ; срок устранения: 31.01.2025
9	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; срок устранения: 31.01.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

и.о. заведующего Хасенова А.М.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Темірхан М.М.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«3» 12 2024г.