Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС», РК, ВКО, Тарбагатайский район с.Акжар ул.Жамбыла 11, тел: 87234420040**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бақытбеков Тілеужан Бақытбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к врачебному амбулаторию в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района, области Абай », Республика Казахстан, область Абай, Урджарский район, Жогаргы Егинсуский с.о., Жогаргы Егинсу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай», руководитель Маусымбаев Самат Сеитқанұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО"Облградпроект", №21026285 от 14.09.2021г. №8/09-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай» №26 от 11.04.2024г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Комплектная трансформаторная подстанция с силовым трансформатором ТМ мощностью 100кВа КТПН-100-10/0,4-У1	шт	1		1	
Дизель генератор мощностью 80кВт с АВР, встроенный бак, в контейнере 110кВа 80кВт	шт	1		1	
АС50	м	30		30	
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, с защитным покровом сеч 3х35мм2 АСБ-10кВ	м	800		800	
Кабель силовой бронир алюмин сеч. 4х70мм2 АВБбШв-0,66кВ	м	210		210	
Кабель силовой бронир алюмин сеч. 5х2,5мм2 КВБбШв-0,66кВ	м	100		100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно заданию на проектирование, данным рабочим проектом предусматривается строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в Жогаргы Егинсу Урджарского района. Диаметры проектируемой водопроводной сети приняты по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 диаметром 32 х 2 мм.

Электроснабжение. Сети 10кВт

Согласно техническими условиями дается одна точка подключения к электрическим сетям: ближайшая опора 10 кВ №30 ВЛ-10кВ Л-4 ПС-35/10кВ "Жогаргы Егинсу".

В качестве второго источника питания - проектом предусмотрена дизель электрическая станция (ДЭС). На первой проектируемой - разъединитель РЛНД.

На территории врачебной амбулатории устанавливается комплектная трансформаторная подстанция с одним силовым трансформатором мощностью 100кВА, напряжением 10/0,4кВ типа КТПН 100-10/0,4-У1. КТПН поставляется на объект в собранном виде. Изготавливается комплектная трансформаторная подстанция по опросному листу. В проекте выполнен контур заземления проектируемой трансформаторной подстанции. Подключение проектируемой трансформаторной подстанции предусматривается по кабельной линии КЛ-10кВ.

Сети 0,4кВт
Подключение производилось от КТПН 100-10/0,4-У1 и ДЭС. Для подключения зданий проектом предусмотрена прокладка силового алюминиевого кабеля марки АВБбШв-0,66кВ сеч. 4х70мм²
Проектом предусмотрен резервуар сточных вод емк.7,5м3.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23 июля 2024 года**;
месяц, год
окончание работ **23 декабря 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **5,0**;
фактически, месяцев: **5,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружно-инженерных сетей к врачебному амбулаторию в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района»**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС»
Директор Бақытбеков Тілеужан Бақытбекұлы.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *(подпись)*