Приложение 3
к приказу и.о Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

*«11 » октября 2016г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Шебер-Курылыс». РК. Мангистауская обл.. Мунайлинский р-н. с.о. Атамекен. с.Атамекен. п.з. 2. уч.68.*
*(наименование организации, юридический адрес)*
в лице директора, *Нурбаева Сергазы Култореевича*
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*
по объекту: *«Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Бейнеуского района. Участок-1»*
*(наименование, местонахождения объекта)*
заказчиком которого является *ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»*
в лице *руководителя Бисенов С.*
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Проектно Строительный Центр».. 7-16-03/11-НВ*
*(наименование проектной организации, номер проекта)*
утвержденного(й) *Бейнеуский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства №48-ө от 06.06.2012г.*
*(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели генерального плана приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность водопровода | м | 107 850,69 | 107 850.69 | 107 850.69 | 107 850.69 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | *** | *** |
| Число этажей | этаж | *** | *** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | *** | *** |
| В том числе подземной части | $м^3$ | *** | *** |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | $м^2$ | *** | *** |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность основного кольцевого водопровода из полиэтилена HDPE100SDR17 Ø250х14.8мм составляет 17 682м. Трассирующие водопроводы соединены между собой перемычками из полиэтиленовых труб HDPE100SDR17 Ø125х7.4мм протяженностью 3 515.69м.

К потребителям внутри участка подастся из полиэтиленовых труб HDPE100SDR17 Ø110х6.6мм протяженностью 86 553.08м. Водопровод выполнен в подземном исполнении, глубина заложения 2,1м от низа трубы до уровня земли. Также выполнены для обеспечения пожарной безопасности пожарные гидранты с радиусом обхвата 150 метров в железобетонных водопроводных колодцах Ø1500мм. В точках врезки и подводкам к колодцам выполнены железобетонные колодцы Ø1500, Ø2000, Ø2500мм. К водопроводным колодцам предусмотрены Люк полимерный типа Л с запирающим устройством. Для урегулирования подачи воды в часы наибольшего водопотреблсния в двух местах предусмотрены металлические водонапорные башни емкостью 15м3 и 25м3.

В местах подключения к потребителям для определения расхода воды предусмотрен счетчик воды СКБ-25. От водопроводного колодца до границы проектирования проложены трубы HDPE100SDR11 Ø25х2,3мм глубина заложения 2,1м.

В местах пересечении с автодорогами водопровод проложен футляр из стальной трубы ГОСТ10704-91 по соответствующим диаметрам.

По окончании строительства произвели испытание на прочность и проверку на герметичность. После испытания очистили и промыли трубопровод.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *май 2014 г.:*
(месяц, год)

окончание работ – *сентябрь 2016г.:*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: *10 (десять)* месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *10 (десять)* месяцев;
фактически, месяц: *29 (двадцать девять)* месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
*Директор ГКП «Бейнеу су сервис» Жумырбаев Б.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (Не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (Не требуется)

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считаст объект
*«Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу, Бейнеуского района. Участок-1»*

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*Директор Нурбаев С.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,