Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Магмурова Санатбека Манарбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: «Строительство теплотрассы в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
ГУ " Отдел строительства города Аксу ", г. Аксу, ул. Астана, 52
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) ТОО «MILAN» Гос. лицензия № 18012559 от 25.06.2018г. Руководитель Кусаинов Р.А.;
(наименование организации)
2) ТОО «Respect Stroy Project LTD» 15-ГСЛ №000293 от 06.03.18г. Директор Рахматулина А.А
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иртыш Строй - ПВ»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) приказом №1-06/11 от 16.01.2018г. ГУ «Отдел строительства города Аксу»
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сеть теплоснабжения: в том числе: в грунте	метр	722,4		729,85	
2Ø159х4.5/250-1-ППУ-ПЭ		46,2		73,3	
2Ø133х4/225-1-ППУ-ПЭ		87,2		100,5	
2Ø108х4/200-2-ППУ-ПЭ		123,6		123,6	
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ		80,7		98,3	
2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ		346,6		295,75	
в канале					
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ		32,1		32,4	
по зданию					
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ		1		1	
2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ		5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными предусматривается строительство тепловых сетей 2Ду150-125-100-80-65мм к объектам социального значения (детский сад, акимат, дом культуры) и многоэтажным жилым домам (четыре 4-х этажных дома). Прокладка тепловой сети выполнена подземным бесканальным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2019г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5;

фактически __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект: «Строительство теплотрассы в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Магмуров Санатбек Манарбекович _____ 26.11.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.