Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"22" 4 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Жорабеков Биржан Орынбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Жайсан, Шуского района Жамбылской области». Жамбылская область, Шуский район, Алгинский с.о., с.Жайсан.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района», руковадитель- Каликов Жадыра Абигазиевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004» ГСЛ-№16017311 от 11.11.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «MBN Building» ГСЛ-№21025158 от 27.08.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оразова Мухамедгани Пашанулы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NESIBE жоба», б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района» №1 от 12.02.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Всего квартир,
в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

\- - - - - -

5. Проект «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Жайсан, Шуского района Жамбылской области» разработан на основании архитектурно - планировочное задание на проектирование, выданное Отделом архитектуры и градостроительство Шуского района Жамбылской области за № KZ15VUA00827122 от 26.01.2023 г. и инженерных изысканий. Данным проектом предусматривается строительство распределительных сетей водопровода. Водопроводные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая по ГОСТ18599-2001 Ø110х5,3; подводок к домам - предусмотрены из труб ПЭ 100 SDR17 Ø25х2,0 по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 Ø1500 и Ø2000 с установкой в них запорно-регулирующей арматуры, пожарного гидранта. Расстояние от низа трубы до плиты днища 0,25м. На повышенных участках сети предусмотрены вантузы, в пониженных точках - выпуски (мокрые колодцы). Соединение полиэтиленовой трубы со стальной осуществляется в колодце. При пересечении трубопроводом стенок колодцев предусмотрены стальные футляры. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. Перед укладкой труб на дне траншеи следует предусматривать основание из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.) Насосная станция II подъема - каркасное, одноэтажное, прямоугольное в плане здание с подвалом, размер здания в осях 6,0х12,0м. Высота от низа ригеля 3,9м.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05 **2024 года;**
месяц, год
окончание работ 11 **2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель директора Серсенбаев Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Гл. инженер Шуского РЭС Жиен Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на объект отсутствует** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Жайсан, Шуского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Интеллект Азия»** **Б.О.Жорабеков**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)