Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14210058

Конкурстың № 13903996-1
Конкурстың атауы «Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының «Алтын орда» әлеуметтік-іскерлік орталығы мен саябақ аймағының су жабдықтау желілерінің құрылысын» нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-06 10:14:44 дейін 2025-02-10 10:14:44
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	070840009371	ҚҚ жобасына ескерту	При объявлении конкурса завышена техническая сложность данного объекта, так как не прикреплены никакие соответствующие документы, точнее исходные данные чтобы определить техническую сложность. Такие нарушения носят откровенно коррупционный характер, чтобы отстранить других потенциальных поставщиков. Таким образом Грубо нарушаете правила осуществления государственных закупок. Поэтому просим Вас принудительно поменять уровень ответственности второй-нормальный, техническую сложность данных объектов на- ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ ОБЪЕКТАМ. В ином случае, будем о выражать свое не согласие на компетентные органы по данному вопросу.	2025-02-08 19:33:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

2	070540015533	ҚҚ жобасына ескерту	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 17:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

3	990240007206	КҚ жобасына ескерту	Просим обосновать отнесение проектируемого объекта к тех. сложному.	2025-02-07 09:32:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

4	080140003021	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. Прошу пояснить, какой объём воды (м3 в сутки) планируется подать с помощью проектируемых сетей водоснабжения к социально-деловому центру.	2025-02-06 17:41:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», потребляемая мощность водоснабжения – 6 322,34 м^3/сутки

5	081040006194	ҚҚ жобасына ескерту	Проектируемые сети отнесены к тех. сложному объекту. Просим обосновать.	2025-02-07 09:48:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

6	080140014245	ҚҚ жобасына ескерту	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 18:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

7	080740015959	ҚҚ жобасына ескерту	В нарушении СН РК 1.02-03-2022 "ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО" отсутствует: 1. Архитектурно-планировочное задание; 2. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и электроснабжения.	2025-02-06 17:13:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п. 5.2, 5.5 СН РК 1.02-03-2011, выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации осуществляется на основании договора подряда (контракта) на выполнение проектных (проектно-изыскательских) работ (далее - Договор), заключаемого между заказчиком и исполнителем (подрядчиком, генеральным проектировщиком) в порядке, установленном законодательством.

8	020640013096	ҚҚ жобасына ескерту	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 17:52:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Орынбасар Мирас Жаңбырбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14210058

№ конкурса 13903996-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водоснабжения социально-делового центра с парковой зоной «Алтын орда» г.Актобе Актюбинский области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-06 10:14:44 по 2025-02-10 10:14:44
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	070840009371	Замечание к КД	При объявлении конкурса завышена техническая сложность данного объекта, так как не прикреплены никакие соответствующие документы, точнее исходные данные чтобы определить техническую сложность. Такие нарушения носят откровенно коррупционный характер, чтобы отстранить других потенциальных поставщиков. Таким образом Грубо нарушаете правила осуществления государственных закупок. Поэтому просим Вас принудительно поменять уровень ответственности второй-нормальный, техническую сложность данных объектов на- ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ ОБЪЕКТАМ. В ином случае, будем о выражать свое не согласие на компетентные органы по данному вопросу.	2025-02-08 19:33:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

2	070540015533	Замечание к КД	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 17:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

3	990240007206	Замечание к КД	Просим обосновать отнесение проектируемого объекта к тех. сложному.	2025-02-07 09:32:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

4	080140003021	Запрос о разъяснении КД	Добрый день. Прошу пояснить, какой объём воды (м3 в сутки) планируется подать с помощью проектируемых сетей водоснабжения к социально-деловому центру.	2025-02-06 17:41:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», потребляемая мощность водоснабжения – 6 322,34 м^3/сутки

5	081040006194	Замечание к КД	Проектируемые сети отнесены к тех. сложному объекту. Просим обосновать.	2025-02-07 09:48:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

6	080140014245	Замечание к КД	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 18:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

7	080740015959	Замечание к КД	В нарушении СН РК 1.02-03-2022 "ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО" отсутствует: 1. Архитектурно-планировочное задание; 2. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и электроснабжения.	2025-02-06 17:13:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п. 5.2, 5.5 СН РК 1.02-03-2011, выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации осуществляется на основании договора подряда (контракта) на выполнение проектных (проектно-изыскательских) работ (далее - Договор), заключаемого между заказчиком и исполнителем (подрядчиком, генеральным проектировщиком) в порядке, установленном законодательством.

8	020640013096	Замечание к КД	При объявлении конкурса не правильно указали Техническую сложность объекта (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). Данный рабочий проект не относится к техническому сложному. Просим поменять на технически не сложный объект.	2025-02-06 17:52:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно подпункту 2 пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», наружные сети водоснабжения с рабочим давлением 1 МПа (Мега Паскаль) и более, условным (внутренним) диаметром свыше 300 мм (миллиметров) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей свыше 500 человек (включительно), относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно выданных технических условий АО «Aqtobe Su-energy group», предусмотрено подключения проектируемого объекта к существующим водопроводным сетям Ø500 мм, с выполнением работ по расширению и реконструкции существующий ПНС и строительство новой нитки водопровода не менее Ø300 мм с подключением от существующего водовода Ø600 мм

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Орынбасар Мирас Жаңбырбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).