Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"31" октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Кызыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, строение 1/7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС "Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства, 3 пусковой комплекс. Корректировка.»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Караганды» Руководитель Камалиев Мурат Тилеубекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО "ТрансАзияКонстракш"; ТОО "ТУР-ГАЗ"; ИП "МАРДАНОВ АНУАР АСКАРОВИЧ"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КАТЭК", №06-2022-09-27**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства города Караганды», 23.12.2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	М	87822.4		72985.3	
В том числе:					
Газопровод высокого давления 0,6МПа Подземный					
-Ø530х8.0– 0.6МПа	М	2700		2690	
-Ø219х6.0– 0,6МПа	М	12		-	

-Ø219х7.0– 0,6МПа	М	-		6	
-Ø159х4.5– 0,6МПа	М	-		13.9	
Газопровод среднего давления 0,3МПа Подземный					
-Ø315х18,7– 0.3МПа	М	778		862	
-Ø225х13,4– 0.3МПа	М	1670		1317	
-Ø160х9,5– 0.3МПа	М	3250		2565	
-Ø110х6,6– 0.3МПа	М	2500		2349	
-Ø63х3,8– 0.3МПа	М	2460		2137	
Надземный					
-Ø219х6,0– 0.3МПа	М	-		307	
-Ø159х4,5– 0.3МПа	М	-		298	
-Ø57х3,5– 0.3МПа	М	-		315	
Газопровод низкого давления 0,003МПа Подземный			1 очередь 3 пусковой		1 очередь 3 пусковой
-Ø225х13,4-0,003Мпа	М	684		568	
-Ø160х9,5-0,003Мпа	М	4315.2		4561.3	
-Ø110х6,6-0,003Мпа	М	15013.9		12434.1	
-Ø63х3,8-0,003Мпа	М	54439.3		32178	
Надземный					
-Ø159х4,5– 0.003МПа	М	-		452	
-Ø108х4,0– 0.003МПа	М	-		2545	
-Ø89х4,5– 0.003МПа	М	-		12	
-Ø89х4,0– 0.003МПа	М	-		76	
-Ø57х3,5– 0.003МПа	М	-		7299	
ГРП-1 9600нм3/час	Шт	1		1	
Рвх	МПа	0,6		0,6	
Рвых	МПа	0,3		0,3	
ГРПШ-13-2НУ-1	Шт	3		3	
Рвх	МПа	0,3		0,3	
Рвых	МПа	0,003		0,003	
ГРПШ-07-2У-1	Шт	15		15	
Рвх	МПа	0,3		0,3	
Рвых	МПа	0,003		0,003	
ГРПШ-04-2У-1	Шт	3		3	
Рвх	МПа	0,3		0,3	
Рвых	МПа	0,003		0,003	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ГРП- 1шт, ГРПШ-13-2НУ-1 - 3 шт, ГРПШ-07-2У-1 - 15 шт, ГРПШ-04-2У-1 - 3 шт; Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных прямошовных труб с изоляцией – 2 709,9 м, в том числе: Ø530х8.0мм –2 690м; Ø219х7.0– 6м; Ø159х4.5– 13,9м; Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб PE100SDR17 – 9 230м, в том числе: Ø315х18,7мм –862м; Ø225х13,4мм –1 317м; Ø160х9,5мм –2 565м; Ø110х6,6мм –2 349м; Ø63х3,8мм –2 137м; Надземный газопровод среднего давления 0,3МПа из стальных труб – 920м, в том числе Ø219х6,0– 307м; Ø159х4,5– 298м; Ø57х3,5– 315м; Подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб PE100SDR17 – 49 741,4м, в том числе: Ø225х13,4мм –568м; Ø160х9,5мм –4 561,3м; Ø110х6,6мм –12 434,1м; Ø63х3,8мм –32 178м; Надземный газопровод низкого давления 0,003МПа из стальных труб – 10 384м, в том числе: Ø159х4,5– 452м; Ø108х4,0– 2 545м; Ø89х4,5– 12м; Ø89х4,0– 76м; Ø57х3,5– 7 299м. Отключающие устройства 249 шт, в том числе: КШ Ду500 – 4шт, КШ Ду200 – 3 шт, КШ Ду150 – 4 шт, КШ Ду100 – 42 шт, КШ Ду50 – 111 шт, Задвижка DN200 - 1шт, Задвижка DN150 - 1шт, Задвижка DN100 - 15шт, Задвижка DN80 - 18шт,Задвижка DN50 - 50шт. Запорная арматура на узлах выхода к абонентам КШ Ду25 - 1996шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2021 года**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь)**
фактически, месяц: **8 (восемь)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **78,7%** и фактически применено **68%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Т.У. „Энергоуголь" Дорженко Анатольевич 10.11.2023г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор Карагандинского производственного филиала АО „КазТрансГаз Аймак" Щуга Б.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС "Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства, 3 пусковой комплекс. Корректировка.»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Жумагулов Арман Ермекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)