Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 г. № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Спарта и Ко», юр адрес: Актюбинская область, г.Актобе ул.Александра Алексеевича Гришина, 11А,8.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Санкибаев Максат Тлепович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газоснабжение по ул.Темір жол-3 в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» 030300 Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева 35.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) **от 09 декабря 2020 года, ТОО «ИНШАБ», главный инженер проекта Досов Избасар Косылович.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом руководителя ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №220 от 21.08.2020 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность надземного газопровода	Метр	43,0	43,0	43,0	43,0
Протяженность подземного газопровода	Метр	1 127,0	1 127,0	1 127,0	1 127,0
ГРПШ 07-2У1	Штук	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точкой подключение принят подземный газопровод среднего давления диаметром 110 м.

Газопровод среднего и низкого давления от точки врезки до жилых домов предусмотрен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 110х6,6 мм по ГОСТ Р 50838-2011, При пересечении автомобильной дороги и инженерных коммуникации газопровод предусмотрен в полиэтиленовом зашитном футляре с установкой контрольной трубки, выведенной под ковер. Средняя глубина заложения подземного газопровода 1,30 м. На выходах газопровода из земли предусмотрено устройства футляров.

Газопровод низкого давления предусмотрен в надземном исполнении из электросваных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 на отдельно стоящих опорах высотой 2,2 м.

Для отключения подачи газа при проведении аварийных и профилактических работ предусмотрена установка отключающего устройства из шарового крана в подземном исполнении.

Для снижения давления предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-07-2У1. ГРПШ поставляются полной заводской комплектации.

Для защиты надземного газопровода от атмосферной коррозии после монтажа и испытания необходимо защитить покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки (ГФ-021) и двух слоев краски (ПФ-115).

Технические показатели:

Часовой расход газа – 79,9 м3/ч

Протяженность подземного газопровода – 1127,0 м:

Протяженность надземного газопровода- 43,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2020 года.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1**;
по норме или по проекту организации строительства **1**;
фактически **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение по ул.Темір жол-3 в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» готовым** к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компанясы» «Спарта и Ко» Санкибаев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя