От 9 августа 2019г №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"31" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СПМК-7» РК, г.Алматы, Ауезовский район, Утеген батыра, 11В**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мырзабаева Самата Кенжекұлулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:

1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП 682
2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП В-25
3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП В-26

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Бектурган Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания»**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. ВЛ-0,4кВ ТП 682 путем установки железобетонных опор СВ-95-2, подвески провода СИП-4 4*70 , СИП-4 4*35 протяженностью 1 км;
2. ВЛ-0,4кВ ТП В-25 путем установки железобетонных опор СВ-95-2, подвески провода СИП-4 4*70 , СИП-4 4*35 протяженностью 1,5 км;
3. ВЛ-0,4кВ ТП В-26 путем установки железобетонных опор СВ-95-2, подвески провода СИП-4 4*70 , СИП-4 4*35 протяженностью 1 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2024г**;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2024г**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, **2** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца;
фактически, **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Бектурган Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гайсин А.Б. «27» декабря 2024г

(подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуется** ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется** ;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция ВЛ-0,4кВ»,**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СПМК-7», Мырзабаев Самат Кенжекулулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«24» декабря 2024г

Главный инженер ГЭС _____ Диминтевский Д.В.

Начальник ПТО ГЭС _____ Ларшин А.В.

Начальник сл.ВЛ и КТП _____ Гуськов М.Ю.