Декларация о соответствии

г. Семей, ВКО «29» июня 2018 г.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Азия»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дускужановой С. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство выноса ВЛ-35кВ из под пятна застроек в жилом районе Каргайлы, г. Семей», Восточно-Казахстанская область,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Семей ВКО», в лице руководителя Жакаев Б.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)Генеральная проектная организация Филиал «Енбек-Оскемен» РГП на праве хозяйственного ведения «Енбек» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК ВКО, субподрядная проектная организация ПК «СемейПроект», заказ № 95

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Семей», приказом № 115 н/к от 29.12.2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность кабельной линии КЛ-6кВ	км	1,715		1,715	
Протяженность 2-х уступной воздушной линии ВЛ-35кВ	км	2,058		2,058	
Протяженность кабельной линии связи	км	1,683		1,647	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение:

Проект «Строительство выноса ВЛ-35Кв из-под пятна застроек в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО» выполнен согласно заданию заказчика, по результатам обследования на местности, в соответствии с действующими нормативными документами.

Проектом предусмотрен вынос:

1. ВЛ-35 кВ Л-35С/36С (ПС-35/6 кВ №8 ПС-110/35/6 кВ №2С) находящейся на балансе АО «ВК РЭК».
2. Произведен переход воздушной линии 6 кВ в кабельную линию от опоры №1 до опоры №11 и от опоры №12 до опоры №20 находящийся на балансе ТОО «Силикат».
3. Произведен переход воздушной линии 6 кВ в кабельную линию от опоры №8 до опоры №20 находящийся на балансе ТОО «Эйкос».

Вынос ВЛ-6 кВ

При переходе воздушной линий 6 кВ в кабельную линию 6 кВ проложен высоковольтный кабель АСБ 3х120 с использованием концевых муфт наружной установки. Кабель АСБ 3х120 проложен в земляной траншее на глубине -0,7м от планировочной отметки земли, с устройством постели из песка. Песок в проекте не учитывался, т.к. согласно геологическим изысканиям местность построенных кабельных линии 6 кВ проходит по песчаной почве.

Предусмотрено целостность кабеля по всей протяженности трассы, для соединения кабеля применены соединительные муфты.

Сущ. опоры №7 и №20 усилены подкосами.

Проведены работы по демонтажу опор и провода.

При пересечении с дорогой кабель проложен в полиэтиленовой трубе d=100 мм.

Вынос ВЛ-35 кВ

Вынос ВЛ-35кВ выполнен согласно техническим условиям, выданным АО «ВК РЭК». ВЛ-35кВ выполнена проводом АС-120/19 на центрифугированной стойках СК22 типа ПБ35-2.1 по типовой серии 3.407.1-164 и на металлических опорах (анкерные, угловые) по типовой серии 3.407.2-170.

На участке ВЛ-35 кВ выполнен монтаж грозозащитного троса ТК-9,1.

Установлены подвесные изоляторы типа ПС-70Е согласно «Инструкций по выбору электроизоляции электроустановок» РД 34.51.101-90.

Согласно проекту проведен демонтаж 7 шт. опор промежуточных.

Все опоры заземлены. Присоединение заземлителей к стойкам порталов выполнены сваркой. Сопротивление заземляющего контура для грунта с удельным сопротивлением до 500 (Ом м) не превышает 15 (Ом).

Для создания надежного электрического контакта в цепи заземления перед монтажом стальных элементов места соединения были зачищены до металлического блеска и смазаны техническим вазелином.

Фундаменты для металлических опор выполнено в строительной части проекта. Все электромонтажные опоры выполнены согласно ПУЭ и СНиП РК 4.04.06-2002 «Электротехнические устройства».

Объем демонтированного материала сданы на склад владельца линии (АО «ВК РЭК»).

Организован подъезд к строящейся опоре №1* и к двум существующим опорам от №20 и №21, разработанного на основании топографической съемки М 1:500, выполненной ПК «Семейпроект» в 2017 г. Выполнены подъезд от существующей дороги.

Площадка и подъезд предусмотрены с грунтовым покрытием.

План организации рельефа выполнен в проектных отметках опорных точек планировки с отводом талых и ливневых вод.

Выполнен план земляных масс.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2018 г.;
месяц, год

окончание работ: апрель 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяца;

фактически: 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

представитель АО «ВК РЭК»: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
«___» «_____» 2018 года М.П.

Представитель АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
«___» «_____» 2018 года М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство выноса ВЛ-35Кв из-под пятна застроек в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Фирма «Азия»:

Директор _____ Дускужанова С.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.