к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"11" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Бак-Береке 2030», город Кызылорда, улица Кайнарбаева, 32Д**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ерназарова Айбека Бабабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области», село Двуречное, Есильский район, Акмолинская область**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", руководитель Тойшыбеков Байдилла Жорабекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **АО «Кокшетаугидрогеология», ТОО «Astana-Enegry IS»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПИП» Костанайводпроект», проект № 70.2-2А/33-НВ экспертиза проекта № СОРД-0001/17 от 18 01 2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Есильского района" приказом №18 от 18 .01.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	**м2**	**33719**	**33719**	**33719**	**33719**
Площадь озеленения	**м2**	**29658,8**	**29658,8**	**29658,8**	**29658,8**
Площадь застройки	**м2**	**995,91**	**995,91**	**995,91**	**995,91**
Площадь покрытия	**м2**	**1767**	**1767**	**1767**	**1767**
Общая протяженность сети водоснабжения	**км**	**16,522**	**16,522**	**16,648**	**16,648**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Водозабор: водозаборные скважины – 3 шт., насосные станции I-го подъема – 3 шт., аппаратная – 3 шт., ограждение профлистом – 969м; площадка водозаборных сооружений: резервуар чистой воды емк. 200м3 – 2 шт., фильтры-поглатители- 2 шт., водонапорная башня V=50м3, H=18м, насосная станция II-го подъема производительностью 40м3/ч, контрольно-пропускной пункт, уборная на одно очко, ограждения из профлиста - 282м и колючей проволки – 247м, дорожное покрытие, подъезная дорога, трансформаторные подстанции – 2 шт., дизельная электростанция в контейнере; водовод (трубопровод) протяженностью 6,457 км, водопроводная (разводящая) сеть протяженностью – 10,182км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;
фактически, месяц: **13**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РГП на ПВХ «Есильский горкомхоз» при ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Есильского района», и.о. директора Муканов Р.К.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Есильского района», руководитель Сумин Р.А.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Есильский РЭС ЕМЭС АО «АРЭК», начальник Мулик Н.И.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бак-Береке 2030» - директор Ерназаров Айбек Бабабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата,
М.П.