	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"14" ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "МАШАТ", Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, 543

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жанпеисов Фазыл Ильясович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Подведение газопровода к котельной, кухне и газификация здания ГКП Иргизской ЦРБ» на ПВХ Актюбинской области, Иргизский район, с. Иргиз, ул. Абулхайырхана д.2»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», Иманалин Нурлан Жумашевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР», №А-АСР-09-2017-ГСВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", руководитель Иманалин Н.Ж.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Протяженность газопровода Д89мм Д25мм	метр	 82 48		 82 48	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №491 от 19.04.2017г, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Точка подключения – существующий надземный газопровод низкого давления после ГРПШ-400.

Надземный газопровод низкого давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали диаметром 89мм с толщиной стенки 3,5мм и по ГОСТ 3262-75 диаметром 25мм. по опорам и по стенам здания.

В котельной установлены запроектированые отопительные котлы ВВ-2035 в количестве 3шт., взамен существующих котлов Ква 174ЛЖ на жидком топливе. Мощность одного котла 235кВт. Согласно исходных данных и технических характеристик проектом предусмотрена установка ротационного газового счетчика «RVG» G-100 с максимальным измеряемым расходом 160 м3\ч, с корректором «Mini ELKOR»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.2018г. ;
месяц, год
окончание работ 11.2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Подведение газопровода к котельной, кухне и газификация здания ГКП Иргизской ЦРБ» на ПВХ Актюбинской области, Иргизский район, с.Иргиз, ул.Абулхайырхана д.2» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МАШАТ» Жанпеисов Фазыл Ильясович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

МП

(при наличии)