Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«31» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Казалы Строй - сервис" - Лицензия: 000219, 22.02.2006 г., II, Кызылординская область, Казалинский район, пос. Айтеке би, ул. М. Шокай, 20А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Алматова Айгуль Нурмаганбетовна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство уличных освещении по переулку Сейтжан ахуна поселка Жосалы»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960 540 000 482, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, ул. Коркыт Ата, 1, аким Досмуратов Алмасхан Арипханович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

***ТОО «Казстрой ST» ГСЛ 20010647, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ 21023781 ТОО «Азия Голд Констракшн» ГСЛ 22019659, ТОО «Строй Гарант 2018» 18017324, ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ 20018110***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО "Ai-Sultan Company", 19020388, 08.10.2019, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19, 12***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960 540 000 482, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, ул. Коркыт Ата, 1 ; дата утверждения: 20.12.2024 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация документация ***ТОО "Ai-Sultan Company", 19020388, 08.10.2019, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19, 12***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ***протяженность*** | **м** | **390,0** | **-** | **390,0** | **-** |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $М^2$ ) | | |
| Число этажей | Этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $М^3$ ) | | |
| В том числе подземной части | $М^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | $М^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $М^2$ | | число квартир | площадь квартир, $М^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | Жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Точка подключения от сущ. ВЛ-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ №194 (ПС-220/35кВ "Жосалы") с установкой проектируемого ящика управления уличным освещением ЯУО9602-3674-54 У3, данный ящик необходимо установить на территории села. Для питания уличного освещения принят провод СИП2 4*16мм2 напряжением до 1кВ. Сечение провода выбраны по допустимому длительному току и проверены по потере*

*напряжения и на коки КЗ. Далее проектом предусмотрено установка опор освещения, высотой 10 метра. Установка проектируемых опор предусматривается в сверлильные котлованы Ø250мм. и глубиной 1,0 метра, опоры приняты трубного типа с установкой на анкерах Н=800мм. Светильники для установки приняты светодиодные мощностью одного светильника 150Вт со световым потоком 6000лм. Управление освещением осуществляется автоматически блоком управления освещением в ящике ЯУО от выносного фотоэлемента и в ручном режиме.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***25 декабрь 2024 год***;

месяц, год

окончание работ ***31 декабрь 2024 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1;***

фактически, месяц: ***1;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***_85_%*** и фактически применено ***_85_%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабараторных замеров *(экспертное заключение прилагается);*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

***«Строительство уличных освещении по переулку Сейтжан ахуна поселка Жосалы»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***1) ТОО " Казалы Строй - сервис " - Лицензия: 000219, 22.02.2006, II, Кызылординская область, Казалинский район, пос. Айтеке би, ул. М. Шокай, 20А***

***Директор*** ***Алматова Айгуль Нурмаганбетовна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субодрядчик (генеральный подрядчик)

***1) ТОО «Казстрой ST», Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8***

***Директор*** ***Алматов Айдос Айдарбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

***2) ТОО «ДипломатСтрой», Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. Астана, 1А***

***Директор*** ***Алматова Айгуль Нурмаганбетовна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

***3) ТОО «Азия Голд Констракшн» Кызылординская область, г. Кызылорда, А.Жубанов, 3***

***Директор*** ***Алматов Айдос Айдарбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

***4) ТОО «Строй Гарант 2018» Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1***

***Директор*** ***Алматов Ердос Айдарбекулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

***5) ТОО «Орда сервис-2020» Кызылординская область, г. Кызылорда, Ы. Жахаев, 4***

***Директор*** ***Айтмухамбет Айгерім Айтмухамбетқызы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.