Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Энергохолдинг LTD», Алматинская обляасть, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул. Жибек Жолы №71

наименование организации, юридический адрес

в лице Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района» Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский с.о., с.Кемертоган»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" Руководитель Егеубек Ескендір Егізбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ», ТОО «Mellon», ТОО «Beibarys Building»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО "Холд" 008-2019-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"№ 12 н.к. от 09.10.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность воздушной ЛЭП	км	23.31	23.31	23.31	23.31
Протяженность кабельной линий	км	2.031	2.031	2.031	2.031

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района» обследование выполняется с целью определения фактического технического состояния воздушных линий электропередачи. ГОСТ Р 53778- 2010 «Здания и сооружения». Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования. Назначение электрических сетей - для обеспечения электроснабжения индивидуальных жилых домов с.Кемертоган (ул. Центральная, ул. жибек Жолы, ул. Наурыз, ул. Кокжиек, ул. 5 квартал) Карасайского района Алматинской области. Описание элементов электрических сетей - воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, в основном выполненная на деревянных опорах с железобетонными приставками, частично - на железобетонных опорах. ВЛ-0,4 кВ выполнены от ТП-1074, ТП-989, ТП-426, ТП-1727. Значительное строительство линий, построенных самими жителями, без увязки к близлежащим объектам. Год постройки линии - не известен, более 10 лет, визуально- использование опор для повторного применения, линии достраивались по мере строительства жилых домов.Протяженность ВЛ-0,4 кВ - 3000 м. Высота опор - 7 м от уровня земли. Диаметр опор - от 19 см до 28 см. На опорах подвешены неизолированные провода разного сечения -А- 25 мм2, А-35 мм2, частично - СИП разных сечений, подвешенный без применения специальной арматуры, частично - провода непонятной марки и назначения. Линейная арматура частично не закреплена на опорах, смонтирована с нарушениями. Имеются изгибы крюков, штырей. Характеристика потребителя - жилые дома площадью до 70м2, идет перестройка старых жилых домов и строительство новых площадью до 150м2. Ввода в жилые дома - выполнены неизолированными проводами, изолированным проводом без несущего проводника, наблюдаются многочисленные скрутки. Ответвления прикреплены к магистрали скруткой. Возраст опор - более 10 лет, без обработки антисептиком (нормативный срок службы опор - до 25 лет, без обработки антисептиком — 5 лет). По информации эксплуатационных служб имеются опоры 1968 года. Проектная документация - отсутствует полностью.
Эксплуатация объекта — не обслуживается, эксплуатационные мероприятия выполняются только на части линий, находящихся на балансе АО «АЖК» Карасайский РЭС. За весь период эксплуатации реконструкция и капитальный ремонт данного участка сетей не производились.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь_____2021 г.;

месяц, год

окончание работ _____ноябрь_____2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7(семь);;

фактически, месяц: 6 (шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» РЭС Карасайского района _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD»

Шакенов Н.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Mellon» Абсатар Ш.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата