Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14288349

Конкурстың № 13963740-1
Конкурстың атауы Техникалық қызметке арналған фанкойл
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-13 18:24:17 дейін 2025-02-18 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "ҚР ПІБ "ҚР Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" ШЖҚ РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	980540003024	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из состава технической спецификации требования к фанкойлам, которые не имеют под собой должного обоснования., а именно требования к габаритным размерам, указанные без какого-либо допуска . Фанкойлы всегда устанавливаются вдоль стены и утверждение, что размеры поставляемого оборудования столько критичны в большую сторону, что достойный и/или более качественный аналог немногим большего размера (до +150мм) может вызвать проблемы у заказчика, абсурдны! Акцентируем внимание, что установление несущественных требований к поставляемому товару, ограничивающих принцип свободы конкуренции, нарушает основные принципы осуществления госзакупок. Наличие у заказчика обоснований к установлению указанных им лимитов к габаритам оборудования может установить суд в результате назначенной инспекции объекта.	2025-02-17 09:37:37	Отклонить замечания	Опять таки обращаем Ваше внимание на то, что габариты ограничены существующими фанкойлами. Увеличение габаритов повлечет за собой переделку выводов трубопроводов, электропитания. Лимиты по размерам указаны исходя из размеров заменяемых фанкойлов.

2	980540003024	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из состава технической спецификации требование к товару, которое не имеет под собой не только практического смысла, не может быть признано существенной характеристикой и/или особенностью оборудования, но ограничивает возможность участия в конкурсе поставщикам, способным предложить качественно лучшую альтернативу, а именно требование ограничивающее количество рядов теплообменников фанкойла в большую сторону, указанное в ТЗ как «..трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу» для 4-трубных фанкойлов и "трехрядный" для 2-трубных. Неуместно ограничивать количество рядов в большую сторону, поскольку, большее количество рядов теплообменника при сохранении требований к мощности и габаритам является, как минимум равноценным, а максимум, - более лучшим вариантом для конечного пользователя. Согласно п. 239. Правил осуществления Государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. В соответствии с данным пунктом указанное выше требование ограничивающее в большую сторону количество рядов теплообменника фанкойла является нарушением принципов осуществления Госзакупок. Аналогия: кто-нибудь из сотрудников заказчика задавался вопросом, сколько рядов трубок в составе радиатора его автомобиля? Ставил ли кто-либо, в принципе, такой акцент при выборе а/м? Просим исключить требование, ограничивающее количество рядов теплообменника в большую сторону!	2025-02-17 14:39:32	Отклонить замечания	Увеличение количества рядов сильно скажется на габаритах фанкойла, в нашем случае это невозможно, т.к. габариты ограничены. Приобретаемые фанкойлы идут на замену установленных старых фанкойлов. Увеличение рядов, сохранив при этом габариты, скажется на толщине труб, на термодинамические свойства (учитывая неизменный расход воздуха). Также увеличение рядов теплообменников не всегда является улучшением технических характеристик, т.к. современные технологии позволяют увеличивать коэффициент теплопроводности за счет внутреннего рифления труб, за счет улучшенного оребрения, при этом сохраняя габариты и рядность.

3	980540003024	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из состава технической спецификации к фанкойлам требования, которые не имеют под собой никакого смысла, кроме ограничения конкурентной среды, а именно требований (!) к наружному диаметру трубок теплообменника фанкойла. Данное требование лишено инженерно-технического смысла, еще более не имеет смысла для конечного пользователя. Данное требование нарушает основные принципы осуществления госзакупок и в случае игнорирования заказчиком настоящей просьбы, ситуация будет оспорена в суде.	2025-02-17 09:32:28	Отклонить замечания	Наружный диаметр ограничен, так как изменение технических характеристик за счет диаметра трубок, приведет к изменению гидравлики. Так как трубопроводная часть уже существует и насосы уже стоят на системе, характеристика новой сети не должна отличаться от старой. Данное требование основано лишь на гидравлической характеристике самой сети.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директора Логинов Дмитрий Геннадьевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14288349

№ конкурса 13963740-1
Название конкурса Фанкойл для технической службы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-13 18:24:17 по 2025-02-18 09:00:00
Наименование организатора РГП на ПХВ "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	980540003024	Замечание к КД	Просим исключить из состава технической спецификации требования к фанкойлам, которые не имеют под собой должного обоснования., а именно требования к габаритным размерам, указанные без какого-либо допуска . Фанкойлы всегда устанавливаются вдоль стены и утверждение, что размеры поставляемого оборудования столько критичны в большую сторону, что достойный и/или более качественный аналог немногим большего размера (до +150мм) может вызвать проблемы у заказчика, абсурдны! Акцентируем внимание, что установление несущественных требований к поставляемому товару, ограничивающих принцип свободы конкуренции, нарушает основные принципы осуществления госзакупок. Наличие у заказчика обоснований к установлению указанных им лимитов к габаритам оборудования может установить суд в результате назначенной инспекции объекта.	2025-02-17 09:37:37	Отклонить замечания	Опять таки обращаем Ваше внимание на то, что габариты ограничены существующими фанкойлами. Увеличение габаритов повлечет за собой переделку выводов трубопроводов, электропитания. Лимиты по размерам указаны исходя из размеров заменяемых фанкойлов.

2	980540003024	Замечание к КД	Просим исключить из состава технической спецификации требование к товару, которое не имеет под собой не только практического смысла, не может быть признано существенной характеристикой и/или особенностью оборудования, но ограничивает возможность участия в конкурсе поставщикам, способным предложить качественно лучшую альтернативу, а именно требование ограничивающее количество рядов теплообменников фанкойла в большую сторону, указанное в ТЗ как «..трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу» для 4-трубных фанкойлов и "трехрядный" для 2-трубных. Неуместно ограничивать количество рядов в большую сторону, поскольку, большее количество рядов теплообменника при сохранении требований к мощности и габаритам является, как минимум равноценным, а максимум, - более лучшим вариантом для конечного пользователя. Согласно п. 239. Правил осуществления Государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. В соответствии с данным пунктом указанное выше требование ограничивающее в большую сторону количество рядов теплообменника фанкойла является нарушением принципов осуществления Госзакупок. Аналогия: кто-нибудь из сотрудников заказчика задавался вопросом, сколько рядов трубок в составе радиатора его автомобиля? Ставил ли кто-либо, в принципе, такой акцент при выборе а/м? Просим исключить требование, ограничивающее количество рядов теплообменника в большую сторону!	2025-02-17 14:39:32	Отклонить замечания	Увеличение количества рядов сильно скажется на габаритах фанкойла, в нашем случае это невозможно, т.к. габариты ограничены. Приобретаемые фанкойлы идут на замену установленных старых фанкойлов. Увеличение рядов, сохранив при этом габариты, скажется на толщине труб, на термодинамические свойства (учитывая неизменный расход воздуха). Также увеличение рядов теплообменников не всегда является улучшением технических характеристик, т.к. современные технологии позволяют увеличивать коэффициент теплопроводности за счет внутреннего рифления труб, за счет улучшенного оребрения, при этом сохраняя габариты и рядность.

3	980540003024	Замечание к КД	Просим исключить из состава технической спецификации к фанкойлам требования, которые не имеют под собой никакого смысла, кроме ограничения конкурентной среды, а именно требований (!) к наружному диаметру трубок теплообменника фанкойла. Данное требование лишено инженерно-технического смысла, еще более не имеет смысла для конечного пользователя. Данное требование нарушает основные принципы осуществления госзакупок и в случае игнорирования заказчиком настоящей просьбы, ситуация будет оспорена в суде.	2025-02-17 09:32:28	Отклонить замечания	Наружный диаметр ограничен, так как изменение технических характеристик за счет диаметра трубок, приведет к изменению гидравлики. Так как трубопроводная часть уже существует и насосы уже стоят на системе, характеристика новой сети не должна отличаться от старой. Данное требование основано лишь на гидравлической характеристике самой сети.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора Логинов Дмитрий Геннадьевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).