Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prof-Facade» г.Шымкент, д.м. БОЗ-АРЫ К-2, уч.218.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Таланты, Отырарского района, Туркестанской области»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" в лице руководителя Нәлібай Саттар Жұмаділаұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1) Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядные организации: ТОО "MEIIR STROI", ТОО "TABS QURYLYS". "Vek-Stroy-Com", ТОО "Adilet AS", ТОО "BI Style".

наименование организации

3) Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСК-Көксарай», лицензия № 19021653 от 25.11.2019 года.

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ТОО «ESN Expertise» № ЕЕ-0056/21 от 24.08.2021 года.

наименование организации у твердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4) Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или
Общая протяженность ВЛ-10кВ	м	70	70	70	70
Общая протяженность ВЛ-0.4кВ	м	4500	4500	4500	4500
Годовой расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	71.4	71.4	71,4	71,4

Трансформаторной подстанции, 25кВА	Ком-т	2	2	2	2
Опоры со светильниками Лед	шт	129	129	129	129

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	$м^2$		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Напряжение электросети В/Н 10кВт, Напряжение электросети Н/Н 380/220, Количество установленных трансформаторной подстанции, мощностью 25кВА 2 комплект, Годовой расход электроэнергии 71,4 тыс.кВт/ч, Общая протяженность ВЛ-10кВ 70метр, Общая протяженность ВЛ-0,4кВ 4500метр, Опоры со светильниками 129 штук. Все материалы и работы соответствует по проекту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **1 ноября 2023 г**;

месяц, год

окончание работ **25 декабря 2023 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**;

фактически, месяц: **2 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Отырарский РЭС Ерлибай И.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Prof-Facade» директор Жаимбетов Т.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.