Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 31 » октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:
«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 19а микрорайоне города Актау. Газоснабжение.»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметов А.Ж. – директора АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «Engineering Design Consulting Group», проект № 16-АГОС-45-02-ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Актауский городской отдел строительства», приказ №12 от 06.10.2017г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
1. Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 19а микрорайоне города Актау. Газоснабжение. **Линейная часть/**	м м	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4мм Труба стальная Ø219х6,0мм	776 30	776 30
2. Строительство внутримикрорайон	м	Труба стальная Ø219х6,0мм	44	44

ных инженерных сетей в 19а микрорайоне города Актау. Газоснабжение. **Гидрозатвор.**				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- установка отключающих устройств (гидрозатворов) в местах врезки;
- прокладка двух подземных газопроводов (перемычек) низкого давления P_p=0,002МПа из полиэтиленовой трубы.

Для изготовления проектируемых трубопроводов используются:

- для подземной части трубы из полиэтилена ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø225х13,4мм., L=776,0м по СТ РК ГОСТ Р50838-2011;

- для подземной части трубы стальные бесшовные Ø219х6,0мм по ГОСТ 8732-78, сталь В20.

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 19а микрорайоне города Актау. Газоснабжение.»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.