Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«01» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Абай, строение 78. Лицензия:04173, II, от 30.10.2007 года***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Турганбаев Р.Б.- генерального директора ТОО "KazLuxСтрой"***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Газоснабжение планируемой туристической базы "Ski & Spa Resort", расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Горная, уч.546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК "Медеу" и ГК "Шымбулак"»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, 50001, Алматы, Алматы, ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, 4, 2716550***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана:
ТОО "Техинтерсервис", 14015636, 17.10.2014 г., Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", № 02-08/32 от 02.08.2018 года***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Единица измерения	По проекту		Фактически	
	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод	***2733 п.м***		***2772 п.м***	
Надземный газопровод	***437,5 п.м***		***440,14 п.м***	
Общая протяженность газопровода	***3170,5 п.м***		***3212,14 п.м***	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный и надземный газопровод.

Работы были выполнены на основании Технических условий выданные АО «КазТрансГаз Аймак» № 02-2020-4993 от 21.09.2020г. Проектируемый газопровод предусмотрен подземной и надземной прокладки. Для отключения подачи газа при проведении аварийных и профилактических работ предусмотрена установка задвижки типа 30с41нж. Подземный газопровод предусмотрен из

полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК 50838-2011 диаметрами 225х5 мм; 110х10 мм. Переходы подземной части газопровода через автодороги с капитальным асфальтированным покрытием, предусмотрены с использованием метода горизонтально- наклонного бурения с устройством приемного и рабочего котлованов, газопровод прокладывается в защитном футляре, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. Пересечения с подземными коммуникациями предусмотрены открытым методом с устройством защитных футляров с контрольными трубками, с восстановлением асфальтобетонного покрытия. В качестве защитных футляров на пересечениях с коммуникациями и автодорогами используется труба ПЭ 100SDR 11. В полости футляра газопровод укладывается в ложемент из ПЭ трубы, концы футляра заделываются монтажной пеной или битумом. Для определения наличия газа в футляре предусматривается устройство контрольных трубок с выводом под ковер. Надземный газопровод предусмотрен из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 219х6мм;89хмм;57х3мм. Надземный газопровод предусмотрен на отдельно стоящих опорах в местах прохода людей высота опор принята 3,6м, в местах проезда автотранспорта высота 5,0м, с установкой дорожных знаков «Ограничение высоты»

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларациисоответствии) ;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак» Алиев М.Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертноезаключениеприлагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

«Управления социального благосостояния города Алматы»

заместитель руководителя Р. Мухажанова

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Газоснабжение планируемой туристической базы "Ski & Spa Resort", расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Горная, уч.546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК "Медеу" и ГК "Шымбулак"»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО "*KazLuxСтрой*" *Турганбаев Р.Б.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.