Расчет металлоизделий для крепления трубопроводов

Для сохранения страницы на локальный компьютер нажмите Ctrl+S

Для стальных трубопроводов

	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов		Колличество труб,м		Колличество креплений на трубопроводе, шт		Вес креплений для труб, кг. По норме.на единицу.		Вес креплений труб на общее колличество, кг.	
Диаметр	изолир	неизолир	изолир.	неизолир.	изолир.	неизолир.	изолир.	неизолир.	изолир.	неизолир.
15	1.5	2.5			0	0	1.09	0.34	0	0
20	2	3	58		0	0	1.1	0.36	0	0
25	2	3.5			0	0	1.25	0.37	0	0
32	2.5	4			0	0	1.75	0.4	0	0
40	3	4.5			0	0	2.18	0.51	0	0
50	3	5	142		0	0	2.43	0.72	0	0
70	4	6			0	0	3.4	1.17	0	0
80	4	6	48		0	0	4.3	1.34	0	0
100	4.5	6	2		0	0	6	2.23	0	0
125	5	7			0	0	7.4	3.7	0	0
150	6	8			0	0	10.6	4.92	0	0
Всего, кг.									0	0
Итого, изолированных и не изолированных, кг:									0	

Согласно серии 5.905-18.05. Выпуск 1 - Узлы и детали крепления газопроводов. Выпуск 1, Узлы и детали. Рабочие чертежи