Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Декларация о соответствии

«09 » декабрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ремстрой" БИН 970640002216, в лице директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич., ,г.Кызылорда ул.Мусрепова №20;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Разработка ПСД по проекту Строительство внутриквартального газопровода н.п.Басыкара Казалинского района Кызылординской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района БИН: 180140038055 РК.,Кызылординская область, Казалинский район ,п.Айтеке биК.Пиримова 5А. Руководитель ; Кузембаев Нурбек Кенжебаевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Нет

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалииского района №166 от 23.09.2021»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Газопровод высокого давления

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ	комплект	1		1	
Труба ПЭ100 SDR 11 d160*14.6	м	4495,0		4495,0	
Труба ст. ГОСТ 10704-91 d159*4	м	1,5		1,5	
Конденсатосборник	шт			1	
Шаровой кран ПЭ d200	шт			1	

Газопровод среднего давления

ГРПШ	Комплект	1		1	
Труба ПЭ SDR 11 d90*82	м	1115,0		1115,0	
Труба ПЭ SDR 11d63*5.8	м	350,0		600,0	
Труба ст ГОСТ 10704-91 d57*3	м	285,0		-	
Шаровой кран ПЭ d90	шт	3		3	
Шаровой кран ПЭ d63	шт	1		1	
Задвижка ст. d50	шт	1		3	

Газопровод низкого давления

Труба ПЭ100 SDR 17 d225*13.4	м	20,0		20,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d160*9.5	м	1210,0		1210,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d110*6,6	м	525,0		739,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d90*5,4	м	1795,0		3300,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d63*3,8	м	3445,0		8200,0	

Труба ПЭ100 SDR 17 d32*3,2	м	-		2000,0	
Труба ст ГОСТ 10704-91 d108*4	м	214,0		-	
Труба ст ГОСТ 10704-91 d89*4	м	1505,0		-	
Труба ст ГОСТ 10704-91 d57*3	м	4755,0		-	
Шаровой кран ПЭ d160	шт	4		4	
Шаровой кран ПЭ d110	шт	2		2	
Шаровой кран ПЭ d90	шт	2		7	
Шаровой кран ПЭ d63	шт	6		11	
Задвижка ст.d100	шт	1		-	
Задвижка ст.d80	шт	6		-	
Задвижка ст.d50	шт	15		-	

Жилой дом имеет следующие показатели:.

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурное-строительные рашения по обьекту характеризуются следующими данными:

Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25*2,5мм . Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях *Газ* 250х0,2. ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н, без измерительного комплекса, с обогревом ОГШН-13-07-4НВ-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регулияторов давления газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на без турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. Корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН. Тройник полиэтиленовой электросварной 90° ПЭ100 SDR 11, PN 16 диаметром 63мм. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 89*4,0мм. Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32. PN 16.

.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.04 2022г.**

(месяц, год)

окончание работ **31.12.2022 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **6** месяц

по норме или по проекту организации строительства **6** месяца;

фактически **8** день;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **85%** и фактический применено **85%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Разработка ПСД по проекту Строительство внутриквартального газопровода н.п.Басыкара Казалинского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Ремстрой" Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЫЗЫЛОРДА ОБЛ СЫРДАРИЯ АУДАНЫ
БИН 970640000316
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЕРІКТЕ ТІГІ
'РЕМСТРОЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН