Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономике
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«26» ноября 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Титан-Север", БИН 060340004717, СКО, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 57-77

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Агафонова А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Магистральные сети теплоснабжения в а. Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» – Нургалиев И.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект» г.Петропавловск

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», 15 января 2013г. № 8-ОД

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка магистрали из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке: подземная – бесканальная, под разгрузочными плитами, в футляре в непроходном канале из лотковых элементов.

Масляно-битумная краска (ГОСТ 25129-82) по грунту ГФ-021 (ОСТ6-10-42679);

Теплоизоляция – маты минераловатные с покровным материалом из металлической сетки М2Б2-125-1000-500.90 по ГОСТ 21880-94;

Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80*;

Трубы приняты стальные электросварные из стали 20, термически обработанные группы «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ – изоляции по ГОСТ 30732-2006. Категория трубопроводов по правилам Гостехнадзора РК-IV.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусматривается гибкими П-образными компенсаторами и углами поворотов теплосетей.

Проектируемые бесканальные трубопроводы оборудованы системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), которая обеспечивает своевременное обнаружение фактов попадания влаги в кольцевой зазор между стальной трубой и гидрозащитной оболочкой, позволяющий установить места протечки с точностью.

В нижних точках теплосети предусмотрены спускные устройства для спуска сетевой воды в сбросные колодцы с последующей перекачкой насосами и вывозом ассмашинами.

После монтажа проводится гидравлическое испытание трубопроводов в соответствии с требованиями «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и согласно СНиП 3.05.03-85.

Протяженность контролируемой теплотрассы из труб Ø80мм, Ø100мм, Ø125мм, Ø200мм, Ø250мм, Ø300мм, Ø400мм составляет 2,4км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2014 года;
(месяц, год)
окончание работ: октябрь 2015 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (застройщик) считает объект «Магистральные сети теплоснабжения в а. Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (застройщик)
руководитель Агафонов А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Титан-Север ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАХСТАН СЕВ-КАЗ. ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК