Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14404836

Конкурстың № 14119985-1
Конкурстың атауы 2025 - 26 ж. ""автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы, құлақтандыру жүйелеріне және өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды басқаруына техникалық қызмет көрсету"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-26 10:13:42 дейін 2025-02-28 10:13:42
Ұйымдастырушының атауы "Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өзіндегі өнім берушінің БСН (БСН/ БСН/ЖИН	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140840004089	КК жобасына ескерту	В части требований к материальным ресурсам указано наличие прибора для замера пыли, температуры, прошедший поверку измеряемых величин, приложить паспорт и руководство прибора, сертификат типа средств измерений. Анализатор пыли предназначен для измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе и в воздухе рабочих зон. Может использоваться для экспрессных и инспекционных измерений, непрерывного мониторинга массовой концентрации пыли различного происхождения и химического состава при контроле предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, при технологическом контроле чистоты воздуха объектов различного назначения, в воздухе санитарно-защитной зоны, выбросах в атмосферу, концентрацию общей пыли и по фракциям PM2.5, PM10, PM1. Так как объект международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» не относится к категории промышленных объектов, соответственно необходимость использования данного прибора отсутствует. В этой связи считаем, что требования к материальным ресурсам необоснованным и просим убрать данный прибор из материальных ресурсов. Так как это сужает круг потенциальных поставщиков.	2025-02-26 16:05:54	Отклонить замечания	В соответствии с СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", объекты, предназначенные для массового пребывания людей, требуют обеспечения контроля качества воздушной среды, в том числе уровня запыленности. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V "О гражданской защите" предписывает мониторинг и контроль воздушной среды на объектах с повышенной пожарной опасностью, к которым относятся аэропорты. Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" является объектом с массовым пребыванием людей и промышленной зоной с опасными производственными объектами, где имеется повышенный риск скопления пыли и перепады температурного режима, которые могут влиять на срабатывание пожарных извещателей и других элементов системы противопожарной защиты, поэтому требуется контроль воздушной среды, для предотвращения ложных срабатываний пожарной сигнализации. Контроль запыленности предусмотрен Правилами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55, согласно которым уровень пыли и аэрозольных частиц должен соответствовать нормативным требованиям для корректного функционирования системы пожарной сигнализации. В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, заказчик имеет право устанавливать обоснованные технические требования к поставщикам, если это необходимо для обеспечения безопасности и выполнения контрактных обязательств. Для эффективной работы системы пожарной сигнализации важно минимизировать количество ложных срабатываний, которые могут возникать из-за неправильной работы сенсоров в условиях высокой пыли или чрезмерно низкой или высокой температуры. Регулярное измерение этих параметров позволяет заранее устранить потенциальные проблемы, что предотвращает ложные тревоги. При регулярном обслуживании с измерением температуры и уровня пыли можно не только контролировать работоспособность системы, но и продлить срок её службы. Например, избежание сильного загрязнения датчиков пылью или перегрева оборудования позволяет избежать преждевременного выхода из строя приборов. Таким образом, использование приборов для измерения пыли и температуры при обслуживании пожарной сигнализации является необходимым для обеспечения её надёжной работы, минимизации рисков, соответствия нормативным требованиям и увеличения срока службы оборудования.

2	200840003034	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: « Сертификат о прохождении обучения по диспетчеризации, программирования и пуско-наладки системы автоматической пожарной сигнализации Simplex которые должны быть выданы учебными центрами производителя- завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьютором/дилером завода изготовителя систем», ВЫ ТУТ ПРОСИТЕ СЕРТИФИКАТ В РАЗДЕЛЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ??? в нарушение п.3 ст. 11 Закона: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Требуем исключить наличие не трудового ресурса в разделе трудовые ресурсы.	2025-02-28 00:03:06	Отклонить замечания	В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, включающие в себя наличие трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору. Указанный сертификат необходим для правильного исполнения обязательств, поскольку без подтверждения квалификации специалисты обеспечения поставщика не смогут обеспечить качество и обслуживание установленных систем Simplex, в стратегически важном объекте - аэропорту. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» устанавливает требования к техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, включая их правильные последствия и поправки, что возможно только при наличии подготовленных специалистов, с соответствующей квалификацией. Пункт 9 Правила технической эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, утвержденных Приказом Министра по аварийным ситуациям РК № 55, требует, чтобы техническое обслуживание выполнялось квалифицированными специалистами. Указанное требование к трудовым ресурсам является обоснованным, так как соответствует техническим нормативам и требованиям безопасности. Исключение данных требований невозможно, поскольку обеспечивает правильное выполнение обязательств по договору и минимизирует риски неквалифицированного обслуживания системы безопасности.
3	200840003034	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.п. 4 п. 1 Статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: «слесарей КИПиА со средне- техническом образовании по профессии «слесарь КИПиА»» почему именно среднее образование? Когда как есть высшее образование по специальности «Автоматизация и управление». Требуем исключить привязку к среднему образованию.	2025-02-28 00:02:46	Отклонить замечания	Слесарь КИПиА выполняет работу, требующую практических навыков и знаний в области эксплуатации и ремонта приборов и автоматики, что соответствует средне-техническому образованию. Согласно ЕКС (Единый квалификационный справочник) для слесарей КИПиА, утвержденному Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК, требуемый уровень квалификации соответствует средне-техническому образованию. Требования СН РК 2.02-02-2023 устанавливают четкие регламенты по техническому обслуживанию противопожарных систем, где указаны необходимые специалисты-специалисты. Выполнение обязанности слесаря КИПиА с высшим образованием по «Автоматизация и управлению» не всегда предполагает наличие узкоспециализированных навыков работы с КИПиА, что может отражаться на качестве обслуживания систем пожарной автоматики. Требование о наличии средне-технического образования для слесарей КИПиА является обоснованным, так как соответствует требованиям ЕКС и нормативных актов. Исключение данных требований невозможно, так как оно обеспечивает наличие у специалистов практических навыков.

4	200840003034	КК жобасына ескерту	В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: «специалисты Потенциального Поставщика должны иметь сертификат о прохождении обучения по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации Simplex, которые должны быть выданы учебными центрами производителя-завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьютором/дилером завода изготовителя систем», в нарушение п.3 ст. 11 Закона: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Требуем исключить наличие	2025-02-28 00:02:00	Отклонить замечания	В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, включающие в себя наличие трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору. Указанный сертификат необходим для правильного исполнения обязательств, поскольку без подтверждения квалификации специалисты обеспечения поставщика не смогут обеспечить качество и обслуживание установленных систем Simplex, в стратегически важном объекте - аэропорту. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» устанавливает требования к техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, включая их правильные последствия и поправки, что возможно только при наличии подготовленных специалистов, с соответствующей квалификацией. Пункт 9 Правила технической эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, утвержденных Приказом Министра по аварийным ситуациям РК № 55, требует, чтобы техническое обслуживание выполнялось квалифицированными специалистами. Указанное требование к трудовым ресурсам является обоснованным, так как соответствует техническим нормативам и требованиям безопасности. Исключение данных требований невозможно, поскольку обеспечивает правильное выполнение обязательств по договору и минимизирует риски неквалифицированного обслуживания системы безопасности.

5	950604350037	КК жобасына ескерту	Здравствуйте, в части требований к материальным ресурсам указано наличие прибора для замера пыли, температуры, прошедший поверку измеряемых величин, приложить паспорт и руководство прибора, сертификат типа средств измерений. Согласно каким нормативным документам это регламентировано при техническом обслуживании АПС? Согласно общедоступной информации приборы для замера пыли, температуры используются для: 1. Контроля запыленности воздуха в производственных помещениях и на рабочих местах; 2. Мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах и на промышленных объектах; 3. Обеспечения соответствия рабочей среды нормативам безопасности; 4. Контроля эффективности работы очистных сооружений; 5. Изучения аэрозольных частиц и их влияния на окружающую среду. Но никак для обеспечения технического обслуживания АПС. Просим дать разъяснение, если такого разъяснения нет, просим убрать данное требование из материальных ресурсов, так как это сужает круг потенциальных поставщиков, так как необоснованно завышает требования к поставщику.	2025-02-26 15:22:01	Отклонить замечания	Требование о наличии прибора для замера пыли и температуры обусловлено требованиями СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", где указаны меры по обеспечению надежности функционирования систем пожарной безопасности. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 247, измерение запыленности воздуха необходимо для оценки условий работы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" устанавливает предельно допустимые концентрации аэрозольных частиц, что также подтверждает необходимость контроля качества воздуха в помещениях аэропорта. На территории аэропорта имеется промышленная зона с опасными производственными объектами, контроль уровня пыли критически важен для предотвращения ложных срабатываний пожарной сигнализации и корректной работы аспирационных пожарных извещателей, установленных в аэропорту. Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК позволяет заказчику устанавливать технические требования, если они соответствуют обеспечению качественного выполнения работ. Для эффективной работы системы пожарной сигнализации важно минимизировать количество ложных срабатываний, которые могут возникать из-за неправильной работы сенсоров в условиях высокой пыли или чрезмерно низкой или высокой температуры. Регулярное измерение этих параметров позволяет заранее устранить потенциальные проблемы, что предотвращает ложные тревоги. При регулярном обслуживании с измерением температуры и уровня пыли можно не только контролировать работоспособность системы, но и продлить срок её службы. Например, избежание сильного загрязнения датчиков пылью или перегрева оборудования позволяет избежать преждевременного выхода из строя приборов. Таким образом, использование прибора для измерения пыли и температуры при обслуживании пожарной сигнализации является необходимым для обеспечения её надёжной работы, минимизации рисков, увеличения срока службы оборудования и соответствует нормативным требованиям. Внесение изменений в части требования материальных ресурсов, не представляется возможным.

6	200840003034	КК жобасына ескерту	Согласно п.п. 4 п. 1 Статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон). В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: « В целях технического обслуживания имеющегося у заказчика механических систем противопожарного оборудования, подтвердить наличие инженера механика. Подтвердить наличие о высшем техническом образовании по дипломной специальности «Технологические машины и оборудование».», однако специальность «Технологические машины и оборудование» не подтверждает квалификацию Инженер механик, а подтверждает только само название специальности. Просим исключить специальность «Технологические машины и оборудование» и указать Инженеров механиков с присвоенной квалификацией.	2025-02-28 00:02:22	Отклонить замечания	Установленные квалификационные требования соответствуют законодательству, так согласно п. 3 ст. 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», установление квалификационных требований допускается только в случае, если они: 1. не ограничивают и не усложняют необоснованно участие потенциальных поставщиков; 2. непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В данном случае требование о наличии инженера-механика со специальностью «Технологические машины и оборудование» прямо вытекает из предмета закупки - технического обслуживания механических систем противопожарного оборудования. Таким образом, требование не нарушает закон, а, напротив, направлено на обеспечение исполнения договора только квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими компетенциями. Обоснованность квалификационного требования, соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей (ЕКС), так согласно ЕКС, инженер-механик обязан обладать высшим техническим образованием, а специальность «Технологические машины и оборудование» относится к данному профилю и охватывает соответствующие компетенции. Соответствие Классификатору специальностей Согласно Постановлению Правительства РК № 170 от 16 марта 2019 года («О классификаторе специальностей технического и профессионального образования»), специальность «Технологические машины и оборудование» относятся к инженерным дисциплинам и охватывает технические аспекты, необходимые для выполнения работ, предусмотренных закупкой. Это означает, что выпускники данной специальности обладают достаточной квалификацией для выполнения обязательств по договору. Соответствие нормативным требованиям по техническому обслуживанию противопожарных систем Согласно СН РК 2.02-02-2023. техническое обслуживание механических систем противопожарного оборудования требует специалиста, обладающего компетенцией в области: - механики; - эксплуатации; - диагностики и технического обслуживания оборудования. Специалисты с дипломом по специальности «Технологические машины и оборудование» проходят обучение по указанным направлениям, что полностью соответствует требованиям СН РК. Возможные последствия исключения квалификационного требования: Исключение требования о наличии инженеров со специальностью «Технологические машины и оборудование» приведет к следующим негативным последствиям: - Возможность участия в закупке недостаточно квалифицированных специалистов, что может привести к нарушениям при техническом обслуживании противопожарного оборудования; - Снижение качества выполнения работ, что создаст потенциальные риски для безопасности объектов и людей; - Несоответствие требованиям действующих нормативных документов, регулирующих сферу пожарной безопасности. На основании изложенного, установленные требования к данной конкурсной документации соответствуют законодательству Республики Казахстан, включая Закон «О государственных закупках», квалификационные требования обоснованы положениями ЕКС и Классификатора специальностей в СН РК 2.02-02-2023, исключение или изменение указанного требования не допускается, так как это снизит качество исполнения договора и создаст риски для безопасности, исключение специальности «Технологические машины и оборудование» и указать Инженеров механиков с присвоенной квалификацией - не представляется возможным.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Альжавдер Юсуф Рашед М

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14404836

№ конкурса 14119985-1
Название конкурса 2025 - 26 г. "Техническое обслуживание систем автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-26 10:13:42 по 2025-02-28 10:13:42
Наименование организатора АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140840004089	Замечание к КД	В части требований к материальным ресурсам указано наличие прибора для замера пыли, температуры, прошедший поверку измеряемых величин, приложить паспорт и руководство прибора, сертификат типа средств измерений. Анализатор пыли предназначен для измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе и в воздухе рабочих зон. Может использоваться для экспрессных и инспекционных измерений, непрерывного мониторинга массовой концентрации пыли различного происхождения и химического состава при контроле предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, при технологическом контроле чистоты воздуха объектов различного назначения, в воздухе санитарно-защитной зоны, выбросах в атмосферу, концентрацию общей пыли и по фракциям PM2.5, PM10, PM1. Так как объект международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» не относится к категории промышленных объектов, соответственно необходимость использования данного прибора отсутствует. В этой связи считаем, что требования к материальным ресурсам необоснованным и просим убрать данный прибор из материальных ресурсов. Так как это сужает круг потенциальных поставщиков.	2025-02-26 16:05:54	Отклонить замечания	В соответствии с СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", объекты, предназначенные для массового пребывания людей, требуют обеспечения контроля качества воздушной среды, в том числе уровня запыленности. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V "О гражданской защите" предписывает мониторинг и контроль воздушной среды на объектах с повышенной пожарной опасностью, к которым относятся аэропорты. Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" является объектом с массовым пребыванием людей и промышленной зоной с опасными производственными объектами, где имеется повышенный риск скопления пыли и перепады температурного режима, которые могут влиять на срабатывание пожарных извещателей и других элементов системы противопожарной защиты, поэтому требуется контроль воздушной среды, для предотвращения ложных срабатываний пожарной сигнализации. Контроль запыленности предусмотрен Правилами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55, согласно которым уровень пыли и аэрозольных частиц должен соответствовать нормативным требованиям для корректного функционирования системы пожарной сигнализации. В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, заказчик имеет право устанавливать обоснованные технические требования к поставщикам, если это необходимо для обеспечения безопасности и выполнения контрактных обязательств. Для эффективной работы системы пожарной сигнализации важно минимизировать количество ложных срабатываний, которые могут возникать из-за неправильной работы сенсоров в условиях высокой пыли или чрезмерно низкой или высокой температуры. Регулярное измерение этих параметров позволяет заранее устранить потенциальные проблемы, что предотвращает ложные тревоги. При регулярном обслуживании с измерением температуры и уровня пыли можно не только контролировать работоспособность системы, но и продлить срок её службы. Например, избежание сильного загрязнения датчиков пылью или перегрева оборудования позволяет избежать преждевременного выхода из строя приборов. Таким образом, использование приборов для измерения пыли и температуры при обслуживании пожарной сигнализации является необходимым для обеспечения её надёжной работы, минимизации рисков, соответствия нормативным требованиям и увеличения срока службы оборудования.

2	200840003034	Замечание к КД	В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: « Сертификат о прохождении обучения по диспетчеризации, программированию и пуско-наладки системы автоматической пожарной сигнализации Simplex которые должны быть выданы учебными центрами производителя- завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьюторов/дилером завода изготовителя систем»., ВЫ ТУТ ПРОСИТЕ СЕРТИФИКАТ В РАЗДЕЛЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ??? в нарушение п.3 ст. 11 Закона: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Требуем исключить наличие не трудового ресурса в разделе трудовые ресурсы.	2025-02-28 00:03:06	Отклонить замечания	В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, включающие в себя наличие трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору. Указанный сертификат необходим для правильного исполнения обязательств, поскольку без подтверждения квалификации специалисты обеспечения поставщика не смогут обеспечить качество и обслуживание установленных систем Simplex, в стратегически важном объекте - аэропорту. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» устанавливает требования к техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, включая их правильные последствия и поправки, что возможно только при наличии подготовленных специалистов, с соответствующей квалификацией. Пункт 9 Правила технической эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, утвержденных Приказом Министра по аварийным ситуациям РК № 55, требует, чтобы техническое обслуживание выполнялось квалифицированными специалистами. Указанное требование к трудовым ресурсам является обоснованным, так как соответствует техническим нормативам и требованиям безопасности. Исключение данных требований невозможно, поскольку обеспечивает правильное выполнение обязательств по договору и минимизирует риски неквалифицированного обслуживания системы безопасности.
3	200840003034	Замечание к КД	Согласно п.п. 4 п. 1 Статья 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: «слесарей КИПиА со средне- техническом образовании по профессии «слесарь КИПиА»» почему именно среднее образование? Когда как есть высшее образование по специальности «Автоматизация и управление». Требуем исключить привязку к среднему образованию.	2025-02-28 00:02:46	Отклонить замечания	Слесарь КИПиА выполняет работу, требующую практических навыков и знаний в области эксплуатации и ремонта приборов и автоматики, что соответствует средне-техническому образованию. Согласно ЕКС (Единый квалификационный справочник) для слесарей КИПиА, утвержденному Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК, требуемый уровень квалификации соответствует средне-техническому образованию. Требования СН РК 2.02-02-2023 устанавливают четкие регламенты по техническому обслуживанию противопожарных систем, где указаны необходимые специалисты-специалисты. Выполнение обязанности слесаря КИПиА с высшим образованием по «Автоматизация и управлению» не всегда предполагает наличие узкоспециализированных навыков работы с КИПиА, что может отражаться на качестве обслуживания систем пожарной автоматики. Требование о наличии средне-технического образования для слесарей КИПиА является обоснованным, так как соответствует требованиям ЕКС и нормативных актов. Исключение данных требований невозможно, так как оно обеспечивает наличие у специалистов практических навыков.

4	200840003034	Замечание к КД	В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: «специалисты Потенциального Поставщика должны иметь сертификат о прохождении обучения по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации Simplex, которые должны быть выданы учебными центрами производителя-завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьютором(дилером завода изготовителя систем», в нарушение п.3 ст. 11 Закона: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Требуем исключить наличие	2025-02-28 00:02:00	Отклонить замечания	В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, включающие в себя наличие трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору. Указанный сертификат необходим для правильного исполнения обязательств, поскольку без подтверждения квалификации специалисты обеспечения поставщика не смогут обеспечить качество и обслуживание установленных систем Simplex, в стратегически важном объекте - аэропорту. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» устанавливает требования к техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, включая их правильные последствия и поправки, что возможно только при наличии подготовленных специалистов, с соответствующей квалификацией. Пункт 9 Правила технической эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, утвержденных Приказом Министра по аварийным ситуациям РК № 55, требует, чтобы техническое обслуживание выполнялось квалифицированными специалистами. Указанное требование к трудовым ресурсам является обоснованным, так как соответствует техническим нормативам и требованиям безопасности. Исключение данных требований невозможно, поскольку обеспечивает правильное выполнение обязательств по договору и минимизирует риски неквалифицированного обслуживания системы безопасности.

5	950604350037	Замечание к КД	Заравствуйте, в части требований к материальным ресурсам указано наличие прибора для замера пыли, температуры, прошедший поверку измеряемых величин, приложить паспорт и руководство прибора, сертификат типа средств измерений. Согласно каким нормативным документам это регламентировано при техническом обслуживании АПС? Согласно общедоступной информации приборы для замера пыли, температуры используются для: 1. Контроля запыленности воздуха в производственных помещениях и на рабочих местах; 2. Мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах и на промышленных объектах; 3. Обеспечения соответствия рабочей среды нормативам безопасности; 4. Контроля эффективности работы очистных сооружений; 5. Изучения аэрозольных частиц и их влияния на окружающую среду. Но никак для обеспечения технического обслуживания АПС. Просим дать разъяснение, если такого разъяснения нет, просим убрать данное требование из материальных ресурсов, так как это сужает круг потенциальных поставщиков, так как необоснованно завышает требования к поставщику.	2025-02-26 15:22:01	Отклонить замечания	Требование о наличии прибора для замера пыли и температуры обусловлено требованиями СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", где указаны меры по обеспечению надежности функционирования систем пожарной безопасности. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 247, измерение запыленности воздуха необходимо для оценки условий работы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" устанавливает предельно допустимые концентрации аэрозольных частиц, что также подтверждает необходимость контроля качества воздуха в помещениях аэропорта. На территории аэропорта имеется промышленная зона с опасными производственными объектами, контроль уровня пыли критически важен для предотвращения ложных срабатываний пожарной сигнализации и корректной работы аспирационных пожарных извещателей, установленных в аэропорту. Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК позволяет заказчику устанавливать технические требования, если они соответствуют обеспечению качественного выполнения работ. Для эффективной работы системы пожарной сигнализации важно минимизировать количество ложных срабатываний, которые могут возникать из-за неправильной работы сенсоров в условиях высокой пыли или чрезмерно низкой или высокой температуры. Регулярное измерение этих параметров позволяет заранее устранить потенциальные проблемы, что предотвращает ложные тревоги. При регулярном обслуживании с измерением температуры в уровня пыли можно не только контролировать работоспособность системы, но и продлить срок её службы. Например, избежание сильного загрязнения датчиков пылью или перегрева оборудования позволяет избежать преждевременного выхода из строя приборов. Таким образом, использование прибора для измерения пыли и температуры при обслуживании пожарной сигнализации является необходимым для обеспечения её надёжной работы, минимизации рисков, увеличения срока службы оборудования и соответствует нормативным требованиям. Внесение изменений в части требования материальных ресурсов, не представляется возможным.

6	200840003034	Замечание к КД	Согласно п.п. 4 п. 1 Статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон). В соответствии с п.3 ст. 11 Закона: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Изучением Приложения 7 к конкурсной документации установлено, что Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: « В целях технического обслуживания имеющегося у заказчика механических систем противопожарного оборудования, подтвердить наличие инженера механика. Подтвердить наличие о высшем техническом образовании по дипломной специальности «Технологические машины и оборудование».», однако специальность «Технологические машины и оборудование» не подтверждает квалификацию Инженер механик, а подтверждает только само название специальности. Просим исключить специальность «Технологические машины и оборудование» и указать Инженеров механиков с присвоенной квалификацией.	2025-02-28 00:02:22	Отклонить замечания	Установленные квалификационные требования соответствуют законодательству, так согласно п. 3 ст. 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», установление квалификационных требований допускается только в случае, если они: 1. не ограничивают и не усложняют необоснованно участие потенциальных поставщиков; 2. непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В данном случае требование о наличии инженера-механика со специальностью «Технологические машины и оборудование» прямо вытекает из предмета закупки - технического обслуживания механических систем противопожарного оборудования. Таким образом, требование не нарушает закон, а, напротив, направлено на обеспечение исполнения договора только квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими компетенциями. Обоснованность квалификационного требования, соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей (ЕКС), так согласно ЕКС, инженер-механик обязан обладать высшим техническим образованием, а специальность «Технологические машины и оборудование» относится к данному профилю и охватывает соответствующие компетенции. Соответствие Классификатору специальностей Согласно Постановлению Правительства РК № 170 от 16 марта 2019 года («О классификаторе специальностей технического и профессионального образования»), специальность «Технологические машины и оборудование» относится к инженерным дисциплинам и охватывает технические аспекты, необходимые для выполнения работ, предусмотренных закупкой. Это означает, что выпускники данной специальности обладают достаточной квалификацией для выполнения обязательств по договору. Соответствие нормативным требованиям по техническому обслуживанию противопожарных систем Согласно СН РК 2.02-02-2023, техническое обслуживание механических систем противопожарного оборудования требует специалиста, обладающего компетенцией в области: - механики; - эксплуатации; - диагностики и технического обслуживания оборудования. Специалисты с дипломом по специальности «Технологические машины и оборудование» проходят обучение по указанным направлениям, что полностью соответствует требованиям СН РК. Возможные последствия исключения квалификационного требования: Исключение требования о наличии инженеров со специальностью «Технологические машины и оборудование» приведет к следующим негативным последствиям: - Возможность участия в закупке недостаточно квалифицированных специалистов, что может привести к нарушениям при техническом обслуживании противопожарного оборудования; - Снижение качества выполнения работ, что создаст потенциальные риски для безопасности объектов и людей; - Несоответствие требованиям действующих нормативных документов, регулирующих сферу пожарной безопасности. На основании изложенного, установленные требования к данной конкурсной документации соответствуют законодательству Республики Казахстан, включая Закон «О государственных закупках», квалификационные требования обоснованы положениями ЕКС и Классификатора специальностей в СН РК 2.02-02-2023, исключение или изменение указанного требования не допускается, так как это снизит качество исполнения договора и создаст риски для безопасности, исключение специальности «Технологические машины и оборудование» и указать Инженеров механиков с присвоенной квалификацией - не представляются возможным.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Альжавдер Юсуф Рашед М

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).