«Shym Stroy» ЖШС

Казахстан, Шымкент қ-сы, Жанаталап т.а, Курбанов к-сі, 5 үй
Тел: +7 747 127 66 48
ilyas.texas20@gmail.com

ТОО «Shym Stroy»

Казахстан, г.Шымкент, ж.м. Жанаталап, ул.Курбанов, д.5
Тел: +7 747 127 66 48
ilyas.texas20@gmail.com

Исх №3 от 3.03.2025 г

Кому: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

От: ТОО «Shym Stroy»

Жалоба

Мы, представители заинтересованной стороны, обращаемся с официальной жалобой на результаты открытого конкурса №13957162-1 Приобретение и установка выставочных павильонов в виде 4-х канатной национальной юрты. В ходе анализа поданных заявок было выявлено несоответствие техническим требованиям, установленным в тендерной документации.

В соответствии с требованиями заказчика, юрта должна быть:

- 4-х канатной;
- Иметь металлический каркас;
- Диаметром не менее 3 метров;
- Площадью не менее 9,42 м².

Однако ряд поставщиков не соответствует данным требованиям:

1. **ТОО "Alpha-Pro", ТОО "Union Sales", ТОО "Алтай Констракшн", ТОО "Paradise Kazakhstan"**
   - Все эти компании указали диаметр юрты 3 метра и площадь 9,42 м².
   - Согласно формуле площади круга **$S = \pi R^2$**, при диаметре 3 м радиус составляет 1,5 м. Соответственно, расчетная площадь будет: **$S = 3{,}14 \times 1{,}5 \times 1{,}5 = 7{,}065$ м²**.
   - Таким образом, заявленные параметры не соответствуют требуемой площади 9,42 м², что является нарушением условий тендера.
   - В связи с этим просим **отклонить** данные заявки.
2. **ТОО "Exwelding"**
   - В заявке данного поставщика указаны неконкретные характеристики:
     - "Угол наклона верхней части юрты в пределах 30-35 градусов".
     - "Поставщик проведет монтажные работы".
     - "Поставщик разберет".

«Shym Stroy» ЖШС

Казахстан, Шымкент қ-сы, Жанаталап т.а, Курбанов к-сі, 5 үй
Тел: +7 747 127 66 48
ilyas.texas20@gmail.com

ТОО «Shym Stroy»

Казахстан, г.Шымкент, ж.м. Жанаталап, ул.Курбанов, д.5
Тел: +7 747 127 66 48
ilyas.texas20@gmail.com

- Данные формулировки не содержат точных характеристик конструкции, что не позволяет объективно оценить соответствие продукции требованиям тендера.
- В связи с этим просим **отклонить** данную заявку.

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть результаты тендера и принять соответствующие меры для обеспечения прозрачности и справедливости конкурсных процедур.

С уважением,

Директор ТОО «Shym Stroy» Потписано ЭЦП Турдикулов М.К.