Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» 10 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда, п.Тасбугет, ул.М.Шокай, 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **заместитель генерального директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водоснабжения в селе Кызылдихан, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области», с.Кызылдихан, с.о.Турбат, Казыгуртский район, Туркестанская область**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Абдакимов Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алтын Констракшн»**
наименование организации
ТОО «Ақ Нұр-строй»
наименование организации
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строительная группа «АРХИТЕКТОР» №104-2019-СД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» №303 от 31.12.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ SDR 17 Ø160x9,5	м	2400	2400	2400	2400
Труба ПЭ SDR 17 Ø110x6,6	м	20505	20505	20505	20505
Труба ПЭ SDR 17 Ø90x5,4	м	4	4	4	4
Труба ПЭ SDR 17 Ø63,3,8	м	74	74	74	74
Труба ПЭ SDR 17 Ø50x3	м	1653	1653	1653	1653
Труба ПЭ SDR 17 Ø32x3	м	360	360	360	360
Труба ПЭ SDR 17 Ø25x2	м	14280	14280	14280	14280

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Источником водоснабжения будет являться участок скважин №5989-1 (рабочая) и №5989-2 (резервная), На участке предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: насосная станция 2-го подъема, резервуары чистой воды емкостью 150 м3 - 2 шт., уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом за участком, КТП 25/10/0,4 кВ с дизельной установкой, выгреб на 10 м3 вне участка, устройство проезда с разворотной площадкой, проходная, примыкающая к ограждению. Участок водозаборных сооружений свободен от застройки. На участке предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: насосная станция 1-го подъема, две рабочие скважины, КТП с дизельной установкой, устройство проезда с разворотной площадкой для тех. машин и пожарных машин. Водовод от площадки водозаборных сооружений до площадки водопроводных сооружений запроектирован ПЭ100 SDR17 диаметром 75х4,5 мм по СТ РК ИСО 4427-2-2014 протяженностью 450 м. Внутрипоселковые водопроводные сети приняты кольцевые. Внутрипоселковые водопроводные сети запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 160х9,5 мм, 110х6,6 мм, 90х5,4 мм, 63х3,8 мм по СТ РК ISO 4427-2-2014 общей протяженностью - 22983 м, из них: диаметром 160 - 2400 м, 110 - 20505 м, 90- 4 м, 63 - 74 м. Согласно п. 4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 проектом предусматривается подвод воды непосредственно к границам участков жилых домов - от ВРК, полиэтиленовыми трубами ПЭ100 SDR17 - диаметром 50х3 мм, ПЭ63 SDR11 - диаметром 32х3 мм, 25х2 мм. Водоразборные колодцы (ВРК), устанавливаются вдоль границ участков потребителей. В водоразборных колодцах установлены водомеры для учета разбора воды каждым абонентом и запорная арматура. Количество водомеров и точек подключения в колодцах ВРК приняты от 1 до 6. Подводка к домам - 16293 м, в том числе: диаметром 50 - 1653 м, диаметром 32 - 360 м, диаметром 25 - 14280 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **15 (пятнадцать)** месяцев;

фактически **15 (пятнадцать)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **86 %** и фактический применено **85 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шонурматов А. Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водоснабжения в селе Кызылдихан, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
заместитель генерального директора ТОО «Мелиоратор» Әлімсейіт Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати