Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14447579

Конкурстың № 14159935-1
Конкурстың атауы 2025 жылға арналған көше, саябақ және орамішілік жарықтандыруды ағымдағы күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-28 17:05:50 дейін 2025-03-04 17:05:50
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	030740001503	КК жобасына ескерту	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное многофункциональное оборудование (длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м), с рабочей скоростью не более 18 км/час, с объемом кузова не более 1,75 м3, с шириной рабочей зоны не более 2,35 м., с гидроприводом рабочих механизмов, с длиной основного инструмента не более 1,1 м. с гидроприводом на базе колесных тракторов Вопрос 1: Для выполнения каких работ данные оборудования включены в техническую спецификацию закупаемых работ? Работы по уборке и вывозу строительных отходов (мусора, грунт и.т.) не требуют применений таких оборудований. Основной работой является текущее обслуживание уличного, паркового и внутриквартального освещения (монтаж /демонтаж опор освещения, раскопка траншеи для кабеля, бурение ям, прокол). Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос 3: для чего данные параметры: длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м), с рабочей скоростью не более 18 км/час, с объемом кузова не более 1,75 м3, с шириной рабочей зоны не более 2,35 м? Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Просим устранить вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 13:00:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно включения коммунального многофункционального оборудования в техническую спецификацию закупаемых работ сообщаем следующее: 1. Необходимость оборудования в рамках выполняемых работ Коммунальное многофункциональное оборудование (длиной не более 3,5 м, шириной не более 1,7 м, с рабочей скоростью не более 18 км/час, объемом кузова не более 1,75 м³, шириной рабочей зоны не более 2,35 м, гидроприводом рабочих механизмов, длиной основного инструмента не более 1,1 м) включено в техническую спецификацию на основании требований к выполнению комплекса работ по техническому обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. Указанная техника применяется при выполнении следующих видов работ: • Подготовка и расчистка территории перед монтажом и демонтажом опор освещения. • Очистка и планирование территории после проведения земельных и монтажных работ, в том числе ликвидация строительных отходов. • Уборка территорий после проведения раскопок для прокладки кабельных линий и бурения ям под опоры освещения. • Минимизация загрязнения территории вблизи мест проведения работ в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны. 2. Соответствие технической спецификации закупаемых работ Технические характеристики оборудования обоснованы условиями выполнения работ в стесненных городских условиях, в том числе: • Компактные размеры (длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м) позволяют технике маневрировать на узких внутриквартальных территориях и в парковых зонах без ущерба для инфраструктуры. • Ограниченная рабочая скорость (не более 18 км/ч) соответствует требованиям безопасности при проведении работ вблизи пешеходных зон. • Объем кузова не более 1,75 м³ обеспечивает оптимальную балансировку техники и возможность работы на небольших участках без перегрузки. • Ширина рабочей зоны не более 2,35 м обеспечивает эффективное выполнение уборочных и подготовительных работ без риска повреждения прилегающей территории. 3. Обоснованность установленных требований Технические параметры оборудования определены исходя из условий эксплуатации и требований к выполнению работ. Они соответствуют действующим нормативным требованиям по безопасности и благоустройству. Таким образом, требования к оборудованию являются обоснованными и непосредственно связаны с выполнением обязательств по договору. Исключение данной позиции из конкурсной документации приведет к снижению качества выполняемых работ и несоблюдению требований благоустройства.

2	070840006466	КК жобасына ескерту	Коммунальная многофункциональная комбинированная машины вместимостью кузова не более 3 м3,объёмом цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щётками - Учитывая, что заказчик применил коммунальную уборочные механизмы в 4 случаях, однозначно создается впечатления ограничения участников конкурса или же грубейшее нарушение закона, в части выставления требования к поставщикам и выполнения двух и более работ не взаимосвязанных работ. Данная техника применяется в уборке территории и опубликовывается отдельным КТРУ. ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ.	2025-03-03 12:22:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемой техники сообщаем следующее: Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с вместимостью кузова не более 3 м³, объемом цистерны не более 4 м³, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, предназначена для выполнения работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. В соответствии с утвержденной технической спецификацией закупаемых работ, одним из предусмотренных видов деятельности является мойка опор освещения, что требует своевременного подвоза воды. Кроме того, согласно Правилам благоустройства города Астаны, при проведении работ по благоустройству, включая освещение, необходимо предотвращать избыточное образование пыли и загрязнений. Данная коммунальная машина используется для очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после выполнения работ, обеспечивая соблюдение санитарных норм и требований к благоустройству.

3	030740001503	КК жобасына ескерту	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальная многофункциональная комбинированная машины вместимостью кузова не более 3 м3,объёмом цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щётками. Вопрос 1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: Для чего требуется кузов не более 3м3????? Вопрос4: для чего ограничения по объему цистерны 4м3??????? Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:57:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечание ТОО «Астана калалык жарык» Уважаемые представители ТОО «Астана калалык жарык», В ответ на ваше замечание сообщаем следующее: 1. О необходимости коммунальной многофункциональной комбинированной машины и её характеристиках Указанная техника предусмотрена для выполнения комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, включая: • Очистку территорий вокруг опор освещения от грязи, пыли и мусора; • Промывку опор освещения и светильников в условиях запылённости и осадков; • Уборку территории вдоль линий электропередач и мест размещения электрооборудования. Технические характеристики машины (вместимость кузова и объем цистерны) выбраны с учетом оптимального баланса между маневренностью и функциональностью, что особенно важно в условиях плотной городской застройки. 2. О наличии данных работ в технической спецификации Работы, требующие использования данной техники, отражены в технической спецификации в части содержания и эксплуатации уличного освещения. Очистка, мойка и уборка территорий, опор и осветительного оборудования являются важными мероприятиями, обеспечивающими их надежность и безопасность. 3. О вместимости кузова (не более 3 м³) Ограничение по объему кузова связано с необходимостью обеспечения маневренности техники в городских условиях, включая узкие внутриквартальные проезды и парковые зоны, а также требованиями по грузоподъемности, соразмерной выполняемым задачам. 4. Ограничение по объему цистерны (не более 4 м³) Данный параметр обусловлен необходимостью оптимального баланса между водоснабжением для мойки и массогабаритными характеристиками техники, позволяющими эффективно работать в условиях городской инфраструктуры без избыточной нагрузки на дорожное покрытие и сложностей с передвижением. 5. О соответствии требованиям законодательства Требования конкурсной документации не нарушают п. 3 ст. 11 Закона «О государственных закупках», так как соответствуют объекту закупки и необходимы для обеспечения надлежащего выполнения договорных обязательств. Они не ограничивают конкуренцию, а направлены на соответствие техническим и эксплуатационным требованиям к технике, используемой при выполнении работ. Таким образом, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию нет.

4	030740001503	КК жобасына ескерту	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Помещение под диспетчерский пункт (место нахождение г. Астана). Обмен информацией и управления между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами должен осуществляться по лицензируемым радиоканалам УКВ или по технологии GPRS в сотовых сетях GSM (подтверждающим документом является договор между абонентом и оператором). Вопрос 1: Что означает требование о наличии помещения под диспетчерский пункт??? Диспетчерский пункт (центр) - это не только специальное помещение, отведенное для размещения средств сбора, обработки и визуализации информации, это еще и оборудование представляющее собой программно-аппаратный комплекс, служащий для автоматизации контроля и наблюдения за объектами с минимальным участием человеческих ресурсов. Требование о наличии помещения под диспетчерский пункт, равносильно запросить гараж, тогда как, необходим сам автомобиль для выполнения работ. Требование по управлению между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами по радиоканалам УКВ или GSM не верны. Это два разных источника связи. Оба источника должны быть и функционировать у потенциального поставщика. При отсутствии сотовой связи GSM, управление осуществляется по УКВ каналам, либо наоборот, при отсутствии связи УКВ, управляется по каналам GSM. Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Более того, потенциальный поставщик должен обладать диспетчерским пунктом, а не помещением под него, Обмен информацией и управления между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами должен осуществляться по лицензируемым радиоканалам УКВ (вместо -или) «и» по технологии GPRS в сотовых сетях GSM. Просим устранить вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 13:03:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Потенциальный поставщик, касательно помещения под диспетчерский пункт. Рассмотрев ваше замечание, сообщаем следующее: 1.О помещении под диспетчерский пункт Требование о наличии помещения под диспетчерский пункт не подразумевает исключительно физическое помещение, а направлено на обеспечение надлежащего функционирования диспетчерского пункта как программно-аппаратного комплекса. Указанное требование необходимо для подтверждения наличия у потенциального поставщика условий для круглосуточного мониторинга и управления объектами, что является критически важным аспектом выполнения договора. 2.О способах связи (УКВ и GSM) Требование по использованию каналов связи не является взаимоисключающим. Возможность использования как УКВ-радиоканалов, так и GSM-сетей обусловлена необходимостью обеспечения бесперебойной передачи данных и управления в любых условиях. При этом требование «или» установлено для обеспечения гибкости при выборе технологии, наиболее подходящей для конкретных условий эксплуатации. 3.О квалификационных требованиях Установленные требования соответствуют нормам законодательства о государственных закупках и необходимы для надлежащего исполнения обязательств по договору. Они не ограничивают конкуренцию и не являются необоснованными, так как наличие помещения под диспетчерский пункт, подразумевает сам диспетчерский пункт, с соответствующими условиями работы и средствами связи является важным критерием для обеспечения качества оказываемых работ. Таким образом, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется обоснованным. Требования остаются актуальными и соответствуют целям закупки.

5	030740001503	КК жобасына ескерту	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: 1.Коммунальное оборудование с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, с мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, с энергопотреблением не более 55 ВА, с разрешением не менее 16 Бит, с допустимым током не более 100 КА, с рабочей температурой не менее -18 С0 и не более 80 С0 Вопрос1: Что подразумевает под словом коммунальное? Какое оборудование и для чего предназначено именно при текущем обслуживании уличного, паркового и внутриквартального освещения, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: для чего требуется частота работы оборудования не более 70Гц???? Вопрос 4: Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:53:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно коммунального оборудования с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 кА, рабочей температурой не менее -18 °С и не более 80 °С, сообщаем следующее. 1. Обоснование необходимости оборудования Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в уличном, парковом и внутриквартальном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 40–70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50–60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 55 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. • Температурный диапазон -18 °С…+80 °С соответствует климатическим условиям эксплуатации в городе Астана. 3. Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) – определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» – устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны – предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

6	070840006466	КК жобасына ескерту	Завышенные требования, просим акимат обоснованно запрашивать требования. Недопустимо указание завышенных требований или как мы ранее указали, что возможно тогда опубликовывание дополнительных услуг/работ не связанных работ с данной закупкой. В ТС данных видов работ нет и не может быть, при таких условиях должны были опубликовать конкурс отдельным лотом. Поэтому требуем исключить данную позицию и отписка в виде формулировкой, что данные работы предусматривают уборку не подлежит. Уборку можно выполнить любой другой техникой или в ручную.	2025-03-03 15:49:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемой техники сообщаем следующее: Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с вместимостью кузова не более 3 м^3, объемом цистерны не более 4 м^3, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, необходима для выполнения работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. В соответствии с утвержденной технической спецификацией, в перечень работ входит мойка опор освещения, что требует своевременного подвоза воды. Кроме того, в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны, при проведении работ по благоустройству, включая освещение, недопустимо избыточное образование пыли и загрязнений. Данная коммунальная машина предназначена для эффективной очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после проведения работ, обеспечивая соблюдение санитарных норм и требований к благоустройству.

7	030740001503	КК жобасына ескерту	2. ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное самоходное оборудование для уборки территорий. Количество скоростей не менее пяти, с рабочей скоростью не менее 8 км/час. С шириной захвата не менее 80 см, с накопителем не менее 150 л., с регулировкой всасывающего патрубка, с общей массой не менее - 125 кг. Вопрос 1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: Для чего требуется пятиступенчатая коробка переда???? Ведь и на трёхступенчатой возможно развить скорость не менее 8км/час???? Вопрос 4: С накопителем не менее 150 л. Чего ????? И почему не менее 150л, а не 100л.????? Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:56:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно включения в конкурсную документацию коммунального самоходного оборудования для уборки территорий сообщаем следующее: 1. Необходимость оборудования в рамках выполняемых работ Коммунальное самоходное оборудование с количеством скоростей не менее пяти, рабочей скоростью не менее 8 км/час, шириной захвата не менее 80 см, накопителем объемом не менее 150 л, регулировкой всасывающего патрубка и общей массой не менее 125 кг предусмотрено для обеспечения чистоты и порядка на территориях, прилегающих к объектам уличного, паркового и внутриквартального освещения. Указанная техника используется для: • Уборки строительного и природного мусора после выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту опор освещения, прокладке кабельных линий, бурению ям. • Минимизации выбросов пыли и грязи в процессе выполнения работ в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны. • Очистки участков с затрудненным доступом для крупногабаритной техники. 2. Соответствие технической спецификации Технические характеристики оборудования определены с учетом условий эксплуатации: • Пятиступенчатая коробка передач обеспечивает более гибкий выбор скорости работы в зависимости от типа поверхности и условий уборки. Это особенно важно при эксплуатации на неровных или засоренных участках. • Ширина захвата не менее 80 см выбрана для обеспечения высокой производительности при компактных габаритах техники, что позволяет эффективно работать в стесненных условиях. • Накопитель объемом не менее 150 л предназначен для сбора пыли, грязи и мусора, что снижает необходимость частой очистки, повышая эффективность работы. 3. Обоснованность установленных требований Технические параметры оборудования определены исходя из условий эксплуатации и соответствуют требованиям безопасности, санитарных норм и нормативов благоустройства. Исключение данной позиции приведет к снижению качества выполняемых работ и несоблюдению установленных норм по содержанию территорий. Таким образом, требования являются обоснованными и соответствуют требованиям по содержанию объектов уличного освещения, а также благоустройству городских территорий.

8	070840006466	ҚҚ жобасына ескерту	Коммунальное оборудование с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, с мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, с энергопотреблением не более 55 ВА, с разрешением не менее 16 Бит, с допустимым током не более 100 КА, с рабочей температурой не менее -18 С0 и не более 80 С0- При наименовании закупки "Текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения на 2025 год" как может быть применима данное оборудование, прямо противоречит законодательству РК "О государственных закупках", если принять во внимания что такого рода техника применяется для уборочных работ территории. Может тогда Заказчик скрытым умыслом проводит две закупки одновременно? Что в целом категорически запрещено! Просим исключить данную технику/оборудования поскольку нет ТС данный вид работ.	2025-03-03 11:12:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемого оборудования сообщаем следующее: Коммунальное оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА и рабочей температурой в диапазоне от -18°С до +80°С предназначено для определения основных электрических параметров. Оборудование обеспечивает автоматическое измерение и регистрацию значений напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности, а также позволяет оперативно выявлять источники потерь электроэнергии на объектах уличного, паркового и внутриквартального освещения, что способствует повышению эффективности их эксплуатации.
9	070840006466	ҚҚ жобасына ескерту	Подлежит исключению ! Поскольку нет в видах работах в ТС, а также оплаты вовсе нет, кроме того, особое внимание нужно обратить, что в данном случае закупка является Текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения на 2025 год и в данном случае нет необходимости вовлекать в работы технику, которая несоответствует ни требования, и не наименованию закупки, а лишь ограничивает круг участников. Возможно тогда эти два вида закупки взаимосвязаны ??? Хотя такого быть не может.	2025-03-03 12:11:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно оплаты за запрашиваемое оборудование сообщаем следующее: Коммунальное оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА, рабочей температурой от -18°С до +80°С, включенное в техническую спецификацию, было оценено на основании действующих расценок. При этом указанные расценки сформированы с учетом стоимости оборудования, аналогичного по функциональному назначению, и в качестве ориентировочной базы использованы расценки на моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт.

10	030740001503	КК жобасына ескерту	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное оборудование с мощностью привода не менее 40 КВт, с рабочим давлением не менее 2400 бар, с производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 метра. Вопрос1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется коммунальное оборудование с мощностью привода не менее 40КВт, с рабочим давлением не менее 2400 бар, с производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 метра. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: для чего требуется давление не менее 2400бар?? Вопрос 4: для чего требуются габариты ширина: не более 0,6м, высота 1,5м.? требование подлежит исключению, так как ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Если данное оборудование предназначено для покраски или помывки поверхности под давлением, достаточно применение оборудование мощностью 2,5 – 5 кВт. Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:55:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно коммунального оборудования с мощностью привода не менее 40 кВт, рабочим давлением не менее 2400 бар, производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 м, сообщаем следующее. 1. Обоснование необходимости оборудования Данное оборудование включено в техническую спецификацию закупаемых работ для выполнения очистки опор освещения от загрязнений, атмосферных и техногенных отложений, а также подготовки поверхностей перед нанесением защитных покрытий. В условиях городской среды, где на опорах скапливаются стойкие загрязнения (битумные пятна, граффити, дорожные реагенты), стандартное моечное оборудование мощностью 2,5–5 кВт не обеспечивает достаточную эффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Рабочее давление не менее 2400 бар необходимо для удаления стойких загрязнений и старых слоев краски без механического повреждения поверхности. Это соответствует современным методам подготовки металлических конструкций перед покраской. • Компактные габариты (ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 м) обусловлены необходимостью работы в условиях ограниченного пространства – вблизи опор, на тротуарах, узких улицах и парковых зонах. • Мощность привода не менее 40 кВт обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, позволяя оперативно выполнять очистку без снижения качества услуг. 3. Соответствие нормативным требованиям Использование мощного оборудования для очистки металлических конструкций соответствует строительным нормам и требованиям по благоустройству. В частности, это отвечает положениям Правил благоустройства города Астаны, предписывающих содержание объектов городской инфраструктуры в чистоте и надлежащем техническом состоянии. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению эффективности очистки опор освещения, что негативно скажется на внешнем виде городской инфраструктуры и сроке службы конструкций.

11	070540009063	КК жобасына ескерту	В технической спецификации не указаны работы по которым есть необходимость применения позиции 6, позиции 11, позиции 17 и позиции 20. В данном случае - это лишь направленная мера на исключения добросовестной конкуренции. Заказчик утверждая такой перечень техники и оборудования, создает завышенные и необоснованные требования, где количество участников не может превышать более 2 заявок, при этом необходимо отметить, что это отдельный вид услуг, где предусмотрены данные виды оборудования и техника. Самостоятельно должны быть опубликованы. Соответственно если заказчик не исключит, то будем вынуждены обратиться в АЗРК и прокуратуру о фактах создания дополнительных ограничений при проведении закупки.	2025-03-03 16:29:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше обращение касательно запрашиваемой техники и оборудования сообщаем следующее: 1. Коммунальное оборудование для анализа электрических параметров Оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА, рабочей температурой от -18°С до +80°С используется для определения основных электрических параметров. Оно позволяет автоматически получать и регистрировать значения напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, а также выявлять источники потерь электроэнергии на объектах уличного, паркового и внутриквартального освещения. 2. Оборудование для мойки опор освещения Оборудование с мощностью привода не менее 40 кВт, рабочим давлением не менее 2400 бар, производительностью не менее 460 л/час, габаритами (ширина – не более 0,6 м, высота – не более 1,5 м) применяется для очистки опор освещения в условиях высокого загрязнения. Оно также используется для подготовки поверхностей опор перед нанесением защитных покрытий или окраской. 3. Коммунальная многофункциональная комбинированная машина Машина с вместимостью кузова не более 3 м³, объемом цистерны не более 4 м³, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, необходима для выполнения работ по мойке опор освещения, что предусмотрено технической спецификацией закупаемых работ. Ввиду требований Правил благоустройства города Астаны, исключающих избыточные выбросы пыли и грязи, данная техника также используется для очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после выполнения работ. 4. Коммунальное многофункциональное оборудование для уборки территории Оборудование (длина – не более 3,5 м, ширина – не более 1,7 м, рабочая скорость – не более 18 км/ч, объем кузова – не более 1,75 м³, ширина рабочей зоны – не более 2,35 м, с гидроприводом рабочих механизмов и длиной основного инструмента не более 1,1 м) предназначено для уборки территорий после выполнения работ, связанных с ремонтом опор, демонтажем и установкой светильников, прокладкой кабелей, вскрытием и восстановлением брусчатки, а также земляными работами. В соответствии с Правилами благоустройства города Астаны, после завершения работ необходимо привести прилегающую территорию в надлежащее состояние. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, данное оборудование эффективно выполняет уборку даже на ограниченных участках, не повреждая брусчатку и асфальтовое покрытие. Таким образом, запрашиваемая техника и оборудование соответствуют установленным требованиям и обеспечивают качественное выполнение работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения.

12	190440030548	КҚ жобасына ескерту	Тендерлік құжаттамамен таныстық, келіспейміз. Себебі коммуналдық тенхника осы конкурсқа керек емес. Тапсырыс беруші бұл жерде заңды бұзып тұр. Не керегі бар коммуналдық техниканы қосқаны? Бұл жерде қоданылмайтынын анық, бірақ сіздер оны біліп тұрып қосып жатырсыздар. Жұмыс жиілігі кемінде 40 Гц және 70 Гц аспайтын, қуаты кемінде 150 А және 1500 А аспайтын, энергия тұтынуы 55 ВА аспайтын, рұқсаты кемінде 16 Бит, рұқсат етілген тогы 100 КА аспайтын, жұмыс температурасы кемінде-18 С0 және 80 С0 аспайтын коммуналдық жабдық; Жетек қуаты кемінде 40 кВт, жұмыс қысымы кемінде 2400 Бар, өнімділігі кемінде 460 л/сағ, габариттері бар: ені 0,6 м аспайтын, биіктігі 1,5 метрден аспайтын коммуналдық жабдық, , Шанақ сыйымдылығы 3 м3 аспайтын, цистерна көлемі 4 м3 аспайтын, алдыңғы және базааралық щеткалары бар коммуналдық көпфункционалды құрама машиналар, Коммуналдық көпфункционалды жабдық (ұзындығы 3,5 м-ден аспайды, ені 1,7 м-ден аспайды), жұмыс жылдамдығы сағатына 18 км-ден аспайтын, шанақ көлемі 1,75 м3-ден аспайтын, жұмыс аймағының ені 2,35 м-ден аспайтын, жұмыс механизмдерінің гидравликалық жетегі бар, негізгі құралдың ұзындығы 1,1 м-ден аспайтын, гидравликалық жетегі бар доңғалақты тракторлар базасына - мына техниканың бәрі алынуы тиіс.	2025-03-03 16:42:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Құрметті әлеуетті жеткізуші! Сіздердің ескертулеріңізге жауап ретінде төмендегіні хабарлаймыз. 1. Коммуналдық техниканың қажеттілігі Техникалық ерекшеліктерге енгізілген коммуналдық техника көше, саябақ және аула жарығын толық көлемде күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындау үшін қажет. Бұл техника келесі мақсаттарда қолданылады: • Электр желілерінің негізгі көрсеткіштерін анықтау, көрнеу, ток күші, қуат, қуат коэффициентін тіркеу және автоматты түрде есепке алу. • Жарық тіректерін жуу және күтіп ұстау, өйткені жарықтандыру жүйелерінің тиімді жұмысы олардың таза және жақсы жағдайда болуына байланысты. • Жер қазу және қалпына келтіру жұмыстары, жарық бағаналарын орнату және ауыстыру, сондай-ақ асфальт пен брусчатканы ашу және қалпына келтіру. • Жұмыс жүргізілген аумақтарды тазалау, құрылыс қалдықтарын, топырақты және басқа да қоқыстарды жинау мен шығару. 2. Техникалық талаптардың негіздемесі • Жұмыс жиілігі 40-70 Гц – бұл диапазон жарықтандыру жүйелерінің стандартты электр желілерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. • Қысым 2400 Бар, қуат 40 кВт – жарық бағаналарын жуу және тазалау үшін жоғары қысымды құрылғыларды қолдану қажет, өйткені қала жағдайында ластану деңгейі жоғары. • Өлшемдер мен жылдамдық шектеулері – қала ішіндегі көшелер мен аулаларда техника ыңғайлы жұмыс істеуі үшін оның өлшемдері мен маневрлік қабілеті сәйкес келуі керек. 3. Заңнама талаптарына сәйкестігі Көрсетілген талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарына, сондай-ақ қаланы абаттандыру қағидаларына сәйкес келеді. Бұл талаптарды алып тастау жарықтандыру жүйелерінің сапалы жұмысын қамтамасыз етуге кері әсерін тигізуі мүмкін. Осыған байланысты көрсетілген техниканың конкурсқа енгізілуі негізделген және жарықтандыру жүйесін күтіп-ұстаудың сапалы орындалуына бағытталған.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14447579

№ конкурса 14159935-1
Название конкурса Текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения на 2025 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-28 17:05:50 по 2025-03-04 17:05:50
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	030740001503	Замечание к КД	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное многофункциональное оборудование (длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м), с рабочей скоростью не более 18 км/час, с объемом кузова не более 1,75 м3, с шириной рабочей зоны не более 2,35 м., с гидроприводом рабочих механизмов, с длиной основного инструмента не более 1,1 м. с гидроприводом на базе колесных тракторов Вопрос 1: Для выполнения каких работ данные оборудования включены в техническую спецификацию закупаемых работ? Работы по уборке и вывозу строительных отходов (мусора, грунт и.т.) не требуют применений таких оборудований. Основной работой является текущее обслуживание уличного, паркового и внутриквартального освещения (монтаж /демонтаж опор освещения, раскопка траншеи для кабеля, бурение ям, прокол). Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос 3: для чего данные параметры: длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м), с рабочей скоростью не более 18 км/час, с объемом кузова не более 1,75 м3, с шириной рабочей зоны не более 2,35 м? Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необосновано усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Просим устранить вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 13:00:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно включения коммунального многофункционального оборудования в техническую спецификацию закупаемых работ сообщаем следующее: 1. Необходимость оборудования в рамках выполняемых работ Коммунальное многофункциональное оборудование (длиной не более 3,5 м, шириной не более 1,7 м, с рабочей скоростью не более 18 км/час, объемом кузова не более 1,75 м³, шириной рабочей зоны не более 2,35 м, гидроприводом рабочих механизмов, длиной основного инструмента не более 1,1 м) включено в техническую спецификацию на основании требований к выполнению комплекса работ по техническому обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. Указанная техника применяется при выполнении следующих видов работ: • Подготовка и расчистка территории перед монтажом и демонтажом опор освещения. • Очистка и планирование территории после проведения земельных и монтажных работ, в том числе ликвидация строительных отходов. • Уборка территорий после проведения раскопок для прокладки кабельных линий и бурения ям под опоры освещения. • Минимизация загрязнения территории вблизи мест проведения работ в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны. 2. Соответствие технической спецификации закупаемых работ Технические характеристики оборудования обоснованы условиями выполнения работ в стесненных городских условиях, в том числе: • Компактные размеры (длина не более 3,5 м, ширина не более 1,7 м) позволяют технике маневрировать на узких внутриквартальных территориях и в парковых зонах без ущерба для инфраструктуры. • Ограниченная рабочая скорость (не более 18 км/ч) соответствует требованиям безопасности при проведении работ вблизи пешеходных зон. • Объем кузова не более 1,75 м³ обеспечивает оптимальную балансировку техники и возможность работы на небольших участках без перегрузки. • Ширина рабочей зоны не более 2,35 м обеспечивает эффективное выполнение уборочных и подготовительных работ без риска повреждения прилегающей территории. 3. Обоснованность установленных требований Технические параметры оборудования определены исходя из условий эксплуатации и требований к выполнению работ. Они соответствуют действующим нормативным требованиям по безопасности и благоустройству. Таким образом, требования к оборудованию являются обоснованными и непосредственно связаны с выполнением обязательств по договору. Исключение данной позиции из конкурсной документации приведет к снижению качества выполняемых работ и несоблюдению требований благоустройства.

2	070840006466	Замечание к КД	Коммунальная многофункциональная комбинированная машины вместимостью кузова не более 3 м3,объёмом цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щётками - Учитывая, что заказчик применил коммунальную уборочные механизмы в 4 случаях, однозначно создается впечатления ограничения участников конкурса или же грубейшее нарушение закона, в части выставления требования к поставщикам и выполнения двух и более работ не взаимосвязанных работ. Данная техника применяется в уборке территории и опубликовывается отдельным КТРУ. ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ.	2025-03-03 12:22:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемой техники сообщаем следующее: Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с вместимостью кузова не более 3 м^3, объемом цистерны не более 4 м^3, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, предназначена для выполнения работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. В соответствии с утвержденной технической спецификацией закупаемых работ, одним из предусмотренных видов деятельности является мойка опор освещения, что требует своевременного подвоза воды. Кроме того, согласно Правилам благоустройства города Астаны, при проведении работ по благоустройству, включая освещение, необходимо предотвращать избыточное образование пыли и загрязнений. Данная коммунальная машина используется для очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после выполнения работ, обеспечивая соблюдение санитарных норм и требований к благоустройству.

3	030740001503	Замечание к КД	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальная многофункциональная комбинированная машины вместимостью кузова не более 3 м3,объёмом цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щётками. Вопрос 1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: Для чего требуется кузов не более 3м3????? Вопрос4: для чего ограничения по объему цистерны 4м3??????? Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:57:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на замечание ТОО «Астана калалык жарык» Уважаемые представители ТОО «Астана калалык жарык», В ответ на ваше замечание сообщаем следующее: 1. О необходимости коммунальной многофункциональной комбинированной машины и её характеристиках Указанная техника предусмотрена для выполнения комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения, включая: • Очистку территорий вокруг опор освещения от грязи, пыли и мусора; • Промывку опор освещения и светильников в условиях запылённости и осадков; • Уборку территории вдоль линий электропередач и мест размещения электрооборудования. Технические характеристики машины (вместимость кузова и объем цистерны) выбраны с учетом оптимального баланса между маневренностью и функциональностью, что особенно важно в условиях плотной городской застройки. 2. О наличии данных работ в технической спецификации Работы, требующие использования данной техники, отражены в технической спецификации в части содержания и эксплуатации уличного освещения. Очистка, мойка и уборка территорий, опор и осветительного оборудования являются важными мероприятиями, обеспечивающими их надежность и безопасность. 3. О вместимости кузова (не более 3 м³) Ограничение по объему кузова связано с необходимостью обеспечения маневренности техники в городских условиях, включая узкие внутриквартальные проезды и парковые зоны, а также требованиями по грузоподъемности, соразмерной выполняемым задачам. 4. Ограничение по объему цистерны (не более 4 м³) Данный параметр обусловлен необходимостью оптимального баланса между водоснабжением для мойки и массогабаритными характеристиками техники, позволяющими эффективно работать в условиях городской инфраструктуры без избыточной нагрузки на дорожное покрытие и сложностей с передвижением. 5. О соответствии требованиям законодательства Требования конкурсной документации не нарушают п. 3 ст. 11 Закона «О государственных закупках», так как соответствуют объекту закупки и необходимы для обеспечения надлежащего выполнения договорных обязательств. Они не ограничивают конкуренцию, а направлены на соответствие техническим и эксплуатационным требованиям к технике, используемой при выполнении работ. Таким образом, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию нет.

4	030740001503	Замечание к КД	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Помещение под диспетчерский пункт (место нахождение г. Астана). Обмен информацией и управления между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами должен осуществляться по лицензируемым радиоканалам УКВ или по технологии GPRS в сотовых сетях GSM (подтверждающим документом является договор между абонентом и оператором). Вопрос 1: Что означает требование о наличии помещения под диспетчерский пункт??? Диспетчерский пункт (центр) - это не только специальное помещение, отведенное для размещения средств сбора, обработки и визуализации информации, это еще и оборудование представляющее собой программно-аппаратный комплекс, служащий для автоматизации контроля и наблюдения за объектами с минимальным участием человеческих ресурсов. Требование о наличии помещения под диспетчерский пункт, равносильно запросить гараж, тогда как, необходим сам автомобиль для выполнения работ. Требование по управлению между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами по радиоканалам УКВ или GSM не верны. Это два разных источника связи. Оба источника должны быть и функционировать у потенциального поставщика. При отсутствии сотовой связи GSM, управление осуществляется по УКВ каналам, либо наоборот, при отсутствии связи УКВ, управляется по каналам GSM. Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Более того, потенциальный поставщик должен обладать диспетчерским пунктом, а не помещением под него. Обмен информацией и управления между оперативно - диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами должен осуществляться по лицензируемым радиоканалам УКВ (вместо -или) «и» по технологии GPRS в сотовых сетях GSM. Просим устранить вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 13:03:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Потенциальный поставщик, касательно помещения под диспетчерский пункт. Рассмотрев ваше замечание, сообщаем следующее: 1.О помещении под диспетчерский пункт Требование о наличии помещения под диспетчерский пункт не подразумевает исключительно физическое помещение, а направлено на обеспечение надлежащего функционирования диспетчерского пункта как программно-аппаратного комплекса. Указанное требование необходимо для подтверждения наличия у потенциального поставщика условий для круглосуточного мониторинга и управления объектами, что является критически важным аспектом выполнения договора. 2.О способах связи (УКВ и GSM) Требование по использованию каналов связи не является взаимоисключающим. Возможность использования как УКВ-радиоканалов, так и GSM-сетей обусловлена необходимостью обеспечения бесперебойной передачи данных и управления в любых условиях. При этом требование «или» установлено для обеспечения гибкости при выборе технологии, наиболее подходящей для конкретных условий эксплуатации. 3.О квалификационных требованиях Установленные требования соответствуют нормам законодательства о государственных закупках и необходимы для надлежащего исполнения обязательств по договору. Они не ограничивают конкуренцию и не являются необоснованными, так как наличие помещения под диспетчерский пункт, подразумевает сам диспетчерский пункт, с соответствующими условиями работы и средствами связи является важным критерием для обеспечения качества оказываемых работ. Таким образом, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется обоснованным. Требования остаются актуальными и соответствуют целям закупки.

5	030740001503	Замечание к КД	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: 1.Коммунальное оборудование с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, с мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, с энергопотреблением не более 55 ВА, с разрешением не менее 16 Бит, с допустимым током не более 100 КА, с рабочей температурой не менее -18 С0 и не более 80 С0 Вопрос1: Что подразумевает под словом коммунальное? Какое оборудование и для чего предназначено именно при текущем обслуживании уличного, паркового и внутриквартального освещения, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: для чего требуется частота работы оборудования не более 70Гц??? Вопрос 4: Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:53:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно коммунального оборудования с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 кА, рабочей температурой не менее -18 °С и не более 80 °С, сообщаем следующее. 1. Обоснование необходимости оборудования Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в уличном, парковом и внутриквартальном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 40–70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50–60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 55 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. • Температурный диапазон -18 °С…+80 °С соответствует климатическим условиям эксплуатации в городе Астана. 3. Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) – определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» – устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны – предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

6	070840006466	Замечание к КД	Завышенные требования, просим акимат обоснованно запрашивать требования. Недопустимо указание завышенных требований или как мы ранее указали, что возможно тогда опубликовывание дополнительных услуг/работ не связанных работ с данной закупкой. В ТС данных видов работ нет и не может быть, при таких условиях должны были опубликовать конкурс отдельным лотом. Поэтому требуем исключить данную позицию и отписка в виде формулировкой, что данные работы предусматривают уборку не подлежит. Уборку можно выполнить любой другой техникой или в ручную.	2025-03-03 15:49:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемой техники сообщаем следующее: Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с вместимостью кузова не более 3 м^3, объемом цистерны не более 4 м^3, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, необходима для выполнения работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. В соответствии с утвержденной технической спецификацией, в перечень работ входит мойка опор освещения, что требует своевременного подвоза воды. Кроме того, в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны, при проведении работ по благоустройству, включая освещение, недопустимо избыточное образование пыли и загрязнений. Данная коммунальная машина предназначена для эффективной очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после проведения работ, обеспечивая соблюдение санитарных норм и требований к благоустройству.

7	030740001503	Замечание к КД	2. ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное самоходное оборудование для уборки территорий. Количество скоростей не менее пяти, с рабочей скоростью не менее 8 км/час. С шириной захвата не менее 80 см, с накопителем не менее 150 л., с регулировкой всасывающего патрубка, с общей массой не менее - 125 кг. Вопрос 1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется данное коммунальное самоходное оборудование и острая необходимость его технических характеристик, просим расписать детально со ссылками на НПА, СНиП, строительные нормы итд.. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: Для чего требуется пятиступенчатая коробка переда???? Ведь и на трёхступенчатой возможно развить скорость не менее 8км/час???? Вопрос 4: С накопителем не менее 150 л. Чего ????? И почему не менее 150л, а не 100л.????? Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:56:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно включения в конкурсную документацию коммунального самоходного оборудования для уборки территорий сообщаем следующее: 1. Необходимость оборудования в рамках выполняемых работ Коммунальное самоходное оборудование с количеством скоростей не менее пяти, рабочей скоростью не менее 8 км/час, шириной захвата не менее 80 см, накопителем объемом не менее 150 л, регулировкой всасывающего патрубка и общей массой не менее 125 кг предусмотрено для обеспечения чистоты и порядка на территориях, прилегающих к объектам уличного, паркового и внутриквартального освещения. Указанная техника используется для: • Уборки строительного и природного мусора после выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту опор освещения, прокладке кабельных линий, бурению ям. • Минимизации выбросов пыли и грязи в процессе выполнения работ в соответствии с Правилами благоустройства города Астаны. • Очистки участков с затрудненным доступом для крупногабаритной техники. 2. Соответствие технической спецификации Технические характеристики оборудования определены с учетом условий эксплуатации: • Пятиступенчатая коробка передач обеспечивает более гибкий выбор скорости работы в зависимости от типа поверхности и условий уборки. Это особенно важно при эксплуатации на неровных или засоренных участках. • Ширина захвата не менее 80 см выбрана для обеспечения высокой производительности при компактных габаритах техники, что позволяет эффективно работать в стесненных условиях. • Накопитель объемом не менее 150 л предназначен для сбора пыли, грязи и мусора, что снижает необходимость частой очистки, повышая эффективность работы. 3. Обоснованность установленных требований Технические параметры оборудования определены исходя из условий эксплуатации и соответствуют требованиям безопасности, санитарных норм и нормативов благоустройства. Исключение данной позиции приведет к снижению качества выполняемых работ и несоблюдению установленных норм по содержанию территорий. Таким образом, требования являются обоснованными и соответствуют требованиям по содержанию объектов уличного освещения, а также благоустройству городских территорий.

8	070840006466	Замечание к КД	Коммунальное оборудование с частотой работы не менее 40 Гц и не более 70 Гц, с мощностью не менее 150 А и не более 1500 А, с энергопотреблением не более 55 ВА, с разрешением не менее 16 Бит, с допустимым током не более 100 КА, с рабочей температурой не менее -18 С0 и не более 80 С0- При наименовании закупки "Текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения на 2025 год" как может быть применима данное оборудование, прямо противоречит законодательству РК "О государственных закупках", если принять во внимания что такого рода техника применяется для уборочных работ территории. Может тогда Заказчик скрытым умыслом проводит две закупки одновременно? Что в целом категорически запрещено! Просим исключить данную технику/оборудования поскольку нет ТС данный вид работ.	2025-03-03 11:12:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно запрашиваемого оборудования сообщаем следующее: Коммунальное оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА и рабочей температурой в диапазоне от -18°С до +80°С предназначено для определения основных электрических параметров. Оборудование обеспечивает автоматическое измерение и регистрацию значений напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности, а также позволяет оперативно выявлять источники потерь электроэнергии на объектах уличного, паркового и внутриквартального освещения, что способствует повышению эффективности их эксплуатации.
9	070840006466	Замечание к КД	Подлежит исключению ! Поскольку нет в видах работах в ТС, а также оплаты вовсе нет, кроме того, особое внимание нужно обратить, что в данном случае закупка является Текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения на 2025 год и в данном случае нет необходимости вовлекать в работы технику, которая несоответствует ни требования, и не наименованию закупки, а лишь ограничивает круг участников. Возможно тогда эти два вида закупки взаимосвязаны ??? Хотя такого быть не может.	2025-03-03 12:11:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваш запрос касательно оплаты за запрашиваемое оборудование сообщаем следующее: Коммунальное оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА, рабочей температурой от -18°С до +80°С, включенное в техническую спецификацию, было оценено на основании действующих расценок. При этом указанные расценки сформированы с учетом стоимости оборудования, аналогичного по функциональному назначению, и в качестве ориентировочной базы использованы расценки на моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт.

10	030740001503	Замечание к КД	ТОО «Астана калалык жарык» просит внести изменение в конкурсную документацию на основании следующего замечания: Коммунальное оборудование с мощностью привода не менее 40 КВт, с рабочим давлением не менее 2400 бар, с производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 метра. Вопрос1: Просим указать конкретно для каких видов работ, указанных в технической спецификации конкурса, требуется коммунальное оборудование с мощностью привода не менее 40КВт, с рабочим давлением не менее 2400 бар, с производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 метра. Вопрос2: В технической спецификации нет не единого вида работ где требуется данная техника, для чего или кого завышены требования? Вопрос 3: для чего требуется давление не менее 2400бар?? Вопрос 4: для чего требуются габариты ширина: не более 0,6м, высота 1,5м.? требование подлежит исключению, так как ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Если данное оборудование предназначено для покраски или помывки поверхности под давлением, достаточно применение оборудование мощностью 2,5 – 5 кВт. Согласно ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» п.3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 статьи 11, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Считаем данное требование завышенным, кроме того не относящимся к предмету закупа, в технической спецификации нет не единого вида работ, где требуется указанная выше коммунальная техника с его техническими характеристиками. Вышеуказанные требование лоббируют интересы определённых поставщиков и противоречат п.3, ст.11 Закона о ГЗ, ставят под угрозу надежность функционирования уличного, паркового и внутриквартального освещения столицы. Просим устраниться вышеуказанные замечания и исключить завышенные требования.	2025-03-04 12:55:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше замечание касательно коммунального оборудования с мощностью привода не менее 40 кВт, рабочим давлением не менее 2400 бар, производительностью не менее 460 л/час, с габаритами: ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 м, сообщаем следующее. 1. Обоснование необходимости оборудования Данное оборудование включено в техническую спецификацию закупаемых работ для выполнения очистки опор освещения от загрязнений, атмосферных и техногенных отложений, а также подготовки поверхностей перед нанесением защитных покрытий. В условиях городской среды, где на опорах скапливаются стойкие загрязнения (битумные пятна, граффити, дорожные реагенты), стандартное моечное оборудование мощностью 2,5–5 кВт не обеспечивает достаточную эффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Рабочее давление не менее 2400 бар необходимо для удаления стойких загрязнений и старых слоев краски без механического повреждения поверхности. Это соответствует современным методам подготовки металлических конструкций перед покраской. • Компактные габариты (ширина не более 0,6 м, высота не более 1,5 м) обусловлены необходимостью работы в условиях ограниченного пространства – вблизи опор, на тротуарах, узких улицах и парковых зонах. • Мощность привода не менее 40 кВт обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, позволяя оперативно выполнять очистку без снижения качества услуг. 3. Соответствие нормативным требованиям Использование мощного оборудования для очистки металлических конструкций соответствует строительным нормам и требованиям по благоустройству. В частности, это отвечает положениям Правил благоустройства города Астаны, предписывающих содержание объектов городской инфраструктуры в чистоте и надлежащем техническом состоянии. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению эффективности очистки опор освещения, что негативно скажется на внешнем виде городской инфраструктуры и сроке службы конструкций.

11	070540009063	Замечание к КД	В технической спецификации не указаны работы по которым есть необходимость применения позиции 6, позиции 11, позиции 17 и позиции 20. В данном случае - это лишь направленная мера на исключения добросовестной конкуренции. Заказчик утверждая такой перечень техники и оборудования, создает завышенные и необоснованные требования, где количество участников не может превышать более 2 заявок, при этом необходимо отметить, что это отдельный вид услуг, где предусмотрены данные виды оборудования и техника. Самостоятельно должны быть опубликованы. Соответственно если заказчик не исключит, то будем вынуждены обратиться в АЗРК и прокуратуру о фактах создания дополнительных ограничений при проведении закупки.	2025-03-03 16:29:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! В ответ на ваше обращение касательно запрашиваемой техники и оборудования сообщаем следующее: 1. Коммунальное оборудование для анализа электрических параметров Оборудование с частотой работы от 40 до 70 Гц, мощностью от 150 А до 1500 А, энергопотреблением не более 55 ВА, разрешением не менее 16 бит, допустимым током не более 100 КА, рабочей температурой от -18°С до +80°С используется для определения основных электрических параметров. Оно позволяет автоматически получать и регистрировать значения напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, а также выявлять источники потерь электроэнергии на объектах уличного, паркового и внутриквартального освещения. 2. Оборудование для мойки опор освещения Оборудование с мощностью привода не менее 40 кВт, рабочим давлением не менее 2400 бар, производительностью не менее 460 л/час, габаритами (ширина – не более 0,6 м, высота – не более 1,5 м) применяется для очистки опор освещения в условиях высокого загрязнения. Оно также используется для подготовки поверхностей опор перед нанесением защитных покрытий или окраской. 3. Коммунальная многофункциональная комбинированная машина Машина с вместимостью кузова не более 3 м³, объемом цистерны не более 4 м³, оснащенная фронтальной и межбазовой щетками, необходима для выполнения работ по мойке опор освещения, что предусмотрено технической спецификацией закупаемых работ. Ввиду требований Правил благоустройства города Астаны, исключающих избыточные выбросы пыли и грязи, данная техника также используется для очистки и мойки территорий вблизи сетей освещения после выполнения работ. 4. Коммунальное многофункциональное оборудование для уборки территории Оборудование (длина – не более 3,5 м, ширина – не более 1,7 м, рабочая скорость – не более 18 км/ч, объем кузова – не более 1,75 м³, ширина рабочей зоны – не более 2,35 м, с гидроприводом рабочих механизмов и длиной основного инструмента не более 1,1 м) предназначено для уборки территорий после выполнения работ, связанных с ремонтом опор, демонтажем и установкой светильников, прокладкой кабелей, вскрытием и восстановлением брусчатки, а также земляными работами. В соответствии с Правилами благоустройства города Астаны, после завершения работ необходимо привести прилегающую территорию в надлежащее состояние. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, данное оборудование эффективно выполняет уборку даже на ограниченных участках, не повреждая брусчатку и асфальтовое покрытие. Таким образом, запрашиваемая техника и оборудование соответствуют установленным требованиям и обеспечивают качественное выполнение работ по обслуживанию уличного, паркового и внутриквартального освещения.

12	190440030548	Замечание к КД	Тендерлік құжаттамамен танысық, келіспейміз. Себебі коммуналдық тенхника осы конкурсқа керек емес. Тапсырыс беруші бұл жерде занды бузып тұр. Не керегі бар коммуналдық техниканы қосқаны? Бұл жерде қоданылмайтынның анық, бірақ сіздер оны біліп тұрып қосып жатырсыздар. Жұмыс жилілігі кемінде 40 Гц және 70 Гц аспайтын, қуаты кемінде 150 А және 1500 А аспайтын, энергия тұтынуы 55 ВА аспайтын, рұқсаты кемінде 16 Бит, рұқсат етілген тогы 100 КА аспайтын, жұмыс температурасы кемінде-18 С0 және 80 С0 аспайтын коммуналдық жабдық; Жетек қуаты кемінде 40 кВт, жұмыс қысымы кемінде 2400 Бар, өнімділігі кемінде 460 л/сағ, габариттері бар: ені 0,6 м аспайтын, биіктігі 1,5 метрден аспайтын коммуналдық жабдық., Шанақ сыйымдылығы 3 м3 аспайтын, цистерна көлемі 4 м3 аспайтын, алдыңғы және базааралық щеткалары бар коммуналдық көпфункционалды құрама машиналар, Коммуналдық көпфункционалды жабдық (ұзындығы 3,5 м-ден аспайды, ені 1,7 м-ден аспайды), жұмыс жылдамдығы сағатына 18 км-ден аспайтын, шанақ көлемі 1,75 м3-ден аспайтын, жұмыс аймағының ені 2,35 м-ден аспайтын, жұмыс механизмдерінің гидравликалық жетегі бар, негізгі құралдың ұзындығы 1,1 м-ден аспайтын, гидравликалық жетегі бар доңғалақты тракторлар базасына - мына техниканың бәрі алынуы тиіс.	2025-03-03 16:42:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Құрметті әлеуетті жеткізуші! Сіздердің ескертулеріңізге жауап ретінде төмендегіні хабарлаймыз. 1. Коммуналдық техниканың қажеттілігі Техникалық ерекшеліктерге енгізілген коммуналдық техника көше, саябақ және аула жарығын толық көлемде күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындау үшін қажет. Бұл техника келесі мақсаттарда қолданылады: • Электр желілерінің негізгі көрсеткіштерін анықтау, көрнеу, ток күші, қуат, қуат коэффициентін тіркеу және автоматты түрде есепке алу. • Жарық тіректерін жуу және күтіп ұстау, өйткені жарықтандыру жүйелерінің тиімді жұмысы олардың таза және жақсы жағдайда болуына байланысты. • Жер қазу және қалпына келтіру жұмыстары, жарық бағаналарын орнату және ауыстыру, сондай-ақ асфальт пен бұрыштаны ашу және қалпына келтіру. • Жұмыс жүргізілген аумақтарды тазалау, құрылыс қалдықтарын, топырақты және басқа да қоқыстарды жинау мен шығару. 2. Техникалық талаптардың негіздемесі • Жұмыс жилігі 40-70 Гц – бұл диапазон жарықтандыру жүйелерінің стандартты электр желілерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. • Қысым 2400 Бар, қуат 40 кВт – жарық бағаналарын жуу және тазалау үшін жоғары қысымды құрылғыларды қолдану қажет, өйткені қала жағдайында ластану деңгейі жоғары. • Өлшемдер мен жылдамдық шектеулері – қала ішіндегі көшелер мен аулаларда техника ыңғайлы жұмыс істеуі үшін оның өлшемдері мен маневрлік қабілеті сәйкес келуі керек. 3. Заңнама талаптарына сәйкестігі Көрсетілген талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарына, сондай-ақ қаланы абаттандыру қағидаларына сәйкес келеді. Бұл талаптарды алып тастау жарықтандыру жүйелерінің сапалы жұмысын қамтамасыз етуге кері әсерін тигізуі мүмкін. Осыған байланысты көрсетілген техниканың конкурсқа енгізілуі негізделген және жарықтандыру жүйесін күтіп-ұстаудың сапалы орындалуына бағытталған.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).