ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО "Гермеском"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство ПС 110/10 кВ в 15 мкр. г. Тараз.

Шифр 02-03-2021-149

кабельные линии ЭВ (КЛ 110кВ)

г.Тараз - 2023 г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО «Гермеском»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз

Шифр 02-03-2021-149

КЛ 110кВ

Шифр 02-03-2021-149-ЭВ

Директор Амиршеев Б.О.

ГИП Монтаева Х. А.

г. Тараз - 2023 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План двухцепной КЛ 110 кВ Масштаб 1:500	
3	Разрез траншеи по прокладке кабеля 110 кВ. Тип Т-1	
4	Разрез траншеи по прокладке кабеля 110 кВ. Тип Т-2	
5	Узлы прокладки кабелей в траншее, в лотках	
6	Пересечения с инженерными сооружениями	
7	Схема расположения лотков на углах поворота	
8	Лотки Л1-8(3), Л1д-8. Плита П1-8.	
9	Технические требования к стальным и железобетонным конструкциям	
10	Опознавательные знаки (пикеты)	

Согласовано:

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
ГИП	Дорошенко А.		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Проект разработан в соответствии с действующими на территории РК нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, включая требования взрыво-пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Монтаева Х.А.

«ГермесКом» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАМБЫССКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТАРАЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Ведомость ссылочных документов и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
4.407-251	Прокладка кабелей напряжением до 110 кВ в траншеях	
3.006.1-2.87 выпуск 1÷6	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов	
ПУЭ РК	Правила устройства электроустановок	
СНиП РК 1.03-14.2017	Охрана труда и техника безопасности в строительстве	

Ведомость прилагательных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
02-03-2021-149-ЭВ.ВМ	Ведомость железобетонных изделий, металлоконструкций	
	и материалов	
02-03-2021-149-ЭВ.СО	Спецификация оборудования ВЛ 110 кВ	

Условные обозначения

——— - проектируемые кабельные линии 110 кВ (2 цепи), проложенные в траншее в лотках;

- существующая ВЛ 110 кВ;

Уг.1 - углы поворота трасс КЛ 110 кВ;

Общие указания

Данный раздел проект выполнен согласно Техническим условиям ТУ №1387-27-22 от 14.11.2022г выданный ТОО «ЖЭС»

1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2. Приёмке и составлению актов освидетельствования скрытых работ подлежит:
   - устройство траншей;
   - гидроизоляция лотков, плит;
   - прокладка лотков, плит;
   - устройство подсыпки и засыпки сверху (толщиной не менее 100 мм ПГС состава 1:1);
   - бетонные работы;
   - устройство щебеночной подготовки под лотки;
   - прокладка заземляющих контуров;
   - обратная засыпка траншей и котлованов;
   - контрольный замер теплового сопротивления песчано-гравийной смеси.
3. При строительстве КЛ вблизи действующих электроустановок выполнять мероприятия по безопасности в строительстве согласно ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и СНиП.
4. На проектируемой ЛЭП применен одножильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ марки 1XLPE/PE(S)/(WTC) 1x7F V.
   -
5. Кабель 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена укладывается в кабельных лотках засыпанных ПГС, перекрытых плитами. На пересечениях с автодорогами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах, с последующей укладкой в лотки. Треугольное расположение фаз кабельных линий обеспечивается обмоткой смоляной лентой с интервалом 1 м.
6. Обратная засыпка кабеля, проложенного в лотке, производится песчано-гравийной смесью состава 1:1 до низа перекрывающих плит. Остальной объем траншей засыпается местным грунтом и мелким привозным грунтом без камней.
7. При сдаче КЛ 110 кВ в эксплуатацию строительно-монтажная организация должна представить протокол контрольного замера теплового сопротивления грунта засыпки лотков, которое должно быть не более 1,2-1,5 с·м/Вт.
8. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими "Правилами охраны электрических сетей" устанавливаются охранные зоны в размере площадки над кабелями напряжением выше 1000 В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. В пределах охранной зоны не допускается производство земляных работ и укладка других коммуникаций без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки (снег, шлак, мусор).
9. Железобетонные лотки, плиты, фундаменты, подземная часть стоек пикетов должны быть защищены покрытием битумной мастикой БТ-177 при толщине слоя не менее 1 мм.
10. Для обозначения кабельной трассы на местности предусматривается установка опознавательных знаков (пикетов). При невозможности установки пикетов опознавательные знаки наносятся краской на ближайших существующих постройках (заборы, стены домов).

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
ГИП		Монтаева Х.А.			06.23	Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Монтаева Х.А.			06.23		РП	1	10
Разраб.		Найденов Д.			06.23	Общие данные	ТОО «Гермеском»		
Н. контр.		Монтаева Х.А.							

Формат А4х3



Схема расположения листов

Условные обозначения

Внимание производителю работ!

При производстве строительных и монтажных работ при пересечении и сближении с действующими электроустановками необходимо соблюдать требования охраны труда и техники безопасности (введены с 01.06.2012 г.)

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖИЛІЩТІК КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ КЕШЕНІ» МЕКЕМЕСІ «КЕЛІСІЛДІ»

КЕЛІСІМ БЕРІЛДІ
ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ БАС СӘУЛЕТШІСІ

Жұмыс жобасы № 1387/27-22
«11» 11 20 22 ж. Техникалық шарт
талаптарына сай жасалған
"ЖЖӨК" ЖШС басшысы
Күні 05.06.20 23 ж.

						02-03-2021-149-ОВ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз	
ГИП	Абылкасов					Рабочие чертежи АР, ОВ, ВК	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Выполнил	Абылкасов					План-схема трассы КЛ 110 кВ М1:500	ТОО "Горпроект" г. Тараз 2022 год

Траншея Т-1



1.В лотке подсыпку снизу толщиной 100 мм и засыпку сверху (до плит П1-8) производить песком.

2.Над подземными кабельными линиями устанавливается охранная зона в размере площади, над кабелями плюс по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
Проверил		Монтаева Х.А.				Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов Д.					РП	3	2
Н. контр.		Монтаева Х.А.				Разрез траншеи по прокладке кабеля 110 кВ. Тип Т-1, Т-2	ТОО «Гермеском»		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А3

Траншея Т-2



1.В лотке подсыпку снизу толщиной 100 мм и засыпку сверху (до плит П1-8) производить песком.

2.Над подземными кабельными линиями устанавливается охранная зона в размере площади, над кабелями плюс по 1м с каждой стороны от крайних кабелей.

3. Материалы и оборудование ВОЛС даны в разделе 02-03-2021-149-СС.

Кол.уч.	Изм	Лист	№ док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ	Лист 3/2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Траншея Т-3



1.В лотке подсыпку снизу толщиной 100 мм и засыпку сверху (до плит П1-8) производить песком.

2.Над подземными кабельными линиями устанавливается охранная зона в размере площади, над кабелями плюс по 1м с каждой стороны от крайних кабелей.

3. Материалы и оборудование ВОЛС даны в разделе 02-03-2021-149-СС.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Проверил		Монтаева Х.А.			
Разраб.		Найденов Д.			
Н. контр.		Монтаева Х.А.			

02-03-2021-149-ЭВ

Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз

Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
	РП	4	
Разрез траншеи по прокладке кабеля 110 кВ. Тип Т-3	ТОО «Гермеском»		

Формат А3

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Прокладка кабеля на углах поворота



Прокладка кабелей параллельно с автомобильными дорогами (улицами)

Под полотном автодороги



Вдоль автодороги



Параллельно с трубопроводом



Параллельно с кабельной траншеей



Параллельно ВЛ напряжением до 1 кВ и линии связи



КЛ 110 кВ параллельно ВЛ выше 1 кВ



Параллельно забору (фундаменту построек)



В зоне насаждений



1 Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории (от планировочной отметки).
2 Над подземными кабельными линиями устанавливается охранная зона в размере площади над кабелями плюс по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, в пределах которой: запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки, в том числе свалки шлака и снега; не допускается укладка других коммуникаций без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию.
3 На всех узлах приведены допустимые минимальные размеры.
4 Гидроизоляцию плит и лотков выполнить битумной мастикой БТ-177.
5 Разрезы траншей Т1, Т2 представлены на черт. 02-03-2021-149-ЭВ, листы 3-4.
6 Узлы пересечений даны на черт. 02-03-2021-149, лист 6.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
Проверил		Монтаева Х.А.				Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов Д.					РП	5	
Н. контр.		Монтаева Х.А.				Узлы прокладки кабелей в траншее, в лотках	ТОО «Гермеском»		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А4х4

Пересечение КЛ 110 кВ с КЛ 0,4, 10 кВ и кабелем связи



Пересечения с автодорогами и улицами в полиэтиленовых трубах и лотках

а-при наличии водоотводной канавы

б-без водоотводной канавы



Пересечение КЛ 110 кВ с трубопроводом

Вариант 1 (под трубопроводом)



Вариант 2 (над трубопроводом)



Вариант 3 (под трубопроводом)



Вариант 4 (над трубопроводом)



Пересечения с оградой



1. На чертежах указаны допустимые минимальные размеры.
2. При пересечении кабельной линией с изоляцией из сшитого полиэтилена (проложенной в железобетонных лотках с крышкой) трубопроводов, расстояние между ними в стесненных условиях допускается уменьшить до 250 мм.
3. Пересечение проезжей части автодороги и улиц выполнено в лотковом канале и в защитных термостойких трубах Ø160/13,6 мм

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
Проверил		Монтаева Х.А.				Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов Д.					РП	6	
Н. контр.		Монтаева Х.А.				Пересечения с инженерными сооружениями	ТОО «Гермеском»		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А4х4







Схема расположения плит перекрытия



Поворот лотков



1-1



На углах поворота трассы кабеля пространство между лотками Л1-8, Л1д-8 и плитами П1-8 залить бетоном марки В7,5.
Радиус изгиба кабеля не менее 1,3 м.
Длина лотка Л1-8 - 3 м.

						02-03-2021-149-ЭВ	
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз	
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
						Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
Проверил		Монтаева ХА					
Разраб.		Найденов Д				Схема расположения лотков на углах поворота	ТОО «Гермеском»
Н. контр.		Монтаева ХА					

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А4х4

Схемы расположения сборных конструкций лотков Л1-8, плит П1-8



NN n/n	NN чертежа	Наименование	Марка	Объем бетона, на 1 един·м³	Вес изделия, т
1	3.006.1-2.87.1-1	лоток L= 3000	Л1-8	0,17	0,45
2	3.006.1-2.87.2-2	плита	П1-8	0,02	0,04
3	3.006.1-2.87.1-2	лоток L=720, доборный	Л1д-8	0,041	0,11

Сдвоенные лотки



Плита П1-8



1. Лотки устанавливаются на выравненное основание с щебеночной подготовкой.

2. Лотки и плиты защищаются от коррозии мастикой БТ-177, толщина покрытия 1 мм (2 слоя).

3. Лотки приняты типа Л1-8 (1/2 Л1-8) длиной L=3м, доборный лоток Л1д-8, плита типа П1-8 ТП 3.0006.1-2.87.2, ТП 3.0006.1-2.87.1

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
						Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
							РП	8	
Проверил		Монтаева Х.А.				Лотки Л1-8(3), Л1д-8. Плита П1-8.	ТОО «Гермеском»		
Разраб.		Найденов Д.							
Н. контр.		Монтаева Х.А.							

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А3

Технические требования к лотковым элементам КЛ.

1. Указания о материалах конструкций.

1.1 Бетон.

1.1.1. Столбики СТ-2 плиты П1-8, лотки Л1-8(3),Л1д-8 изготавливаются из бетона класса по прочности В15, лотки Л11-8 из бетона класса по прочности В25. Марка бетона по морозостойкости не ниже F 150, по водонепроницаемости не ниже W4.

1.1.2. Цемент и инертные материалы, применяемые для изготовления бетона, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2012 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования". Наибольший размер зерен не должен превышать 30 мм.

1.1.3. Контроль прочности бетона производится в соответствии с ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение" и ГОСТ 10181-2000 "Смеси бетонные. Методы испытаний".

1.2. Арматура.

1.2.1. В качестве арматуры железобетонных элементов применяется стержневая горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III по ГОСТ 34028-2016 марок 25Г2С и 35 ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2015.

1.2.2. Стержневая горячекатанная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 34028-2016 и ГОСТ 380-2005.

1.2.3. Для монтажных петель применяется только стержневая горячекатанная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 34028-2016 из углеродистой спокойной стали марки ВСт3пс5 по ГОСТ 380-2005 с гарантией свариваемости.

1.3 Марки стали принимаются в зависимости от расчетной температуры воздуха в соответствии с таблицей

Толщина элемента, мм	ГОСТ 27772-2015 (ГОСТ 535-2005 для сортового проката)
	Расчетная температура воздуха t ≥ -30°С
от 5 до 40	ВСт3пс5 (С 245)

1.3.1.Расчетная температура воздуха (наиболее холодной пятидневки) - минус 18°С
Марки стали должны соответствовать указанной в рабочей документации расчетной температуре воздуха и потверждаться сертификатом.

1.3.2. Сварка элементов должна производиться на полуавтоматах в среде углекислого газа плавящимися электродами (порошковая проволока).
Допускается ручная электродуговая сварка по ГОСТ 5264-80* электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*.

1.3.3. Подготовка под сварку, сварка и контроль качества должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66* и СНРК 5.04-01-2002.

2. Конструктивные требования и указания по изготовлению.

2.1 Все наружные поверхности изделий железобетонных изделий должны быть защищены гидроизоляцией битумной мастикой БТ-177, с толщиной покрытия не менее 1мм.

2.2 Металлоконструкции пикетов окрашиваются эмалью ЭП-1155 поверх грунтовки ЭП-0,57

3. Указания по приемке, транспортировке и складированию изделий.

3.1 Приемку изделий проводить в строгом соответствии с указанием ГОСТ 13015-2012.
3.2. Транспортировку изделий производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 и действующими "Правилами перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов", а также схем погрузки.
3.3 Складирование и хранение изделий производить в соответствии с ГОСТ 13015-2012 и СНиП РК 5.03-36-2005.

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
Проверил		Монтаева Х.А.				Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов Д.					РП	9	
Н. контр.		Монтаева Х.А.				Технические требования к стальным и железобетонным конструкциям	ТОО «Гермеском»		

Формат А3





1 - 1







Опознавательные знаки для кабельных линий



Указания по выполнению опознавательных знаков			
№ п/п	Наименование пикета	Пример символа	Цвет краски
1	Номер пикета	N 1	Красный
2	Кабельная трасса		Черный
3	Знак напряжения		Красный
4	Фон опознавательного знака		Светлый

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	——	Лист 3х300 ГОСТ 19903-74* L=300 / С245 ГОСТ 27772-2015	1	2,1 кг
2	——	Полоса 40х4 ГОСТ 103-76 L=490 / С245 ГОСТ 27772-2015	2	1,2 кг
3	——	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70*	4	масса ед. 0,028 кг
4	——	Гайка М10 ГОСТ 5915-70*	4	масса ед. 0,0114 кг
5	——	Шайба 10 ГОСТ 11371-78*	4	масса ед. 0,004 кг
6	Серия 3.017-1.в.1 ТОО "Темирбетон"	Столбик железобетонный СТ-2	1	В15-0,025 м³ арм. 6 кг
				металл. - 3,3 кг метизы - 0,174 кг

№ п/п	Наименование пикета
1	2 кабельные линии в одной траншее
2	Пересечение траншеи с коммуникациями
3	Поворот траншеи под углом
4	Пересечение двух траншей
5	Соединительная муфта
6	Пересечение с автодорогой

1. Данный чертеж выполнен с использованием ТП 4.407-251 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее".

2. Подземную часть пикета (на высоту 0,6 м от основания) покрыть гидроизоляционной мастикой БТ-177.

3. Заглубление столбиков 0,5 м.

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
Проверил		Монтаева Х.А.				Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов Д.					РП	10	
Н. контр.		Монтаева Х.А.				Опознавательные знаки (пикеты)	ТОО «Гермеском»		

Формат А4х3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед, кг	Примечание
Железобетонные изделия								
1	Плита П1-8	3.006.1-2.87.2-1	225-202-1104-0001	Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов "АГСК-3"	шт	2370	40	
					$м^3$			
2	Лоток Л1д-8	3.006.1-2.87.1-2	225-203-0203-0001	- // -	шт	18	110	
					$м^3$			
3	Лоток Л1-8	3.006.1-2.87.1-1	225-203-0103-0001	- // -	шт	588	450	L =3000 м
					$м^3$			
4	Столбик железобетонный СТ-2	02-03-2021-149-ЭВ, л. 10	261-101-0340	- // -	шт	16		
					$м^3$			
5	Железобетонное кольцо	Ø500, L=1000	251-302-0601	- // -	шт	6		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	02-03-2021-149-ЭВ.ВМ			
						Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз			
						Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	2
Проверил		Монтаева Х.А.				Ведомость железобетонных изделий, металлоконструкций и материалов	ТОО «Гермеском»		
Разраб.		Найденов Д.							
Н. контр.		Монтаева Х.А.							

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед, кг	Примечание
Материалы								
1	Монолитный бетон В7,5		212-101-0300	Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов "АГСК-3"	м³	0,84		
2	Электроды	Э 42 А	261-107-0550	- // -	т	0,3		
3	Щебень		261-101-0101	- // -	м³	198		
4	Грунтовка ЭП-0,57		261-201-0311	- // -	кг	0.42		
5	Эпоксидная эмаль ЭП-1155		261-201-0379	- // -	кг	1,2		
6	Гидроизоляционная битумная мастика БТ-177		236-201-0102	- // -	кг	9000		
7	Песчано-гравийная смесь состава 1:1		261-101-0127	- // -	м³	953,5		
8	Цинк				кг	900		
9	Шнур джутовый, плетеный				м³	30		
10	Глина		211-102-0100	- // -	м³	1,2		
11	Песок		261-101-0123	- // -	м³	171,6		

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. №подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед, кг	Примечание
			КЛ 110 кВ					
1	Кабель 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с алюминиевой жилой сечением 185 мм², с медным экраном сечением 95 мм², с продольной и поперечной герметизацией экрана, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена	1XLPE/PE(S)/(WTC) 1x7F V			м	11580	4441	Согласно прайс листа
								Утвержденным заказчиком
2	Концевая кабельная муфта 110 кВ	OHVT-145C			шт	12		
3	Хомут пластиковый (кабельная стяжка)	Norma FIX CT 7,8 X 450			шт	5790		
4	Сигнальная лента	СЭ-250/0,3	249-101-0100	Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов "АГСК-3"	м	1770		
		ТУ16-503-020-91						
5	Кабельные капы	102L055-R05/S(S10)			шт	12		
6	Ремонтные манжеты	RFSM 125/40-100/123			шт	12		
7	Кабель силовой меддный для заземления экранов кабеля 110 кВ	ПвП-10 1x95/16	243-128-0109	- // -	м	40		
8	Провод медный гибкий для заземления	МГ-95	243-602-0113	- // -	м	16		
9	Зажим аппаратный прессуемый	А1М-95-2	252-206-0307	- // -	шт	12		
10	Ограничитель перенапряжения 110 кВ	РВА-3108L5E2M8			шт	12		
11	Полиэтиленовая труба	ПЭ 63 SDR 26 - 125 x 4,8	241-201-0911	- // -	м	30		
		ГОСТ 18599-2001						
12	Полиэтиленовая труба	ПЭ 80Ø180	241-201-1208	- // -	м	30		

Количество кабеля принято с запасом 8%, с учетом уклона местности и запаса на монтаж соединительных муфт (по 10м на один конец соединяемого кабеля).

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Проверил		Монтаева Х.А.			
Разраб.		Найденов Д.			
Н. контр.		Монтаева Х.А.			

02-03-2021-149-ЭВ.СО

Строительство ПС 110/10кВ в 15мкр. г.Тараз

Рабочие чертежи КЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2
Спецификация оборудования	ТОО «Гермеском»		

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед, кг	Примечание
			КЛ 110 кВ					
13	Зажим для крепления кабеля	HVCA-CABCLAMP-ST50-75			шт	980		Согласно прайс листа утвержденным заказчиком.
14	Кабельная муфта под силовой кабель для заземления экранов	POLT-12D/1XO-L12A			шт	16		
		ГОСТ 10704-91						
15	Зажим разъемный ответвительный, прессуемый	РОА-120-1			шт	6		
16	Зажим соединительный плашечный	ПА-4-1	252-204-0809	Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов "АГСК-3"	шт	8		
17								
18	Шкаф для заземления экранов кабеля	HVLB-SICO-GND-3E-SEP			шт	2		
19	Зажим аппаратный	5 CJ 82 LB505 S205			шт	12		
20	Зажим штыревой	АШМ-5-2	252-206-1803	- // -	шт	6		
21	Полоса заземления	30х4 l=15000 ГОСТ 103-76**	261-404-0463	- // -	шт	2		
		Ст 3 пс 6 ГОСТ 380-88*						
22	Болт	М10х20	217-101-0301	- // -	шт	120		
		5915-70*						
23	Гайка	М10	243-907-5303	- // -	шт	120		
		ГОСТ 5915-70*						
24	Шайба	10-004			шт	240		
		ГОСТ 11371-78*						
25	Болт	М10-8gх20.46	243-602-0113	- // -	шт	20		
		ГОСТ 7798-70						
26	Гайка	М10 - 7н . 4			шт	20		
		ГОСТ 15526-70	243-907-5303	- // -				

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.