Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

28марта 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Южказэнергоремонт CoLTD»,Шымкент, мкр. 4, подстанция «Западная б/н

наименование организации, юридический адрес

в лицедиректораСейлбекова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « Строительство 2-х цепной ВЛ-110кВ от Л-108 ПС «Западная» - ПС «XXII Партсъезд» до проектируемой ПС «Советская» Сайрамского района ЮКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»,

генеральный директор ИбрагимовМ.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителяудостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

проект № 0099-2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №162 от 27.02.2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-110кВ	**км**	**4,932**		**4,932**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:на ВЛ-110кВ установлены следующие типы опор: промежуточные – ПБ-110-16 , ПБ-110-12, на стойках СК-22.1-1.1 и СК-22.1-2.1,провод марки АС- 120/19 ,изоляторы ПСД-70

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 09.03.2017 г. ;
месяц, год

окончание работ: 28.03.2017 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_2_;
фактически, месяц:__1__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и__изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;_____
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,_электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и_коммунальномуобеспечению._____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
«Оңтүстік Жарық Транзит»,_____

Генеральный директорИбрагимов М.Ж._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

« Строительство 2-х цепной ВЛ-110кВ от Л-108 ПС «Западная» - ПС «XXII Партсъезд» до проектируемой ПС «Советская» Сайрамского района ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и_____ принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при_____ строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством__ Республики Казахстан._____

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сейлбеков М. К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.