Приложение 2
к акту приёмки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объектов ПС 110/10 кВ «Бенкала - Железнорудный»

2.1 Блочно-модульное здание закрытого распределительного устройства 10 кВ; совмещённое с общеподстанционным пунктом управления БМЗ ЗРУ-10 кВ с ОПУ

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	**Общие сведения**									
	количество этажей (этаж)	**количество квартир**	**количество помещений, комнат**	**площадь застройки (м2)**	**объем здания (м3)**	**общая площадь (м2)**	**жилая площадь (м2)**	**площадь нежилых помещений (м2)**	**площадь парковочных мест (м2)**	**площадь балкона, лоджии (м2)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Блочно-модульное здание закрытого распределительного устройства 10 кВ; совмещённое с общеподстанционным пунктом управления БМЗ ЗРУ-10 кВ с ОПУ	1	0	6	69	193	69	0	69	0	0

Описание конструктивных элементов			**Вид отопления**	**Благоустройство**				
фундамент	**стены**	**кровля**		**электроснабжение**	**водоснабжение**	**горячее водоснабжение**	**канализация**	**газоснабжение**

12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железобетонные унифицированные стойки (СОН) и стальная опорная конструкция (ростверк)	Сэндвич-панель трёхслойная 100 мм	Сэндвич-панель трёхслойная 150 мм, стальные фермы, стальной профилированный лист	Электрическое	Внешнее 0,4 кВ переменного тока	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

2.1.1 Поэтажные планы план расположения оборудования ТОО «АСПМК-519»

2.2 Маслосборник (9 м3)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	**Общие сведения**									
	количество этажей (этаж)	**количество квартир**	**количество помещений, комнат**	**площадь застройки (м2)**	**объем здания (м3)**	**общая площадь (м2)**	**жилая площадь (м2)**	**площадь нежилых помещений (м2)**	**площадь парковочных мест (м2)**	**площадь балкона, лоджии (м2)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Маслосборник заглублённый рабочим объемом 9 м3	1	0	2	15	30	10	0	0	0	0

Описание конструктивных элементов			**Вид отопления**	**Благоустройство**				
фундамент	**стены**	**кровля**		**электроснабжение**	**водоснабжение**	**горячее**	**канализация**	**газоснабжение**

						водоснабжение		
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Железобетонная плита днища ПН20 (120 мм)	Железобетонные кольца стеновые КС20.9 в 3 уровня. Железобетонные кольца стеновые КС7.3 в 1 уровень	Железобетонные плиты перекрытия 1ПП20-2. Люки чугунные Л.	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

2.2.1 Поэтажные планы № 31-2020-ARC-РП-3-АС.1

Заказчик: Генеральный директор АО «Горнорудная компания Бенкала», Акжолов Б.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор по проектам ТОО «АСПМК-519», Афонин А. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)