Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14488203

Конкурстың № 14195623-1
Конкурстың атауы "Астана-Энергия" АҚ үшін электр қозғалтқыштарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-05 15:36:58 дейін 2025-03-07 15:36:58
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	181240021017	КҚ жобасына ескерту	Габаритные размеры чертежа и описания не совпадают с описанием технической спецификаций. опять деев писал что ли техническую спецификацию...	2025-03-06 14:16:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	См.Техспецификацию с указанием правильных присоединительных размеров.
2	220540004709	КҚ жобасына ескерту	Не соответствие степени защиты в тех.описании лота 77172879-ОК1. Электродвигатель А4-450У-8МУ3 " Степень защиты(корпуса и коробки выводов)-не менее IP44 / не более IP55" -по ГОСТу идет не менееIP23/не более IP44/	2025-03-06 15:47:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации ГОСТ не предусмотрен.
3	181240021017	КҚ жобасына ескерту	Прошу предоставить правильные чертежи с отцентровкой и описанием в лотах- 77173298-ОК1, 77172879-ОК1	2025-03-06 14:33:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	См.Техспецификацию с указанием правильных присоединительных размеров.

4	731012302294	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 1 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках», одним из основных принципов закупок является обеспечение добросовестной конкуренции. Однако в указание технических характеристик, написано точное габариты оборудование, что заведомо требует закуп от определенного завода. В результате этого требования создаются искусственные барьеры для участия в закупке, что противоречит статье 21 Закона. Требование обоснованных изменений в техническом задании В связи с вышеизложенным, просим заказчика внести следующие изменения в техническую спецификацию: В графе «Габариты» указать «не менее 1620х1420х1475 мм».	2025-03-06 14:17:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Габаритные размеры запрашиваемых эл.двигателей по линейным размерам могут отличатся в большую сторону по длинне до 2500мм; ширине 1500мм; высоте 1500мм; Ввиду большого наличия элктродвигателей от разных производителей возможны варианты различных размеров, совпадающие по основным электрическим и механическим параметрам.
5	731012302294	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Согласно технической спецификации лота 77173298-ОК1, представленной заказчиком, электродвигатель ДАЗО4-450УК-8У1 должен иметь следующие характеристики: Габариты (ДхШхВ): 1700х1420х1410 мм Масса: не менее 3070 кг Однако, приложенный чертеж демонстрирует совершенно иные характеристики: Длина 1925 мм (превышение на 225 мм) Ширина 1530 мм (превышение на 110 мм) Высота 1475 мм (превышение на 65 мм) Масса 3570 кг (разница в 500 кг) Эти расхождения указывают на явное несоответствие между технической документацией и представленным чертежом. Согласно статье 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик не вправе устанавливать технические требования, которые не могут быть администрированы, либо противоречат друг другу. Просим изменить Габариты оборудование указанной в технической спецификации на реальные значение оборудование, либо добавить в указание "не менее" перед Габариты (ДхШхВ): 1700х1420х1410 мм	2025-03-06 13:59:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения с формулировкой по Габаритам - «не менее» и с сохранением присоеденительных размеров. Ввиду большого наличия элктродвигателей от разных производителей возможны варианты различных размеров по габаритам, совпадающие по основным электрическим и механическим параметрам с сохранением присоеденительного размера. Масса электродвигателя не может быть менее 3070 кг, так-же при использовонии разными производителями материала в изготовлении обмотки статора и ротора - медь – масса должна быть не менее 3070 кг.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14488203

№ конкурса 14195623-1
Название конкурса Приобретение электродвигателей для АО "Астана-Энергия"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-05 15:36:58 по 2025-03-07 15:36:58
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	181240021017	Замечание к КД	Габаритные размеры чертежа и описания не совпадают с описанием технической спецификаций. опять деев писал что ли техническую спецификацию...	2025-03-06 14:16:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	См.Техспецификацию с указанием правильных присоединительных размеров.
2	220540004709	Замечание к КД	Не соответствие степени защиты в тех.описании лота 77172879-ОК1. Электродвигатель А4-450У-8МУ3 " Степень защиты(корпуса и коробки выводов)-не менее IP44 / не более IP55" -по ГОСТу идет не менееIP23/не более IP44/	2025-03-06 15:47:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации ГОСТ не предусмотрен.
3	181240021017	Замечание к КД	Прошу предоставить правильные чертежи с отцентровкой и описанием в лотах-77173298-ОК1, 77172879-ОК1	2025-03-06 14:33:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	См.Техспецификацию с указанием правильных присоединительных размеров.

4	731012302294	Замечание к КД	Согласно пункту 1 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках», одним из основных принципов закупок является обеспечение добросовестной конкуренции. Однако в указание технических характеристик, написано точное габариты оборудование, что заведомо требует закуп от определенного завода. В результате этого требования создаются искусственные барьеры для участия в закупке, что противоречит статье 21 Закона. Требование обоснованных изменений в техническом задании В связи с вышеизложенным, просим заказчика внести следующие изменения в техническую спецификацию: В графе «Габариты» указать «не менее 1620х1420х1475 мм».	2025-03-06 14:17:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Габаритные размеры запрашиваемых эл.двигателей по линейным размерам могут отличатся в большую сторону по длинне до 2500мм; ширине 1500мм; высоте 1500мм; Ввиду большого наличия элктродвигателей от разных производителей возможны варианты различных размеров, совпадающие по основным электрическим и механическим параметрам.

5	731012302294	Замечание к КД	Добрый день! Согласно технической спецификации лота 77173298-ОК1, представленной заказчиком, электродвигатель ДАЗО4-450УК-8У1 должен иметь следующие характеристики: Габариты (ДхШхВ): 1700х1420х1410 мм Масса: не менее 3070 кг Однако, приложенный чертеж демонстрирует совершенно иные характеристики: Длина 1925 мм (превышение на 225 мм) Ширина 1530 мм (превышение на 110 мм) Высота 1475 мм (превышение на 65 мм) Масса 3570 кг (разница в 500 кг) Эти расхождения указывают на явное несоответствие между технической документацией и представленным чертежом. Согласно статье 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик не вправе устанавливать технические требования, которые не могут быть администрированы, либо противоречат друг другу. Просим изменить Габариты оборудование указанной в технической спецификации на реальные значение оборудование, либо добавить в указание "не менее" перед Габариты (ДхШхВ): 1700х1420х1410 мм	2025-03-06 13:59:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения с формулировкой по Габаритам - «не менее» и с сохранением присоеденительных размеров. Ввиду большого наличия элктродвигателей от разных производителей возможны варианты различных размеров по габаритам, совпадающие по основным электрическим и механическим параметрам с сохранением присоеденительного размера. Масса электродвигателя не может быть менее 3070 кг, так-же при использовонии разными производителями материала в изготовлении обмотки статора и ротора - медь – масса должна быть не менее 3070 кг.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).