Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", Алматинская область,Илийский район Ащибулакский сельский округ с. М. Туймебаева, участок ПРОМЗОНА.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директор / руководитель проекта Садырбай Қ.Қ.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр. Коныpат ул. Финская, ул. Октябрьская», Карагандинская область, г.Балхаш, мкр. Коныpат ул. Финская, ул. Октябрьская**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш», руководитель Самиев А.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:***ТОО «Алматы ProductionConstruction&Invest» в лице директора Мартынова Виталия Александровича, ГСЛ 21016277 от 27.04.2021 года, ТОО «Нар-Строй KZ» в лице директора Деревягина Дениса Владимировича ГСЛ 007241 от 09.01.2019 года, ТОО «Агидель-Ас» в лице директора Брискина Алексея Игоревича ГСЛ 14010975 от 30.07.2014, ТОО «Промстрой-XXI» в лице директора Нурманова Расулхана Сериковича ГСЛ №17021950 от 29.12.2017, ТОО «SAMALCO» в лице директора Төребек А.К. ГСЛ 011401 от 11.04.2003 года, ТОО «StroyKazInvest» в лице директора Куанышбаева О.Ж, ГСЛ 20010517 от 22.07.2020 года, ТОО «Kaz Story Ast» в лице директора Булгакова Е.В. ГСЛ №18010498 от 25.05.2018 года, ТОО «Құрылысшы» в лице директора Нурмахамбетова А.Н. ГСЛ №009297 от 12.07.2002 года, ТОО «Бизнес Строй - 2023» в лице директора Дуйсембинова М.К. ГСЛ №23011468 от 22.05.2023 года.***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО«Строй Бизнес Консалтинг» №331***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а)***ГУ«Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш» приказом №7/1 от 18.01.2021г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

мерения соответственно

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая мощность	МВт	12,07		12,07	
Производительность повысительной насосной станции	м3/час	520		520	
Рабочее давление насосов	м.вод.ст.	75		75	
Прокладка теплоизолированных стальных электросварных труб общей протяженностью, в том числе:	п.м.	9 135		9 135	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø377мм х 7	м. трубы	138,8		138,8	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø325мм х 7	м. трубы	228,6		228,6	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø273мм х 6,5	м. трубы	440,86		440,86	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø219мм х 6	м. трубы	1061,2		1061,2	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø159мм х 4,5	м. трубы	1906,32		1906,32	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø133мм х 4	м. трубы	1613		1613	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø108мм х 4	м. трубы	764,7		764,7	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø89мм х 4	м. трубы	1202,1		1202,1	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø76мм х 3	м. трубы	3445		3445	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø57мм х 3	м. трубы	3179,3		3179,3	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø45мм х 3	м. трубы	3477,7		3477,7	
Труба СТ-1-ППУ-ПЭ Ø38мм х 3	м. трубы	807,9		807,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником тепла является Балхашская ТЭЦ со следующими параметрамитеплоносителя в точке присоединения проектируемой повысительной насосной станции:

Категория надежности теплоснабжения – II.

Потребителями тепловой энергии согласно приложения 1 задания на проектирование являются существующая и перспективная застройка мкр. Коныpат.

Проектируемые сети -двухтрубные, подземной бесканальной прокладкой.

Система теплоснабжения принята закрытой.

тепловая сеть подземной прокладки из теплоизолированные стальные ектросварные трубы диам. стальные шаровые краны. система оперативного истанционного контроля (ОДК).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной средыи антисейсмические мероприятия, предусмотреннные проектом выполнены.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь2021 г.;**

окончание работ **декабрь 2023 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:**31 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9 месяцев**

фактически, месяц:**31 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «БАЛХАШ ЖЫЛУ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

ТОО «Балхаш Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

КГП «Балхашэнерго»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Нет

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр. Коныpат ул. Финская, ул. Октябрьская», г.Балхаш

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор/руководитель проекта СадырбайК.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)