В конкурсную комиссию :
Наименование организатора: Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Сарани"
Наименование заказчика: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сарани"
№ конкурса: 14079579-1
№ лота : 74549479-ОК2
Адрес организатора: 352210000, 101200, Казахстан, г. Сарань, ул. ЖАМБЫЛА, д. 67, оф.

Исх. № 17
от «15» Марта 2025 года

ЖАЛОБА

О несоответствии предложенного насосного оборудования требованиям конкурсной документации государственных закупок, при проведении конкурса ГУ "Отдела государственных активов и закупок города Сарани".

В рамках проведенного тендера № конкурса: 14079579-1, № Лота : 74549479-ОК2 на закупку насосного оборудования, нами был проведен анализ предложенного оборудования компанией AVV Industrial. Согласно представленным данным, данная компания предлагает насосы производства Hydro Vacuum типа DHV200-520, однако выявлены значительные несоответствия требованиям конкурсной документации.

На основании свободно доступной технической документации производителя, а именно каталога насосов Hydro Vacuum, установлено, что:

1. Материал рабочего колеса – насосы серии DHV выпускаются с рабочими колесами, выполненными из чугуна и бронзы, при этом исполнение из нержавеющей стали не предусмотрено, что не соответствует требованиям конкурса.
2. Мощность двигателя – модель DHV200-520A оснащена двигателем мощностью 250 кВт, что не соответствует заявленным требованиям. Исходя из

мощности двигателя 250 кВт насос не обеспечит требуемую производительность заявленную в конкурсной документации.

3. Диаметры присоединительных патрубков – согласно расшифровке наименования модели DHV200-520A, насос имеет выходной патрубок диаметром 200 мм и входной патрубок диаметром 250 мм, что также не соответствует требованиям конкурсной документации.

Информация выше получена с официального сайта производителя насосного оборудования Hydro Vacuum
https://www.hydro-vacuum.com.pl/
https://www.hydro-vacuum.com.pl/pompy-dwustrumieniowe.php

С учетом изложенного, в связи с не соответствием технических характеристик предложенного насосного оборудования компанией AVV Industrial, прошу Вас организовать тщательную проверку изложенных фактов и Поставщика на предмет их соответствия технической спецификации и отменить Протокол об итогах № 14079579-ОК1 как незаконный.

С уважением, Директор **Докумбаев Е.Т.**

8 (7212) 90-90-11 | info@eplus.kz | www.eplus.kz