Просим Вас , рассмотреть и принять решение по отклонению заявки , потому как отклонение нашей заявки , считаем необоснованным , поскольку , изначально в Технической спецификации закупаемых товаров Заказчика , была допущена ошибка .

А именно - Время работы батареи при полной нагрузке Не менее 4 минут.

Это требование , не соответствует данным Производителя , согласно которому :

«Время работы батареи при полной нагрузке соответствует 3мин 45с»

Можно проверить , пройдя по ссылке.

https://www.se.com/kz/ru/product/SRT10KXLI-PMITE/apc-smartups-online-10kva-10kw-230v-400v-6x-c13+4x-c19-nmc-preventive-maint-ecostruxure-it-expert-w-o-rail-kit/

Если бы мы написали , как у Производителя 3мин 45с, нас отклонили бы , ссылаясь на ошибку.
Потому , исходя из сложившейся ситуации , нами было принято решение . прописать все характеристики так , как было в в Технической спецификации закупаемых товаров Заказчика .
Тем более, что нами указана была модель закупаемого ИБП , были приложены , все подтверждающие документы .
Мы не имеем возможности видеть , как же прописали компании , допущенные к подведению итогов., однако считаем , что если нас отклоняют по причине слов «не менее» и «не более» , тем более , что после этих слов идут конкретные цифры , соответствующие характеристикам Производителя . т. е у нас нету каких то иных промежуточных данных , допустимых пределов просто идут конкретные цифры со словами «не менее» и «не более». Неужели, не видя своих ошибок , ссылаясь на повествование , отклоняют заявку Поставщика с восьмилетним опытом работы , с подкрепленными данными на сайте, и с общим опытом работы более 15 (пятнадцати) лет .
Другого выбора , нам не оставлял Заказчик , составляя такую хитрую Техническую спецификацию.

Просим Вас , пересмотреть и дать оценку сложившейся ситуации.

С уважением
Директор
ТОО «Спецснабкомплект-Т» Шахбазян И.Л.