Акмаржан

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2022 года

Заказчик **КГУ Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120200, Кызылординский обл Жалагашский район пос. Жалагаш, Жалагашский район пос .Жалагаш, Желтоксан, 3, 872431 335, руководитель Елеусинов Умирзак Турымбетович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» 12 2022 года, ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28, директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» 12 2022года, ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739, 87787602222, эксперт технического надзора Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы, №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «30» 12 2022года, ТОО "ГосПромСтрой", БИН 071040008406, 87774527711, эксперт авторского надзора Қайырханұлы Дархан, аттестат №KZ10VJE00047450 от 06.06.2019г .**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперто в авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш Изтилеуова №47

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение акима поселка Жалагаш №124 от 03.06.2022.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области", номер уведомления KZ13REA00297067 от 22.09.2022 20:47**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КазГосПроект" 17007028 20.04.2017 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **КГУ Жалагашский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД №150 05.09.2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 30.12.2022 года.
(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _3_ месяц;
фактически _3_ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газовая горелка MAX GAZ 170P	шт	MAX GAZ 170P	2	MAX GAZ 170P	2
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	шт	ГРПШ-1-2Н	1	ГРПШ-1-2Н	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство газоснабжение из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8мм – 373,7м; Установка ГРПШ-1-2Н – 1шт._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **70 307,515** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **53 210,345** тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **52 752,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **52 752,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Руководитель: Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт Технадзор : Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор : Рысбай Әділет Сәтбекулы.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** ТОО "ГосПромСтрой"

Директор : Усаев Ракымжан Сагатбекулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)**организация** ТОО "ГосПромСтрой"

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан аттестат №KZ10VJE00047450 от 06.06.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	373,7	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	373,7	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =32мм шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм			159х6,0 мм	1,026м	
2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм			32х3,0-20х3,0 мм	1шт	
3	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм			57х3,0-32х3,0 мм	1шт	
4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			90х5,2	19,695м	
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110х6,6	65,65м	
6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 25 мм	3,5м	
7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 38 мм	3,5м	
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			D 57 мм	3,5м	
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			D 89 мм	15,4м	
10	Трубы стальные электросварные				7,8м	

	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80					
11	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74			D 32 мм	40,16м	
12	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				9шт	
13	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			63x5,8	374,8615м	
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110x10	1,515м	
15	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	1шт	
16	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	1шт	
17	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16			DN 63x50	1шт	
18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	3шт	
19	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63, PN 16			DN 125x63	1шт	
20	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005			DN 32	4шт	
21	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2			250x0,2	420м	
22	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа с удлинительным штоком				1шт	
23	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	ГРПШ-1-2Н			1шт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Қайырханұлы Дархан

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Кинодян

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2022 года

Заказчик **КГУ Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120200, Кызылординский обл Жалагашский район пос. Жалагаш, Жалагашский район пос .Жалагаш, Желтоксан, 3, 872431 335, руководитель Елеусинов Умирзак Турымбетович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2022 года, ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28, директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» 12 2022года, ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739, 87787602222, эксперт технического надзора Әбибуллаев Ғалымжан Алматулы, №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «30» 12 **2022года, ТОО "ГосПромСтрой", БИН 071040008406, 87774527711, эксперт авторского надзора Қайырханулы Дархан аттестат №KZ10VJE00047450 от 06.06.2019 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперто в авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш Апрезова №2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение акима поселка Жалагаш №124 от 03.06.2022.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области", номер уведомления KZ13REA00297067 от 22.09.2022 20:47**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КазГосПроект" 17007028 20.04.2017 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **КГУ Жалагашский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД №150 05.09.2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 30.12.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт, отапливаемая площадь 900-1200 м2	комп		2		2

Газовая горелка MAX GAZ 170P	шт	MAX GAZ 170P	2	MAX GAZ 170P	2
Дизельная горелка MAX 15	шт	MAX 15	2	MAX 15	2
Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин(TP 50-240/2)	шт		2		2
Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин(подпиточный насос GALPEDA C20E)	шт		2		2
Резервуар РГС-5 м3 надземный для жидкого топлива	шт		2		2
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство котельной размерам 12х6м;

Строительство газоснабжения трубопровод диаметром 63х5,8мм – 90,9м;

Строительство ГРПШ-1-2Н – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **70 307,515** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **53 210,345** тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **52 752,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **52 752,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Руководитель: Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт Технадзор : Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор : Рысбай Әділет Сәтбекулы.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** ТОО "ГосПромСтрой"

Директор : Усаев Ракымжан Сагатбекулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)**организация** ТОО "ГосПромСтрой"

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан KZ10VJE00047450 от 06.06.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	92	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	92	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =32мм шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм			159х6,0 мм	0,243м	
2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм			32х3,0-20х3,0 мм	1шт	
3	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм			57х3,0-32х3,0 мм	1шт	
4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			90х5,2	2,121м	
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110х6,6	7,07м	
6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 25 мм	3,5м	
7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 38 мм	3,5м	
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			D 57 мм	3,5	
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			D 89 мм	15,4м	
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			D 89 мм	7,8м	

11	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74			D 32 мм	18,072м	
12	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			32 мм	4шт	
13	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			63x5,8	92,0615м	
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110x10	1,515м	
15	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	1шт	
16	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16			DN 63x50	1шт	
17	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	3шт	
18	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005			DN 32	2шт	
19	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2			250x0,2	100м	
20	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа с удлинительным штоком			Ду 63	1шт	
21	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	ГРПШ-1-2Н			1шт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Қайырханулы Дархан

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

10 Сарық

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2022 года

Заказчик **КГУ Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120200, Кызылординский обл Жалагашский район пос. Жалагаш, Жалагашский район пос .Жалагаш, Желтоксан, 3, 872431 335, руководитель Елеусинов Умирзак Турымбетович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» 12 2022 года, ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28, директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» 12 2022года, ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739, 87787602222, эксперт технического надзора Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы, №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «30» 12 2022года, ТОО "ГосПромСтрой", БИН 071040008406, 87774527711, эксперт авторского надзора Қайырханұлы Дархан, аттестат №KZ10VJE00047450 от 06.06.2019 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперто в авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш ул. ДЭУ №9

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение акима поселка Жалагаш №124 от 03.06.2022.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области", номер уведомления KZ13REA00297067 от 22.09.2022 20:47**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КазГосПроект" 17007028 20.04.2017 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **КГУ Жалагашский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД №150 05.09.2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 30.12.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газовая горелка MAX GAZ 170P	шт	MAX GAZ 170P	2	MAX GAZ 170P	2
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	шт	ГРПШ-1-2Н	1	ГРПШ-1-2Н	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство газоснабжение из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8мм – 15,15м; Установка ГРПШ-1-2Н – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **70 307,515** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **53 210,345** тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **52 752,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **52 752,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Руководитель: Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт Технадзор : Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г., № KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г., № KZ51VJE00056703 от 20.08.2020 г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор : Рысбай Әділет Сәтбекулы.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** ТОО "ГосПромСтрой"

Директор : Усаев Ракымжан Сагатбекулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)**организация** ТОО "ГосПромСтрой"

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор : Қайырханұлы Дархан №KZ10VJE00047450 от 06.06.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	15,15	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	15,15	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =32мм шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм			159х6,0 мм	0,0405м	
2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм			32х3,0-20х3,0 мм	1шт	
3	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм			57х3,0-32х3,0 мм	1шт	
4	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм				0,004тн	
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			90х5,2	3,03м	
6	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110х6,6	10,1м	
7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 25 мм	3,5м	
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			D 38 мм	3,5м	
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			D 57 мм	3,5м	

10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			D 89 мм	15,4м	
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			D 89 мм	7,8м	
12	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74			D 32 мм	25,1м	
13	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				6шт	
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			63x5,8	16,3115м	
15	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			110x10	1,515м	
16	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	1шт	
17	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	шт	
18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16			DN 63x50	1шт	
19	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16			DN 63	3шт	
20	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005			DN 32	2шт	
21	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2			250x0,2	20м	
22	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа с удлинительным штоком			Ду 63	1шт	
23	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	ГРПШ-1-2Н,			1шт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Елеусинов Умирзак Турымбетович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Қайырханулы Дархан

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)