АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«31» 03 2025 г. с. Сарыжик

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Центр оказания специальных услуг №1
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International» Тулеченов З.Е
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

При проверке система АПС в рабочем режиме

(указать неисправности)

Выводы, предложения нет

Представитель заказчика Булхайбаров Р. / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Тулеченов Тулеченов З.Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«31» 03 2025 г.