№ 15 от «01» апреля 2025 г.

Жалоба

Добрый день. Жалоба на результат - Протокол итогов по объявлению №14210662-1 Электродвигатели для АО "Астана-Энергия". Жалоба по лоту № 77173446-ОК1.

Заявка победителя лота ТОО "Тесла" содержит следующие несоответствия и ошибки:

1. В технической спецификации Заказчика указано следующее: АН-2-17-57-12-УХЛ4.(Асинхронный Нормального исполнения серия -2 , 17 габарита); Тип сетитрехфазная, 4-х проводная Номинальное входное напряжение не более - 6000 В Частота не более- 50 Гц cos ф- 0,81 Номинальная мощность не более - 1250 кВт Частота вращения не менее 499,5 и не более 500 об./мин. Режим работы- S1 КПД (при номинальной нагрузке) не более - 95 % Ток статора не более - 156 А Скольжение- 0,6 % Кратность пускового момента- 0,9 Кратность пускового тока не менее - 1,7 Кратность максимального момента- 2,2 Вид климатического исполнения- УХЛ4 Степень защиты - корпуса не менее IP20 и не более– IP23 ; коробки выводов - не менее – IP44, не более - IP55 Класс нагревостойкости изоляции- F Габариты ДхШхВ- 2085х2000х1530 мм Масса не менее- 8900 кг Чертеж - https://cloud.mail.ru/public/4cut/bsBrzma1J

   В технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее: АН-2-17-57-12-УХЛ4.(Асинхронный Нормального исполнения серия -2 , 17 габарита); Y630-12 Тип сети - трехфазная, 4-х проводная Номинальное входное напряжение - 6000 В Частота - 50 Г cos ф- 0,81 Номинальная мощность - 1250 кВт Частота вращения 500 об. /мин. Режим работы - S1 КПД (при номинальной нагрузке) - 95 % Ток статора - 156 А Скольжение - 0,6 % Кратность пускового момента - 0,9 Кратность пускового тока - 1,7 Кратность максимального момента - 2,2 Вид климатического исполнения - УХЛ4 Степень защиты - корпуса не менее IP20; коробки выводов - не менее – IP44; Класс нагревостойкости изоляции - F Габариты ДхШхВ - 2085х2000х1530 мм Масса - 8900 кг Чертеж - https://cloud.mail.ru/public/4cut/bsBrzma1J Приемка электродвигателей на заводе изготовителе представителем АО «Астана Энергия». Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям,

установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить руководство по эксплуатации, паспорт завода-изготовителя согласно ГОСТ 2.601-2013.

Считаем неуместным и грубым нарушением добавление "от себя" маркировки китайского электродвигателя **Y630-12**! Так как в скобках идёт полная расшифровка буквенных и цифровых обозначении именно электродвигателя АН-2-17-57-12-УХЛ4 и добавление марки/модели другого двигателя является грубым нарушением!

Обозначение/модель электродвигателя АН-2-17-57-12-УХЛ4 это безусловно и конкретно обозначение/модель двигателей Российского (стран СНГ) производства и не имеет никакого отношения к обозначениям/моделям YKK китайского производства!

2. В разделах описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:

технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее: **https://cloud.mail.ru/public/4cut/bsBrzma1J Приемка электродвигателей на заводе изготовителе представителем АО «Астана Энергия». Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить руководство по эксплуатации, паспорт завода-изготовителя согласно ГОСТ 2.601-2013.**

В данном разделе поставщик должен указывать конкретные характеристики/параметры товара в утвердительной форме. Условие поставки указывается в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках».

Такие неверно указанные обозначения параметров товара вводят в заблуждение и являются грубой ошибкой!

На основании вышеперечисленных НЕСООТВЕТСТВИИ - ГРУБЫХ НАРУШЕНИИ - ОШИБОК, допущенных ТОО "Тесла" просим Вас пересмотреть итоги - результаты данной закупки.

Руководитель

ИП АБИ Байсакалова А.И.