Исх.№ 398

От 02.04.2025г.

От: ТОО «КазДрайв»

Кому: Комиссии по проведению конкурса №14210662-ОК1 ГУ

"Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Жалоба на отклонение заявки по конкурсу №14210662-ОК1 (электродвигатели для АО "Астана-Энергия") - № лота 77173446-ОК1

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

Ознакомившись с протоколом подведения итогов конкурса №14210662-ОК1, сообщаем, что заявка ТОО «КазДрайв» по № лота 77173446-ОК1 была отклонена на основании формулировки:

«В представленной технической спецификации потенциального поставщика не соответствует Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара. А именно: тип изоляции.»

В связи с этим просим пересмотреть принятое решение по следующим основаниям:

1. Указанная в нашей заявке технология вакуумной пропитки эквивалентна типу изоляции "Монолит-2", который указан в конкурсной документации. Технология "Монолит-2" включает в себя те же процессы — вакуумирование, пропитку эпоксидным компаундом под давлением — и является промышленным стандартом для асинхронных электродвигателей напряжением выше 1000 В.
2. Оба варианта изоляции соответствуют одному и тому же классу термостойкости – “F”, что подтверждает идентичность по ключевым эксплуатационным характеристикам, включая безопасность, надёжность и устойчивость к нагреву.
3. В конкурсной документации отсутствует прямое ограничение в виде формулировок «исключительно тип Монолит-2» или «аналог не допускается». Следовательно, допущение эквивалентных технологий трактуется как допустимое, а наша заявка — как соответствующая условиям.

На основании вышеизложенного, просим:

- Провести дополнительную проверку технической части нашей заявки;
- Признать указанную изоляцию допустимой в рамках условий ТЗ;
- Пересмотреть решение об отклонении заявки ТОО «КазДрайв» - по № лота 77173446-ОК1.

.

Директор
ТОО «КазДрайв»

Д.С.Иванов