ТОО «МГ АЛМАТЫ»
РК, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 64, офис 315
БИН 130440029424, ИИК KZ649650200007904345,
Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы,
БИК IRTYKZKA

Тел./факс: 8 (727) 250 89 12, 250 57 42
e-mail: mgalmaty1@gmail.com

ЖШС «МГ АЛМАТЫ»
РҚ, 050002, г. Алматы, Жібек Жолы к, 64, офис 315
БИН 130440029424, ИИК KZ649650200007904345,
Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы,
БЖК IRTYKZKA

Тел./факс: 8 (727) 250 89 12, 250 57 42,
e-mail: mgalmaty1@gmail.com

Исх. №79 от 04.04.2025

Конкурсной комиссии
Государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астаны»
АО «Астана-Энергия»

Уважаемые дамы и господа!

Согласно пункта 112 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых постановлением Правительства РК №1729 от 11 декабря 2015 года, предлагаются лучше соответствующих характеристик, указанных в технической спецификации конкурса № 14210662-1, лота 77172767-ОК1, а именно:

Наименование характеристики	Требуемое значение	Предлагаемое ТОО «МГ Алматы» значение	Примечание
Тип изоляции обмотки	технология предварительно пропитанных лент	термореактивная, типа Монолит	преимущества: предлагаемый тип изоляции обладает повышенной механической прочностью и устойчивостью к вибрациям, обеспечивает полное отсутствие воздушных карманов и расслоений, что повышает диэлектрическую прочность, более высокую теплопроводность, что улучшает отвод тепла, продляет срок службы за счёт стойкости к температурным циклам и агрессивной среде
Режим работы	S1	S1	соответствует требованиям конкурсной документации
КПД	95,3%	95,6%	преимущества: при более высоком КПД снижается потребление электроэнергии, что даёт прямую экономию на эксплуатации, меньшее тепловыделение, сниженная нагрузка на систему охлаждения, надёжность и увеличенный срок службы обмоток и изоляции
Способ охлаждения	ICA01A61	IC6A1A1	идентично ICA01A61, ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012
Масса электродвигателя	8600 кг	6640 кг	уменьшение массы достигнуто за счёт применения современных методов проектирования, в том числе: оптимизации конструкции активных и конструкционных узлов, а также широкого использования прогрессивных материалов, что также обеспечивает лучший теплоотвод электродвигателя, упрощённую транспортировку и монтаж, меньшую нагрузку на фундамент и несущие конструкции

На основании вышеизложенного, просим признать Протокол итогов конкурса № 14210662-1 по лоту 77172767-ОК1 недействительным.

Надеемся за продуктивное сотрудничество и ожидаем обратной связи от вас.

С уважением,
Директор ТОО «МГ Алматы» Коробков С.Н.