Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«18» марта 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Джубунусова Ерлана Уткелбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Газоснабжение 10 населенных пунктов подводящих сетей высокого давления в Меркенском районе Жамбылской области, участок а.Кенес – а.Акермен»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *КГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунальногохозяйства акимата Жамбылской области»*
руководитель Кушербаев Е.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» г.Астана**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунальногохозяйства акимата Жамбылской области» № 5-1384 от «30» июня 2014 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	9 206		9206	
- подземный	м				
Рабочее давление	Кгс/см2	6,0		6,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : *проектом предусмотрено строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб марки HDPE100 SDR 11 диам. 250х22,7мм и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли с выходом на ГРПШ. Снижение давления газа с высокого на среднее и низкое и учет расхода газа предусмотрено в ГРПШ-05-2У1-С с двумя регуляторами, с обогревом ОГШН.. Шкафы для*

*ГРПШ ограждаются забором из металлической сетки по периметру. Вдоль трассы полиэтиленового газопровода проложен кабель сечением 4х2,5 мм2 и сигнальная лента с надписью «Осторожно газ!» и установлены сигнальные столбики.*_____;

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**07 декабря 2014 года**_____;

месяц, год

окончание работ _____**25 марта 2016 года**__;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____2,5_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__2,5_____;

фактически, месяц:_____2,5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Газоснабжение 10 населенных пунктов подводящих сетей высокого давления в Меркенском районе Жамбылской области, участок а.Кенес – а.Акермен»_____

(*наименование объекта (комплекса))*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор

ТОО «AKBARS STROY Ltd.» _____ **Джубунусов Ерлан Уткелбаевич**

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)*

М.П.