Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

27 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « RRR Group 2018», г.Шымкент ,район Туран,ул.Г Иляева7, в лице директор Жаркинбеков Сапар Нуриддинович

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «**Строительтство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г. Жанатас Сарысуском районе Жамбылской области. Газоснабжение**».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «ОАГ и С акимата Сарысуского района»; руководитель Аукенов Кайрат Кустанаевич, Сарысусский район, г. Жанатас Микрорайон -1,Строение 18/4

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   - ТОО «MMG-GLOBAL Company», БИН 131240020555, государственная лицензия на СМР № 19023646 от 06.12.2019 года, в лице директора Сеитова Абзал Абайұлы;

наименование организации, № лицензии и дата получения

   - ТОО «Best Invest Company», БИН 020240019843, государственная лицензия на СМР № 0000692 от 08.02.2018 года, в лице директора Рахматуллаева Нуршат Рахматуллаевича

наименование организации, № лицензии и дата получения

   - ТОО «Береке Құрлыс Холдинг», БИН 0900740000794, государственная лицензия на СМР № 16003437 от 22.02.2016 года, в лице директора Айнабеков Сагдат Кайратович

(проектно-сметная документация) ТОО "Строительная группа Архитектор"
73.09.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

ержден **КГУ «Отдел архитектуры градостоительства и строительства акимата Сарысуского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту	
		Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению
Потребляемый расход газа 4-го мкр.	М3/час	94,3	94,3
Потребляемый расход газа 5-го мкр	М3/час	166,3	166,3
Газопровода низкого давление труб ПЭ100 SDR11 4-го мкр	км	0,853	0,853
Газопровод низкого давление труб ПЭ100 SDR11 5-го мкр	км	2,20	2,20
Абонент 4-го мкр	шт	34	34
Абонент 5-го мкр	шт	60	60

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

ические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется данными: Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 по СТ РК ГОСТ 50538-2011 с коэффицентом запаса прочности 3,2 в подземном варианте и но в надземном варианте из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Диаметры опровода среднего и низкого давление определены гидравлическим расчетом исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимально-допустимых перепадах давления.
Низкого давление 4- мкр Д90х8,2- 311м, Д63х4 -335м, Д32х2-207,3м
Низкое давление Д32х3,0- 517,7м, Д63х5,8 -262,7м, Д110х10 -1322м,
Футляр труба ПЭ100 SDR17
Отводы,переходы,муфты,тройники марки ПЭ 100 SDR 11.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало сентябрь 2023 год;
месяц, год
окончание работ _октябрь .2023 год;
месяц, год при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_1,5 месяца_____;
фактически, месяц:_____1,5 месяца_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечен.
(Наименование организации Ф.И.О. подпись руководителя, дата, МП)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительтство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г. Жанатас Сарысуском районе Жамбылской области. Газоснабжение»**
готовым к приемке в эксплуатацию наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Жаркинбеков Сапар Нуриддинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, _____ дата _____
Место печати (при наличии)